

SOCIETA' IDROELETTRICA LAURES S.R.L.

FRAZIONE PRIMAZ 6 C.F. / P.IVA 01053160071
11020 BRISSOGNE (AO) Iscr. Reg. Imp. 64501
Tel: 0165900121 Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
mail: soclaures@tiscali.it PEC: laures@pec.it
www.lauressrl.com

Spett.le

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente

Dipartimento ambiente

Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

SEDE

PEC: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it

Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente

Dipartimento Infrastrutture e viabilità

Viabilità e opere stradali

SEDE

PEC: opere_pubbliche@pec.regione.vda.it

Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

SEDE

PEC: difesa_suolo@pec.regione.vda.it

Spett.le

Società Autostrade Valdostane S.p.A.

Strada Barat, 13 – 11024 Châtillon (AO)

PEC: sav.direzione@postecert.it

Oggetto: costruzione impianto elettrico a 15 kV nei comuni di BRISSOGNE e POLLEIN per allacciamento nuova cabina elettrica denominata LAURES in località Ile Blonde nel Comune di POLLEIN della Regione Autonoma della Valle d'Aosta – Art. 6 della L.R. n. 8 del 28/04/2011 (L.E. n. 0363bis)

LETTERA DI TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE

La scrivente Società Idroelettrica Laures srl, visti i pareri pervenuti da Enti e Uffici Vari per quanto di loro competenza, in accoglimento alle indicazioni e prescrizioni contenute negli stessi:

SOCIETA' IDROELETTRICA LAURES S.R.L.

FRAZIONE PRIMAZ 6 C.F. / P.IVA 01053160071
11020 BRISSOGNE (AO) Iscr. Reg. Imp. 64501
Tel: 0165900121 Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
mail: soclaures@tiscali.it PEC: laures@pec.it
www.lauresrl.com

1. relazione sui soli pareri che necessitano di varianti e integrazioni:

- **Dipartimento Infrastrutture e viabilità**: PARERE FAVOREVOLE, con precisazione della necessità di revisionare la posizione della linea interrata nel tratto di percorrenza sulla S.R. n° 35, da Pollein verso Brissogne, motivato dalla posa in opera del metanodotto sul lato sinistro;
si recepisce quanto sopra spostando il tracciato sul lato destro, (verso monte).
- **Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio**: PARERE FAVOREVOLE, con prescrizione di predisporre idonea protezione al palo P1 a tutela di eventuali esondazioni straordinarie con riferimento Tr500; richiesta di staffare il cavidotto sul lato di valle del ponte che scavalca il torrente Grand Val; richiesta di riportare in planimetria il tracciato dell'oleodotto dismesso acquisito dall'Amministrazione regionale e di rappresentare in sezione le posizioni dell'infrastruttura suddetta rispetto all'elettrodotto oggetto di istanza;
Si recepiscono le richieste sopra menzionate con evidenza sulle tavole che verranno trasmesse.

Per quanto concerne l'oleodotto dismesso, dopo averne rilevato la posizione misurando la distanza tra ciglio strada e paline di segnalazione poste nei prati adiacenti, si precisa che sono state aggiunte n° 2 sezioni (9bis e 9ter) in corrispondenza del parallelismo più prossimo tra le due infrastrutture, quella esistente e quella da autorizzare; si noterà che riferendosi alla **palina 4**, è stata aggiunta la dicitura **ANOMALA** in quanto la stessa risulta significativamente non allineata rispetto alle paline 3 e 5 precedente e seguente, la sezione 9ter, riporta comunque la posizione dell'oleodotto indicata dalla **palina 4**.

In relazione alla Vostra ultima osservazione che fa riferimento alla pagina 6 della Relazione Geologica, si precisa che l'estratto planimetrico su ortofoto ivi riportato, era una bozza preliminare e provvisoria erroneamente trasmessa al geologo incaricato Alex CHABOD, per la quale ci scusiamo; nella versione riveduta e aggiornata della Relazione Geologica, il tracciato dell'elettrodotto sarà illustrato con planimetria adeguata che non dia adito ad equivoci.

- **Società Autostrade Valdostane S.p.A**: PARERE FAVOREVOLE, con prescrizione di individuare una soluzione diversa per l'attraversamento del torrente Laures, lo staffaggio sulla struttura del ponticello non è concessa né a monte, né a valle.
Si assolve alla richiesta mediante adozione di attraversamento in sub alveo come illustrato su planimetrie e sezioni, con conseguente rettifica del piano particellare di asservimento e tabella di bilancio dei materiali.

SOCIETA' IDROELETTRICA LAURES S.R.L.

FRAZIONE PRIMAZ 6 C.F. / P.IVA 01053160071
11020 BRISSOGNE (AO) Iscr. Reg. Imp. 64501
Tel: 0165900121 Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
mail: soclaures@tiscali.it PEC: laures@pec.it
www.lauressl.com

2. trasmette con la presente i soli elaborati modificati rispetto a quelli in origine:

_T.01* - corografia in scala 1:2.000

_T.02a* -T.02b*- Planimetrie catastali in scala 1:1.000

_T.03* - Planimetria ortofoto in scala 1:2.000

_T.04* - Sezioni e sezioni tipo

_Piano particellare di asservimento

_Relazione Geologica - Studio di compatibilità dell'intervento

_Bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali da demolizione e costruzione ai sensi della Legge Regionale n. 31/2007

Per ogni eventuale chiarimento potete contattare gli Uffici della Società scrivente (Rif. geom. Paolo Stevenin - Tel. 0165/900121 - 347 648 15 72).

Brissogne, 28/11/2024

Cordiali saluti

L'Amministrato Unico
Dott. Italo Cerise