

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Oggetto: costruzione impianto elettrico di BT per allacciamento richiesto dall'Unité des Communes valdôtaines Evançon in località Col d'Arlaz nel Comune di MONTJOVET (AG/3143)
Codice SNC-030019-25

L'impianto elettrico in oggetto sarà costituito da una linea elettrica in cavo aereo di BT per uno sviluppo complessivo di circa 275 m, da un cavo elettrico sotterraneo di BT per uno sviluppo complessivo di circa 40 m, n. 1 colonnina di sezionamento e n. 1 gruppo di misura.

La costruzione si rende necessaria al fine di consentire l'allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica formulata dall'Unité des Communes valdôtaines Evançon in località Col d'Arlaz nel Comune di Montjovet.

L'impianto in oggetto verrà realizzato in conformità a quanto risulta dagli allegati: scheda tecnica, planimetria scala 1:1.000 e corografia in scala 1:5.000 nella quale è indicato il tracciato di massima delle linee in progetto; nella determinazione del tracciato si è tenuto conto, oltreché dei vincoli dettati dalle leggi speciali richiamati in seguito, anche in modo comparativistico, delle condizioni dei fondi attraversati e di quelli limitrofi, nonché dell'importanza dell'impianto stesso.

L'impianto elettrico verrà costruito in rispetto della regola dell'arte, delle norme CEI e di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

La costruzione della linea in oggetto non necessita di varco, pertanto l'abbattimento di vegetazione arborea sarà contenuto nell'eventuale taglio e/o deramificazione di alcune piante che impediscono la tesatura del conduttore.

Vincoli normativi nell'area oggetto di intervento

L'impianto elettrico ricade in una zona vincolata ai sensi di:

- D. Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 137/2002:

A tale riguardo, si precisa che l'intervento ricade nella disciplina di cui all'art. 41 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023.; nel caso di specie, tuttavia, si ritiene basso il rischio archeologico connesso all'opera in relazione alla natura dei settori interessati. Per tale ragione si propone l'esenzione dall'applicazione della normativa di archeologia preventiva.

- art.35 L. R. 11/1998 – Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso;
- Unité des Communes valdôtaines Evançon.

Con osservanza

Il Progettista
(ing. Walter MUSSO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Deval S.p.A e costituisce copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso la società.

AR/ap