

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

**Oggetto: posa cavi elettrici sotterranei MT/BT per allacciamento nuova cabina elettrica denominata "ROMITA" in via Piolet nel Comune di VALTOURNENCHE della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Codice LA26291589 (L.E. n. 1028 - AG/3170)**

L'impianto elettrico in oggetto sarà costituito da un cavo sotterraneo a 15 kV per uno sviluppo complessivo di circa 100 m, un cavo sotterraneo BT per uno sviluppo complessivo di circa 100 m, n. 2 colonnine di sezionamento, n. 1 gruppo di misura e da una cabina elettrica di trasformazione e sezionamento in locale chiuso denominata "ROMITA".

La costruzione risulta necessaria al fine di consentire il potenziamento della rete elettrica in via Piolet del Comune di Valtournenche.

La linea elettrica n. 1028 avrà le seguenti caratteristiche:

- dalla nuova cabina da costruire denominata "ROMITA", dipartirà un cavo sotterraneo a 15 kV per un tratto di circa 50 m, che andrà ad attestarsi alla linea in cavo interrato esistente (L.E. n. 526), autorizzata con Provvedimento Dirigenziale n. 2946 rilasciato dalla R.A.V.A. - Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Territorio e Ambiente - Direzione Ambiente in data 14.07.2008, in direzione della cabina elettrica "ESPOSITO";
- dalla nuova cabina da costruire denominata "ROMITA", dipartirà un cavo sotterraneo a 15 kV per un tratto di circa 50 m, che andrà ad attestarsi alla linea in cavo interrato esistente (L.E. n. 526), autorizzata con Provvedimento Dirigenziale n. 2946 rilasciato dalla R.A.V.A. - Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Territorio e Ambiente - Direzione Ambiente in data 14.07.2008, in direzione della cabina elettrica "GALLIA".

L'impianto in oggetto verrà realizzato in conformità a quanto risulta dagli allegati: scheda tecnica, planimetria scala 1:1.000 e corografia in scala 1:5.000 nella quale è indicato il tracciato di massima delle linee in progetto e la posizione della cabina in locale chiuso da costruire; nella determinazione del tracciato si è tenuto conto, oltretutto dei vincoli dettati dalle leggi speciali richiamati in seguito, anche in modo comparativistico, delle condizioni dei fondi attraversati e di quelli limitrofi, nonché dell'importanza dell'impianto stesso.

L'impianto elettrico verrà costruito in rispetto della regola dell'arte, delle norme CEI e di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

p. 2

Vincoli normativi nell'area oggetto di intervento

L'impianto elettrico ricade in una zona vincolata ai sensi di:

- D. Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 137/2002:

A tale riguardo, si precisa che l'intervento ricade nella disciplina di cui all'art. 41 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023.; nel caso di specie, tuttavia, si ritiene basso il rischio archeologico connesso all'opera in relazione alla localizzazione degli sbancamenti in settori già interessati da antecedenti movimenti terra. Per tale ragione si propone l'esenzione dall'applicazione della normativa di archeologia preventiva.

- R.D.L. 3267/1923 – Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreno montani;
- art.35 L. R. 11/1998 – Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso;
- art.37 L. R. 11/1998 – Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso;
- Strada Comunale.

Con osservanza

DEVAL S.p.A. a s.u.

AR/ap