



Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**  
Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

Assessorat de la Santé,  
du Bien-être et des  
Politiques sociales  
Assessorato Sanità,  
Salute e Politiche sociali

## **STRUTTURE RICETTIVE**

### **IN VALLE D'AOSTA**

## **ACCESSIBILI ALLE PERSONE DISABILI**



**DATI RILEVATI MEDIANTE SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DAL 1995 AL 2007**

**A CURA DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO DISABILI  
UFFICIO ACCESSIBILITA'  
LOCALITA' GRANDE CHARRIERE 40  
11020 SAINT - CHRISTOPHE AO  
TEL. 0165/ 527105 – FAX 0165/ 527100  
EMAIL: [u-accessibilita@regione.vda.it](mailto:u-accessibilita@regione.vda.it)**

# ANTEY SAINT – ANDRE'

## **IAT Media Valle del Cervino**

P.zza A. Rolando  
11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)  
Telefono: 0166/548266  
Fax: 0166/548388  
Email: [antey@montecervino.it](mailto:antey@montecervino.it)  
Web: [www.montecervino.it](http://www.montecervino.it)

1080 metri di altitudine e

### **Distanze**

da Aosta: 31 km.

### **Aeroporto**

Aosta a circa 31 Km

### **Autostrade**

A5 Torino Aosta - Uscita Châtillon Saint Vincent a 9 km

### **Strade**

SS 26 fino a Châtillon, quindi S.R.46 per Breuil-Cervinia

### **Treni**

Stazione ferroviaria Châtillon Saint Vincent a 9 Km

## **HOTEL FILEY \*\*\***

**Località Filey, 4**  
**Tel. 0166/548212 Fax 0166/548582**  
**Email: [hotelfiley@yahoo.it](mailto:hotelfiley@yahoo.it)**  
**Web: [www.hotelfiley.com](http://www.hotelfiley.com)**

**PARCHEGGI:** Davanti alla struttura.

**INGRESSO:** Per accedere alla struttura bisogna superare 5 gradini.

**INGRESSO SECONDARIO:** con servoscala esterno. Porte luce netta cm. 95.

**DEHOR:** Dall'esterno l'accesso è diretto; dall'interno vi si accede tramite servoscala.

**GARAGE:** Vi si accede dalla strada.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** NON C'E' UN BAGNO COMUNE.

**ASCENSORE:** Luce netta porte cm. 70; dimensioni: profondità cm. 115; larg. 101 cm.; pulsantiera h. max 150 cm.

**CAMERE:** 2 doppie raggiungibili tramite ascensore; le dimensioni delle camere sono ampie.  
Caratteristiche: Luce netta porta d'ingresso cm. 80; punti luce h. max 110 cm.; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 30; i punti luce vicino al letto sono in una posizione adeguata.

**BAGNO CAMERA:** Dimensioni cm. 350 x cm. 190; Porta cm. 80 con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 42 con maniglione (\*) a dx; Bidet h. cm. 42; Lavabo h. cm. 84, vuoto sotto; Specchio troppo alto; Doccia a Pavimento con maniglione e seggiolino miscelatore acqua con termostato; Box doccia ad apertura totale; Campanello d'allarme; Phon h. max 130 cm.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# RESIDENCE BELLEVUE

**Località Fiernaz, 27**

**Tel. 0166/548658 Fax 0166/548698**

**Email: [info@residencebellevue.net](mailto:info@residencebellevue.net)**

**Web: [www.residencebellevue.net](http://www.residencebellevue.net)**

**PARCHEGGI:** N. 5; si raggiunge la struttura tramite scivolo con pendenza inferiore all'8%.

**INGRESSO:** Tramite scivolo.

**INGRESSO SECONDARIO:** Dall'ingresso secondario si accede all'ascensore che comunica con gli appartamenti e con la zona solarium.

**RECEPTION – BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**CAMERE:** Le camere sono raggiungibili tramite ascensore dall'ingresso secondario.

**SOLARIUM:** Tramite ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 142 x cm. 250; Luce netta della porta cm. 85, apertura a battente verso l'esterno; WC h. max cm. 50, maniglioni dx e a sx (\*); Campanello d'allarme; Lavabo h. max 80 cm., vuoto sotto; specchio troppo alto.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 90; profondità cm. 137; larghezza cm. 101.

**APPARTAMENTO:** Porta cm. 88; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 30; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 250 x 250; porta cm. 88, apertura a battente verso l'esterno; WC h. 49 cm., maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per igiene intima; bidet h. cm. 39; Lavabo h. cm. 80, vuoto sotto; specchio troppo alto; doccia a pavimento con maniglioni e seggiolino (il seggiolino è posizionato sulla stessa parete della manopola di apertura dell'acqua); tenda per la doccia, campanello d'allarme sia nella doccia che vicino al WC.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# APPARTAMENTI PER VACANZE

## LA GRAN BECCA

Frazione Filey

Tel. 0166/548637 cell. 348/6010871 Fax 0166/548637

Email: [s.grange@fleshnet.it](mailto:s.grange@fleshnet.it)

Web: [www.canavese.it/cervinia](http://www.canavese.it/cervinia)

**PARCHEGGI:** Privati, posti macchina al coperto al piano interrato.

**APPARTAMENTI:** N. 5; gli appartamenti sono al piano terra raggiungibili tramite rampa, con pendenza che supera l'8%; l'ingresso di ogni appartamento è autonomo; il marciapiede raccorda tutti gli ingressi a piano terra.

**BAGNI:** Sono tutti senza ausili; le dimensioni sono di cm. 213 x 200; porta cm. 80, con apertura verso l'interno; lavabo h. cm. 85; WC h. cm. 40; doccia normale con bordo e box.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE BEAU SEJOUR \*\***

**Località Champagne, 25**

**Tel. e Fax 0166/548223**

**Email: [info@bsej.com](mailto:info@bsej.com)**

**Web: [www.bsej.com](http://www.bsej.com)**

**PARCHEGGI:** N. 5 davanti all'ingresso e N. 12 a metri 15 di distanza.

**GARAGE:** Raggiungibile dall'esterno tramite la strada d'accesso.

**INGRESSO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**RECEPTION:** Banco h. cm. 110.

**BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV – SALA CONGRESSI – DEHOR – GIARDINO:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**SALA GIOCHI:** C'è un gradino di cm. 25, ma per superarlo al bisogno viene posizionato uno scivolo removibile.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 180 x 175; porta cm. 80; WC h. cm. 82 con maniglioni a dx e a sx(\*); campanello d'allarme; lavabo h. cm. 85, vuoto sotto; specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Porte cm. 60; profondità cm. 90; larghezza cm. 90; (dimensioni ridotte).

**APPARTAMENTI:** Quelli ai piani superiori sono raggiungibili tramite scale o tramite ascensore.

**APPARTAMENTO ACCESSIBILE:** Raggiungibile dall'esterno senza barriere architettoniche; porta cm. 80; punti luce h. cm. 115; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 25; distanza tra muro e letto cm. 104; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**NOTA:** C'è un piano di lavoro vicino al piano di cottura, vuoto sotto.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 180 x 183; porta cm. 90, apertura verso l'esterno; WC h. cm. 52 maniglioni a dx e a sx (\*); bidet h. cm. 40 maniglione a sx (\*); lavabo h. cm. 80, vuoto sotto; Specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con piatto doccia normale, con un dislivello verso il basso di cm. 3, maniglione e seggiolino, box apertura totale.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

**CAMPEGGIO**  
**VILLAGGIO TURISTICO CERVINO \*\***

**Frazione Nuarsaz, 26**  
**Tel. 0166/545111 Fax 0166/519882**  
**Email: [campingcervino@libero.it](mailto:campingcervino@libero.it)**  
**Web: [www.campingcervino.com](http://www.campingcervino.com)**

**CAPIENZA:** Ospita più di 1500 persone tra Bungalow, Roulottes, Tende e Camper.

**PARCHEGGI:** Tanti i parcheggi riservati al Campeggio.

**RECEPTION:** Per accedere alla reception ci sono due gradini.

**BAR – RISTORANTE:** Il bar è raggiungibile senza barriere architettoniche; il ristorante è raggiungibile dalla strada la cui pendenza non supera l'8%.

**SAUNA – PALESTRA:** Non sono accessibili; strada con pendenza che supera l'8%; all'ingresso c'è un gradino di cm. 15; la porta della zona sauna presenta una luce netta di cm. 54. Dallo stesso ingresso si accede alla zona riservata al pronto soccorso.

**MARKET:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**BAGNI COMUNI:** I bagni comuni sono 2, raggiungibili tramite rampe con pendenza inferiore all'8%, dimensioni cm. 180 x 200; Porta larga cm. 90, apertura a battente verso l'esterno; WC h. 48 cm. con maniglioni a dx e a sx (\*), sia orizzontali che verticali; campanello vicino al WC; Lavabo h. max cm. 78, vuoto sotto; specchio ad altezza adeguata; piatto doccia a pavimento con maniglioni, seggiolino e campanello d'allarme.

**LOCALI COMUNI:** Lavanderia e lavatoi: per accedere c'è un gradino di cm. 8, porta larga cm. 88.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **AOSTA**

**Altitudine:** 583 m.

## **Autostrade**

A5 Km. 7 (Casello di Aosta est) - A5 Km 6 (Casello di Aosta ovest)

## **Strade**

SS 26 e SS 27

## **Treni**

Linea Torino - Chivasso - Aosta e Linea Aosta - Prè-St-Didier

## **Autobus**

Verso i paesi della Valle d'Aosta e verso le principali città del Nord



# HOTEL MILLELUCI \*\*\*\*

**Località Porossan- Roppoz, 15**  
**Tel. 0165/235278 Fax 0165/235284**  
**Email: [info@hotelmilleluci.com](mailto:info@hotelmilleluci.com)**  
**Web: [www.hotelmilleluci.com](http://www.hotelmilleluci.com)**

**PARCHEGGI:** Sono davanti alla struttura, per i disabili c'è la possibilità di parcheggiare davanti all'ingresso secondario.

**GARAGE:** Il garage non è collegato alla struttura, si accede dalla rampa d'accesso con pendenza che supera l'8%.

**INGRESSO:** Per accedere all'ingresso principale bisogna superare una rampa di scale.

**NOTA:** All'inizio della rampa di scale non c'è un campanello per avvisare dell'arrivo di una persona disabile.

**INGRESSO SECONDARIO:** Raggiungibile tramite scivolo con pendenza inferiore all'8%.

**RECEPTION:** Dall'ingresso principale l'accesso è diretto, dall'ingresso secondario tramite ascensore.

**BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA TV:** Diretti senza dislivelli. Possibilità di uscire sul terrazzo: porta larga 87 + 87 cm. con un bordo alto cm. 2.

**SALA CONGRESSI:** porta larga cm. 100, raggiungibile tramite ascensore.

**PISCINA – SAUNA - BAGNO TURCO:** Sono raggiungibili tramite ascensore. **PISCINA:** bordo vasca h. cm. 40; **SAUNA:** con gradini interni; **BAGNO TURCO:** inserito in una cabina presentante un gradino all'ingresso; la porta è larga cm. 66.

Giardino con piscina esterna, raggiungibile dall'esterno; non ci sono ausili.

## **NO BAGNO COMUNE ACCESSIBILE**

**ASCENSORE:** Serve i 5 piani dell'albergo, porte cm. 90, dimensioni cm. 150 x 136, pulsantiera con segnali Braille h. cm. 130.

**CAMERE:** raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE STANDARD:** n. 29.

**CAMERE ACCESSIBILI:** n. 2 doppie; dimensioni ridotte; porta larga cm. 80; punti luce h. 95 cm.; i punti luce sono troppo distanti dal letto; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 25; per uscire sul terrazzo della camera bisogna superare un gradino e la porta – finestra è larga 85 cm.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta larga cm. 80, apertura verso l'esterno; WC h. cm. 45 con maniglione a dx (\*) e campanello d'allarme; bidet h. 45 cm. con maniglione a sx; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, **NO MANIGLIONI E SEGGIOLINO;** tenda per la doccia; campanello d'allarme.

**NOTA:** in un bagno i sanitari sono tutti sulla stessa parete, nell'altro bagno la sistemazione dei sanitari non è confortevole in quanto il lavabo è posizionato di fronte al WC ed al bidet.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# HOSTELLERIE DU CHEVAL BLANC \*\*\*\*

Via Clavalité, 20

Tel. 0165/239140 Fax 0165/239150

Email: [info@chevalblanc.it](mailto:info@chevalblanc.it)

Web: [www.chevalblanc.it](http://www.chevalblanc.it)

**PARCHEGGI:** Nel piazzale davanti alla struttura. La reception si raggiunge tramite scivolo con pendenza inferiore all'8%.

**GARAGE:** Raggiungibile dall'esterno dalla rampa d'accesso.

**INGRESSO:** Raggiungibile tramite scivolo con pendenza inferiore all'8%; la prima porta è ad apertura automatica, la seconda con apertura a spinta.

**NOTA:** Lungo tutti i corridoi sono presenti tappeti.

**RECEPTION – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE 2 sale – SALA CONGRESSI:** Tramite ascensore; per raggiungere la sala congressi c'è un dislivello superabile tramite un servoscala presentante tali caratteristiche: larghezza cm. 69, profondità cm. 75 e portata Kg. 150.

**PISCINA:** Raggiungibile senza barriere architettoniche; si trova vicino alla hall, bordo vasca a filo pavimento.

**SAUNA – PALESTRA:** Raggiungibili tramite ascensore. Palestra: la porta presenta una luce netta di cm. 73. Bagno sullo stesso piano, spazioso ma senza maniglioni. Sauna: per accedervi bisogna superare 2 gradini.

**BAGNO COMUNE ZONA HALL - BAGNO COMUNE SALA CONGRESSI:** Dimensioni ottime; porta larga cm. 74, lavabo h. cm. 76, WC h. cm. 54, lo specchio è troppo alto, mancano i maniglioni e la doccetta.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 78, profondità cm. 130, pulsantiera h. 135 cm.

**CAMERE ACCESSIBILI:** N. 2 di dimensioni troppo ridotte per la manovrabilità delle sedie a ruota; porta larga cm. 85.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 170 x 250; porta larga cm. 80 con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 50, NO MANIGLIONI, campanello d'allarme; bidet h. cm. 50; Lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, con maniglioni, NO SEGGIOLINO, tenda e campanello d'allarme.

**NOTA:** Il WC ed il bidet sono posizionati uno di fronte all'altro con una distanza di cm. 55.

**CAMERE STANDARD:** N. 55.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **BED & BREAKFAST AMBROSIA**

**Frazione Arpuilles, 94/h**  
**Cell. 339/5749594 – 329/7505206**  
**Web: [www.bbambrosia.com](http://www.bbambrosia.com)**  
**Email: [info@bbambrosia.com](mailto:info@bbambrosia.com)**

**PARCHEGGI:** 4 riservati alla struttura.

**INGRESSO:** Raggiungibile dalla zona parcheggi tramite scivolo ( in fase di completamento), la cui pendenza non supera l'8%, che si raccorda ai marciapiedi che circondano la struttura.

**RECEPTION – SALA COLAZIONI – SOGGIORNO – SALA TV:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**SERVIZI:** Effettua servizio di prima colazione e di pernottamento.

**TAVERNA:** Raggiungibile dalla zona parcheggi.

**CAMERE:** Sono comunicanti con la zona reception o raggiungibili dall'esterno.

**DEHOR:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**CAMERA ACCESSIBILE:** 1 doppia; dimensioni normali; porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 110; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 25; distanza tra letto e muro cm. 100; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 230 x cm. 177; porta larga cm. 71, scorrevole; WC h. cm. 52, maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio regolabile; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, seggiolino, campanello d'allarme, box ad apertura totale.

**CAMERE STANDARD:** 1 doppia.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL DU CHARABAN\*\*\***

**Loc. Sarailon 38**  
**11100 AOSTA AO**  
**Tel. 0165/ 238289 Fax 0165/ 361230**  
**Email: [info@lecharaban.it](mailto:info@lecharaban.it)**  
**Web: <http://www.lecharaban.it>**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV:** Accessibili.

**BAGNO COMUNE:** Porta d'accesso luce netta 80 cm. Antibagno: lavandino vuoto sotto.  
Bagno: Water con rialzo in muratura alla base, altezza complessiva dal piano calpestio 50 cm., trasferimento a destra, maniglione componibile fisso a parete ad " elle ".

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due singole. Porta d'accesso luce netta 80 cm. Water con rialzo in muratura alla base, altezza complessiva 50 cm. dal piano calpestio, trasferimento a sinistra; a sinistra maniglione fisso a parete componibile ad " elle ", a destra maniglione ribaltabile.  
Doccia a pavimento con tenda, seggiolino ribaltabile, a destra maniglione fisso a parete.  
Lavabo vuoto sotto.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **NORDEN PALACE\*\*\*\***

**Corso Battaglione Aosta 30**

**11100 AOSTA**

**Tel. 0165/ 236356 Fax 0165/ 236837**

**Email: [nordenpalace@ethotels.com](mailto:nordenpalace@ethotels.com)**

**Web: <http://www.ethotels.com>**

**INGRESSO:** Doppia porta a fotocellula, diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL:** Accessibile.

**RISTORANTE - SALA PRIMA COLAZIONE:** Si trovano nel piano sotto la hall e sono raggiungibili o con l'utilizzo dell'ascensore ( piano più basso del ristorante ) o passando dall'ingresso esterno del ristorante stesso, a piano rispetto alla strada ( piano superiore del ristorante ), scivolo interno.

**BAR - SOGGIORNI:** Non sono accessibili in quanto vi sono dei gradini; è comunque possibile utilizzare l'hall allo scopo.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile dal piano superiore del ristorante ( ingresso esterno ).

Porta d'accesso luce netta cm. 90.

Lavandino vuoto sotto, maniglione fisso a parete a sinistra.

Trasferimento al water a sinistra, maniglione orizzontale fisso a parete a destra e verticale a sinistra.

**ASCENSORE:** A norma, pulsantiera ribassata, simboli braille.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due singole.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta luce netta 80 cm. Vasca. Lavandino vuoto sotto. Water e bidet sospesi. Trasferimento al water a sinistra, altezza dal piano calpestio 45 cm.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL ROMA\*\*\***

**Via Torino 7**  
**11100 AOSTA**  
**Tel. 0165/ 41000 Fax 0165/ 32404**  
**Email: [hroma@libero.it](mailto:hroma@libero.it)**

**INGRESSO PRINCIPALE:** Non accessibile in quanto vi sono gradini.

**INGRESSO SECONDARIO:** Dai parcheggi e dal garage tramite l'utilizzo dell'ascensore.

**HALL - RISTORANTE ( solo per gruppi - alcuni tavoli zona hall ) - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE:** Accessibili.

**BAGNO COMUNE:** Porta luce netta cm. 80.

Lavandino vuoto sotto, a sinistra maniglione orizzontale fisso a parete.

Trasferimento al water a sinistra, maniglione fisso a parete a destra.

**ASCENSORE:** Misure a norma, pulsantiera ribassata.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Misure più che a norma sia per le camere che per i bagni.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta luce netta cm. 85. Lavandino vuoto sotto. Doccia a pavimento con tenda, seggiolino ribaltabile, maniglione fisso a parete orizzontale a destra. Trasferimento a destra al water con maniglioni fissi a parete, a destra componibile ad " elle " e a sinistra orizzontale. Bidet.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE LA ROCHE\*\*\***

**Loc. Signayes**

**Tel. 0165/ 262426 - Fax 0165/ 31115**

**Email: [info@laroche.it](mailto:info@laroche.it)**

**Web: [www.laroche.it](http://www.laroche.it)**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile e dotato di ausili; raggiungibile dalla hall.

**BAR:** Per accedere al bar si utilizza una piattaforma montascale.

**CAMERE:** Le camere sono dotate di angolo cottura e bagno abbastanza ampio.  
Chi necessita di bagno adattato può utilizzare il **bagno comune** accessibile situato a piano terra.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **CLASSHOTEL AOSTA\*\*\*\***

**Corso Ivrea, 146**

**11100 Aosta**

**Tel. 0165/41845 – fax 0165/236660**

**Web: [www.classhotel.com](http://www.classhotel.com)**

**Email: [info.aosta@classhotel.com](mailto:info.aosta@classhotel.com)**

**INGRESSO:** Diretto senza dislivelli.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE / BAR / SALA PRIMA COLAZIONE:** Diretto senza dislivelli.

**SALA TV E SALA CONGRESSI:** Diretto senza dislivelli.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 83 – Profondità cm. 123.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 4 camere (letto da 1 piazza e ½). Nelle stanze c'è la moquette.

**BAGNI IN CAMERA:** Apertura porte cm 80. Piatto doccia a pavimento (tenda), seggiolino ribaltabile. Lavabo vuoto sotto. Di lato al WC un maniglione ribaltabile e uno fisso dal lato della parete.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



# AGRITURISMO PLAN D'AVIE

**Fraz. Avie-Arpuilles**

**Tel. 0165/51126**

**Web: [www.digilander.libero.it/plandavie](http://www.digilander.libero.it/plandavie)**

**INGRESSO:** L'appartamento accessibile è raggiungibile utilizzando un montascale.

**ALLOGGIO ACCESSIBILE:** Un appartamento (6 posti letto) con angolo cottura

**BAGNO NELL'ALLOGGIO:** Apertura porta cm. 90. Piatto doccia sporge cm. 15 dal piano calpestio. Trasferimento laterale al WC e maniglione laterale.

La struttura è aperta tutto l'anno.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# ARVIER

776 metri di altitudine

## **Distanza**

da Aosta: 15 km.

## **Autostrada**

A5 a 6 km (uscita di Aosta ovest)

## **Treni**

Stazione di Arvier linea Aosta-Pré-St-Didier

## **Autobus**

Linea Aosta-Courmayeur (SAVDA) e linea Aosta-Valgrisenche  
(Benvenuto)

## **HOTEL BEAU SEJOUR \***

**Via Corrado Gex, 114**

**Tel. e Fax 0165/99016**

**Email: [h.beausejour@libero.it](mailto:h.beausejour@libero.it)**

**Web: [www.beausejourhotel.com](http://www.beausejourhotel.com)**

**PARCHEGGI:** N. 7 parcheggi davanti all'ingresso della struttura.

**INGRESSO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**RECEPTION – RISTORANTE - SALA COLAZIONI – BAR – SALA TV – DEHOR:**  
Raggiungibili senza barriere architettoniche. Lungo il percorso che collega la reception ed il bar alla sala ristorante c'è un punto largo cm. 68.

**SOGGIORNO:** Raggiungibile tramite servoscala.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 220 x 185; porta larga cm. 76, scorrevole; WC h. cm. 53 con maniglioni a dx e a sx (\*); campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto e specchio ad altezza adeguata.

**SERVOSCALA:** Larghezza cm. 62, profondità cm. 65.

**NOTA:** il servoscala presenta dimensioni molto ridotte; è, quindi, utilizzabile solo con carrozzine a spinta manuale molto compatte.

**CAMERE:** Raggiungibile tramite servoscala.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; le dimensioni delle camere sono molto ampie; porta larga cm. 80; punti luce h. max cm. 115; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 22.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni molto ampie; porta larga cm. 80 con apertura verso l'interno; WC h. cm. 54, maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI e SEGGIOLINO, box doccia ad apertura totale, campanello d'allarme.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **AYAS- CHAMPOLUC- ANTAGNOD**

**Comune di AYAS**

Fraz. Antagnod

11020 AYAS (AO)

Telefono: 0125/306632

Fax: 0125/306788

Web: [www.comune.ayas.ao.it](http://www.comune.ayas.ao.it)

## **AYAS - ANTAGNOD**

Altitudine 1728 m. sul livello del mare

A5 a 27 km.

Stazione Ferroviaria a Verrès ( 28 km. )

## **AYAS - FRACHEY**

Altitudine 1594 m. sul livello del mare

Distanza da Antagnod 7 km.

Stazione Ferroviaria a Verrès ( 32 km. )

## **APPARTAMENTI BETTAFORCA**

**Fraz St. Jacques-Place de la Grotte**

**Tel. 0125/308764 Fax 0125/308243**

**Email: [info@residencebettaforca.it](mailto:info@residencebettaforca.it)**

**Web: [www.residencebettaforca.it](http://www.residencebettaforca.it)**

**PARCHEGGI:** N. 37 parcheggi davanti alla struttura, la pavimentazione dei parcheggi e in ghiaia con un bordo di cm 10 per accedere al marciapiede dell'ingresso.

**GARAGE – DEHOR - GIARDINO:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**INGRESSO – RECEPTION – SOGGIORNI – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**SAUNA:** Porta larga cm. 45.

**CAMERE:** Raggiungibili senza barriere architettoniche e tramite ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 220 x 180; porta larga cm. 70 apertura verso l'interno; WC h. 50 a sx (\*); lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio troppo alto; doccia a pavimento con maniglione, NO SEGGIOLINO; box doccia con apertura totale; campanello d'allarme.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 90; larghezza cm. 110; profondità cm. 140.

**APPARTAMENTI ACCESSIBILI:** 2 doppie con terrazzo privato; porta larga cm. 90; punti luce h. 110; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 25.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta cm. 70 con apertura a battente verso l'interno; WC h. 49 cm. NO MANIGLIONI; bidet h. cm. 45; lavabo h. cm. 80; vuoto sotto; doccia a pavimento con maniglioni ma SENZA SEGGIOLINO, box doccia ad apertura totale, campanello d'allarme.

**APPARTAMENTI STANDARD:** 37.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL CREFORNE' \*\*\***

**Località Crest – Champoluc**  
**Tel. 0125/307197 Fax 0165/308363**  
**Email: [creforne@champoluc.it](mailto:creforne@champoluc.it)**  
**Web: [www.creforne.champoluc.it](http://www.creforne.champoluc.it)**

La struttura si trova in quota 2020 SLM, d'inverno dal paese è raggiungibile solo con la cabinovia che ha le porte molto piccole, dall'arrivo della cabinovia all'hotel ci sono circa 400 mt (la strada è ripida e sterrata) il personale della società a fune è molto disponibile che con le motoslitte o con i fuoristrada aiutano per il trasferimento, d'estate si raggiungere con dei mezzi fuoristrada.

**INGRESSO:** D'estate tramite scivolo, d'inverno con la neve e tutto sullo stesso livello.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR:**  
Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Antibagno porta cm. 84 con apertura verso l'interno, è presente un fasciatoio per bambini; **BAGNO** dimensioni 190 x 190; porta larga cm 80, scorrevole; WC h. cm. 50; Lavabo h. max cm. 84, vuoto sotto; campanello d'allarme; NO MANIGLIONI.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 84, larghezza cm. 90; profondità cm. 124, pulsantiera h. cm. 125, braille.

**CAMERE:** Tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; porta larga cm. 88; punti luce h. cm. 120; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 15; distanza tra letto e muro cm. 80; termostato riscaldamento h max cm 130;

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensione cm. 150 x 300; porta larga cm. 86, scorrevole; WC h. cm. 45 NO MANIGLIONI; bidet cm. 45; lavabo h. cm. 83, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, maniglione, seggiolino, campanello d'allarme; phon h. cm. 140;

**NOTA:** nel bagno ci sono i sanitari per bambini sono stati installati in una posizione che ostruisce il passaggio per accedere al WC ed alla doccia la distanza tra il WC e bidet bimbi e di cm. 60.

**CAMERE STANDARD:** 18.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL LE ROCHER \*\*\***

**Località Villy – Champoluc**

**Tel. 0125/308711 Fax 0125/308718**

**Email: [info@lerocherhotel.com](mailto:info@lerocherhotel.com)**

**Web: [www.lerocherhotel.com](http://www.lerocherhotel.com)**

**PARCHEGGI:** N. 10 a trenta metri di distanza, due parcheggi riservati ai disabili nel garage.

**GARAGE:** Raggiungibile tramite ascensore.

**INGRESSO – RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA TV – SALA CONGRESSI – DEHOR :** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 185 x 180; porta larga cm. 80 con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 50 maniglioni a dx e a sx (\*), "predisposizione per la doccetta" campanello d'allarme; lavabo cm. 80, vuoto sotto.

**SAUNA – PALESTRA – CENTRO BENESSERE:** Raggiungibili tramite ascensore; Sauna porta larga cm. 65; bagno Turco: porta larga cm. 65; appena fuori dal centro benessere ci sono due bagni completamente accessibili con maniglioni e seggiolini.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 90; profondità cm. 150 larghezza cm. 115; pulsantiera h. cm. 128 Braille.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; dimensione normali; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 97; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 10; distanza tra letto e muro cm. 90.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 192 x 260; porta larga cm. 78, scorrevole; WC cm. 50 maniglioni a dx e a sx (\*) predisposizione per la doccetta; bidet h. cm. 40; lavabo h. cm. 80 vuoto sotto; doccia a pavimento, maniglione e seggiolino, campanello d'allarme e tenda; phon h. cm. 140.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# LE CHARMANT PETIT HOTEL

Località Frachey

Tel. 0125/307566 Fax 0125/308321

Email: [jariot@libero.it](mailto:jariot@libero.it)

**PARCHEGGI:** Davanti alla struttura.

**INGRESSO:** Tramite scivolo; esiste un ingresso secondario privo di barriere architettoniche.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA TV:**  
Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**DEHOR:** Raggiungibili tramite scivolo.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 180 x 184; porta larga cm. 80; Lavabo h. cm. 82; specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 90; profondità cm. 130; larghezza cm. 95; pulsantiera h. cm. 105.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; dimensioni ampie porta larga cm 90; punti luce h 102; spazio vuoto tra letto e pavimento cm25.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 230 x 180; porta larga cm. 80, apertura a battente verso l'interno; WC h. cm. 48, NO MANIGLIONI; campanello d'allarme; bidet h. cm. 48; lavabo h. cm. 80. vuoto sotto, specchio troppo alto; vasca da bagno; phon h. cm. 140.

**CAMERE STANDARD: 12**

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



## **HOTEL SANTA SAN \*\*\***

**Route Barmasc, 1 Antagnod**

**Tel. e Fax 0125/306597**

**Email: [info@hotelsantasan.com](mailto:info@hotelsantasan.com)**

**Web: [www.hotelsantasan.com](http://www.hotelsantasan.com)**

**PARCHEGGI:** Parcheggi pubblici a 10 metri circa.

**GARAGE:** Raggiungibile tramite ascensore.

**INGRESSO - RECEPTION – BAR – SALA COLAZIONI – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Porta larga cm. 78, scorrevole; WC h. cm. 52 con maniglioni a dx e a sx (\*); lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, campanello d'allarme, specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 80; profondità cm. 140; larghezza cm. 94; pulsantiera h. cm. 124 Braille.

**NOTA:** La pavimentazione dei corridoi e in moquettes.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 230 x 220; porta cm. 78, con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 43, con maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima con termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua, campanello d'allarme; bidet h. cm. 40; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio troppo alto; doccia a pavimento con un bordo di cm. 5 estraibile **NO MANIGLIONI E SEGGIOLINO**; phon h. max cm. 160.

**CAMERE STANDARD:** 12.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# AFFITTACAMERE LA FALCONETTA

**Frazione Antagnod**

**Tel. e Fax 0125 306646**

**Email: [falconetta@katamail.com](mailto:falconetta@katamail.com)**

**Web: [www.falconetta.com](http://www.falconetta.com)**

**CAMERA:** Dimensione ampie; spazio vuoto tra pavimento e letto cm 5.

**BAGNO:** Porta larga cm 86 scorrevole; dimensioni cm. 180 x 215; WC h. cm. 52, NO MANIGLIONI, campanello d'allarme; Bidet h. cm. 43; lavabo h. cm. 84 vuoto sotto specchio troppo alto; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI E SEGGIOLINO, box doccia di tipo normale **non accessibile** campanello d'allarme; phon h. max cm. 145.

NOTA: Tra il lavabo e il bidet lo spazio è di cm. 70.

**NON ACCESSIBILE**

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE LO PEYO \*\*\***

**Rue Barmasc Antagnod**  
**Tel. 0125/304023 Fax 0125/306412**  
**Email: [rta.lopeyo@virgilio.it](mailto:rta.lopeyo@virgilio.it)**

**PARCHEGGI:** Possibilità di parcheggiare davanti all'ingresso dell'alloggio.

**INTERNET POINT:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**CAMERA ACCESSIBILE:** Porta larga cm 78; le dimensioni molto sono ridotte con la presenza del letto matrimoniale e impossibile muoversi con una sedia a rotelle.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 145 x 235; porta scorrevole; WC h. cm. 50 NO MANIGLIONI; bidet h. cm. 40; lavabo h. max cm. 84, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI E SEGGIOLINO, campanello d'allarme; phon h. cm. 158.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE TROMPE L'OEUIL**

**Route Barmasc Antagnod**

**Tel. 0125/304029 Fax 0125/304991**

**Email: [rta trompe-loeuil@libero.it](mailto:rta_trompe-loeuil@libero.it)**

**RECEPTION:** Per accedere c'è un gradino di cm. 8 + battente della porta (molto complicato accedere con la sedia a ruote).

**APPARTAMENTI ACCESSIBILI:** 1 con accesso diretto dall'esterno, l'altro appartamento per entrare c'è una piccola rampa di legno ed il doppio battente della porta.

**BAGNO:** Dimensioni cm. 190 x 190; porta larga cm. 80, con apertura verso l'interno; WC h. cm. 54, maniglione a sx (\*); lavabo h. max cm. 80, vuoto sotto, specchio troppo alto; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI E SEGGIOLINO, campanello d'allarme; termostato per la regolazione dell'acqua nella doccia.

**APPARTAMENTI STANDARD:** 5.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTELLERIE DE MASCOGNAZ\*\*\*\***

**Frazione Mascognaz**

**Email: [info@hotelleriedemascognaz.com](mailto:info@hotelleriedemascognaz.com)**

**Web: [www.hotelleriedemascognaz.com](http://www.hotelleriedemascognaz.com)**

**NOTA:** l'Hôtellerie è collegata con l'Hôtel Breithorn.

L'Hôtellerie de Mascognaz si trova fuori dal paese ed è raggiungibile con dei mezzi fuori strada, i proprietari mettono a disposizione dei mezzi propri per il trasferimento.

## **HOTEL BREITHORN\*\*\*\***

**Route Ramey, 27 Champoluc**  
**Tel. 0125/308734 Fax 0125/308398**  
**Email: [info@breithornhotel.com](mailto:info@breithornhotel.com)**  
**Web: [www.breithornhotel.com](http://www.breithornhotel.com)**

**PARCHEGGI:** La struttura non ha parcheggio privato.

**GARAGE:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**RECEPTION:** Raggiungibile senza barriere architettoniche con punto accoglienza h. max cm 90.

**INGRESSO PRINCIPALE:** Per accedere c'è una rampa di scale con 12 gradini.

**INGRESSO SECONDARIO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE – SALA CONGRESSI – SALA COLAZIONI – SAUNA – PALESTRA – BAGNO TURCO:** Raggiungibili tramite ascensore al piano inferiore; Sauna: porta larga cm. 63; bagno turco: porta larga cm. 59.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 190 x 175; porta larga cm. 80, a battente con apertura verso l'interno; WC cm. 54, maniglioni a dx e a sx (\*); campanello d'allarme; lavabo h. max cm. 82, vuoto sotto, con specchio ad altezza adeguata.

**BAR – SOGGIORNI - DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BRASSERIE:** Raggiungibile tramite scivolo.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 90; profondità cm. 138; larghezza cm. 107; pulsantiera h. max cm. 138 Braille.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE STANDARD:** 31.

**CAMERE DISABILI:** 2 doppie; dimensioni ampie; punti luce h. cm. 100; spazio vuoto tra pavimento e letto cm. 15; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; distanza tra letto e muro cm. 130;

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 220 x 330; porta larga cm. 85, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 54, con maniglioni a dx e a sx (\*); doccetta per l'igiene intima; Bidet h. cm. 54; lavabo h. max cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con un piccolo bordo di cm 1,5; maniglione e seggiolino, box ad apertura totale; campanello d'allarme.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE LE CHALET\*\*\***

**Rue Chanoux, 39 Antagnod**

**Tel. e Fax 0125/306616**

**Email: [giuseppe.merlet@libero.it](mailto:giuseppe.merlet@libero.it)**

**Web: [www.rtalechalet.com](http://www.rtalechalet.com)**

**RECEPTION:** Non accessibile per accedere ci sono 2 gradini.

**PARCHEGGIO:** Le persone disabili hanno la possibilità di parcheggiare vicino all'ingresso dell'appartamento.

**APPARTAMENTI PER DISABILI:** 2 le dimensioni sono ampie; per accedere c'è un bordo di cm 5; punti luce h max 110; spazio vuoto tra letto e pavimento cm 20; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 185 x 215; porta larga cm. 70, apertura a battente verso l'interno; WC h. cm. 53, NO MANIGLIONI; bidet h. cm. 53; lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio posizionato troppo alto; doccia a pavimento. NO MANIGLIONI NO SEGGIOLINO; tenda; campanello d'allarme.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

**CASA PER FERIE  
PIER GIORGIO FRASSATI**

**Frazione Saint Jacques – Antagnod  
Tel. 0125/307656 Tel. titolare 0173/283551**

**NON ACCESSIBILE**

**PARCHEGGI:** 50 riservati alla struttura; sul retro si può parcheggiare una macchina con possibilità di accedere al primo piano che sullo stesso livello.

**INGRESSO PRINCIPALE:** Un gradino per accedere.

**SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**CAMERE:** Si accede tramite scale interne o si fa il giro dal retro dalla strada che è molto ripida; le camere sono tutte con bagno in comune; porta larga cm. 60 + 60; punti luce h. cm. 118; spazio vuoto tra letto e pavimento cm 20.

**BAGNO:** Si accede tramite un piccolo scivolo; dimensioni cm. 184 x 190; porta larga cm. 75. apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 48, maniglione a dx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. max cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata, doccia a pavimento, NO MANIGLIONI NO SEGGIOLINO; campanello d'allarme.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



## **PETIT PRINCE \*\*\***

**Route Emile Chanoux 54**

**Loc. Antagnod**

**11020 AYAS AO**

**Tel. 0125/ 306662 Fax 0125/ 306622**

**Email: [info@hotelpetitprince.com](mailto:info@hotelpetitprince.com)**

**Web: [www.hotelpetitprince.com](http://www.hotelpetitprince.com)**

**PARCHEGGI:** Possibilità di parcheggiare davanti alla hall; accesso diretto, senza dislivelli o barriere.

**GARAGE:** Ascensore a norma con comandi accessibili a persona in carrozzina; tramite l'ascensore si raggiungono le camere, il bar, i soggiorni, la sala prima colazione, la sala TV, le terrazze.

**Servoscala fra la hall ed i locali comuni.**

**BAGNO COMUNE:** Posto di fronte alla zona soggiorno, fra il bar e la sala prima colazione; possibilità di trasferimento sia laterale che frontale al water. Corrimano lungo tutta la parete. Lavandino ad inclinazione regolabile.

**DUE CAMERE ACCESSIBILI:** 1ª CAMERA: Doppia. Angolo cottura.

**BAGNO IN CAMERA:** Possibilità di trasferimento al water sia frontale che laterale. Maniglione laterale a destra, a sinistra possibilità di appoggiarsi alla vasca da bagno. Possibilità di utilizzare la doccia della vasca da bagno per l'igiene intima. Lavandino vuoto sotto. Vasca da bagno con piano d'appoggio in fondo e due maniglioni posti ai bordi. Bidet.

**2ª CAMERA:** Doppia. Angolo cottura.

**BAGNO IN CAMERA:** Possibilità di trasferimento laterale al water. Consigliato doccetta per igiene intima. Vasca da bagno come sopra. Bidet.

**N. B.:** Moquette ovunque.....L'albergo fornisce solo prima colazione.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **PETIT TOURNALIN\*\*\***

**Loc. Villy 2 - Frachey**

**11020 AYAS AO**

**Tel. 0125/ 307530 Fax 0125/ 307347**

**Email: [info@hotelpetittournalin.it](mailto:info@hotelpetittournalin.it)**

**Web: [www.hotelpetittournalin.it](http://www.hotelpetittournalin.it)**

**PARCHEGGI:** Posti di fronte all'entrata principale. Accesso diretto.

**GARAGE:** Si raggiungono i locali comuni e le camere tramite l'utilizzo dell'ascensore perfettamente a norma.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNO - SALA PRIMA COLAZIONE:** Posti a piano terra, perfettamente accessibili.

**BAGNO COMUNE:** Posto in un corridoio che congiunge la hall al ristorante. Misure a norma. Possibilità di trasferimento frontale. Vi è un maniglione fisso posto sulla parete sinistra. Non vi sono maniglioni laterali e la doccetta per l'igiene intima. Lavandino vuoto sotto.

**DUE CAMERE DOPPIE ACCESSIBILI:** Misure a norma.

**BAGNO IN CAMERA:** Luce netta della porta di accesso al bagno 90 cm. Doccia a pavimento con seggiolino a parete ribaltabile. Box doccia completamente apribile. Vicino al water maniglione fisso posto sulla parete sinistra.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **STELLA ALPINA\*\***

**Fraz. Frachey - Champoluc**

**11020 AYAS AO**

**Tel. 0125/ 307566 - Fax 0125/ 307904**

**PARCHEGGI - GIARDINO:** Posti di fronte all'entrata principale, raggiungibile tramite uno scivolo di pendenza inferiore all'8%.

**GARAGE:** Si raggiungono i locali comuni e le camere tramite l'utilizzo dell'ascensore, le cui misure sono a norma.

**HALL - RISTORANTE - BAR - LOCALI COMUNI:** Raggiungibili in modo diretto senza dislivelli e barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Non vi è alcun tipo di ausilio.....

Possibilità di trasferimento al water laterale in quanto il lavandino è posto di fronte. Lavandino vuoto sotto.

**DUE CAMERE DOPPIE ACCESSIBILI:** Misure buone sia per la stanza che per il bagno, così gli accessi. Vasca da bagno. Non vi è alcun tipo di appoggio. Lo stesso dicasi per il water. Bidet rialzato. Lavandino vuoto sotto.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **MEUBLÉ LO MIETE VIEI \*\***

**Rue Prabochon, 6  
11020 Champoluc (AO)  
Tel. 0125/308713 – fax 0125/308449  
Email: [lomieteviei@libero.it](mailto:lomieteviei@libero.it)**

**INGRESSO:** Per accedere alla reception, al bar e ad una delle due stanze è necessario utilizzare un montascale per una breve rampa. L'altra stanza è invece al piano terra.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una camera doppia (al primo piano) e una doppia + due letti sul soppalco.

**BAGNO NELLA CAMERA AL PRIMO PIANO:** Apertura porta cm. 80 – Doccia a pavimento, maniglioni e seggiolino, box ad apertura totale. Trasferimento laterale al WC e doccetta a fianco.

**BAGNO NELLA CAMERA A PIANO TERRA:** Apertura porta cm. 80. Doccia a pavimento, maniglioni e seggiolino, box ad apertura totale. Trasferimento laterale al WC.

**NOTA:** La struttura offre solo servizio di prima colazione. Il Meublé è il frutto di una ristrutturazione di una casa di fine '800, proprio dietro la piazza principale del paese.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL BELLEVUE \*\*\***

**Via Ramey, 16 A**  
**11020 Champoluc (AO)**  
**Tel. 0125/308710 – fax 0125/308428**  
**Web: [www.hotelbellevuechampoluc.com](http://www.hotelbellevuechampoluc.com)**  
**Email: [hotelbellevue@libero.it](mailto:hotelbellevue@libero.it)**

**INGRESSO:** L'ingresso principale non è accessibile in quanto ci sono 2 gradini, esiste però un ingresso secondario privo di barriere.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE / BAR:** Diretto senza dislivelli.

**ASCENSORE:** Apertura porta cm. 90 – Profondità 140.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due camere doppie

**BAGNI IN CAMERA:** Apertura porte cm. 73. Doccia a pavimento e con la tenda. Lavabo vuoto sotto. Tra la doccia e il WC ci sono cm 65, maniglione fisso a parete e uno ribaltabile dal lato opposto.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL GENZIANELLA \*\***

**Place de la Grotte, 5 – Saint Jacques**  
**11020 Champoluc – Ayas (AO)**  
**Tel. 0125/307156 – fax. 0125/308147**  
**Web: [www.hotelgenzianella.it](http://www.hotelgenzianella.it)**  
**Email: [hotel.genzianella@libero.it](mailto:hotel.genzianella@libero.it)**

**INGRESSO:** L'ingresso principale non è accessibile in quanto ci sono 2 gradini, esiste però un ingresso secondario privo di barriere.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE / BAR:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile con misure più che a norma.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 90 – Profondità cm. 137.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due stanze con letti da una piazza e mezza.

**BAGNO:** In comune tra le due stanze. Apertura porte cm. 80. Doccia a pavimento. Lavabo vuoto sotto. Maniglione ribaltabile di lato al WC, trasferimento laterale.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL MONTE ROSA \*\*\***

**Fraz. Periasc**

**11020 Ayas (AO)**

**Tel. 305735 – fax. 0125/305101**

**Web: [www.monterosahotel.com](http://www.monterosahotel.com)**

**Email: [info@monterosahotel.com](mailto:info@monterosahotel.com)**

**INGRESSO:** Tramite uno scivolo con pendenza inferiore all'8%. E' necessario però aprire i due battenti della porta.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**BAR:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** Nella zona sotto la reception, accessibile.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 80 – Profondità cm. 133.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due camere doppie. Nelle stanze c'è la moquette.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porte cm. 80. Doccia a pavimento dotata di box con apertura di cm. 80 e seggiolino. Lavabo vuoto sotto. Trasferimento laterale al WC e maniglione fisso a parete.

**NON ACCESSIBILE**

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL AYAS \*\*\*\***

**Rue Des Guides, 19/bis  
11020 Champoluc (AO)  
Tel. 0125/308128 – fax. 0125/308133  
Web: [www.hotelayas.com](http://www.hotelayas.com)  
Email: [info@hotelayas.com](mailto:info@hotelayas.com)**

**INGRESSO:** L'ingresso principale non è accessibile, ne esiste uno secondario privo di barriere, altrimenti si può accedere dai garages.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE:** Tramite ascensore.

**BAR / SALA PRIMA COLAZIONE:** Diretto senza dislivelli.

**SALA TV E SOGGIORNO:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** non accessibile.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 80 – Profondità cm. 150.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due camere doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porte cm. 75. Vasca da bagno.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



## **HOTEL RELAIS DES GLACIER \*\*\*\***

**Route G.B. Dondeynaz**

**11020 Champoluc (AO)**

**Tel. 0125/308721 – Fax. 0125/308300**

**Web: [www.hotelrelaisdesglaciers.com](http://www.hotelrelaisdesglaciers.com)**

**Email: [info@hotelrelaisdesglaciers.com](mailto:info@hotelrelaisdesglaciers.com)**

**INGRESSO:** Diretto senza dislivelli. Per maggior comodità e per non dover fare un lungo percorso, conviene posteggiare nei garages.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE / BAR:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** accessibile

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 90 – Profondità cm. 143.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Cinque camere doppie con salottino.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porta cm. 80. Doccia a pavimento (alcune camere hanno il box, altre ne sono prive). Trasferimento laterale al WC. Lavabo vuoto sotto. Non ci sono ausili.

**NOTA:** Nell'albergo è presente un centro benessere che è possibile raggiungere tramite l'ascensore, le aperture delle porte della sauna ecc., sono standard e sono di circa 60 cm. Inoltre l'albergo dispone di tre diversi menù ed è disponibile a richieste particolari.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **AYMAVILLES**

**Altitudine:** 646 m.

**Distanza**  
da Aosta: 8 km.

**Aeroporti**  
C. Gorrex di Aosta a 30 km Come Arrivare

**Autostrade**  
A5 (uscita di Aosta ovest)

**Strade**  
SS 26 e Sr 47 di Cogne

**Treni**  
Stazione di Aosta a 8 km - Linea Aosta-Chivasso-Torino e Linea  
Aosta-Prè-St-Didier

**Autobus**  
Linea urbana 2 Aymavilles-Aosta-St-Christophe (SVAP) / Aosta -  
Cogne (SAVDA) - Aosta-Aymavilles-Villeneuve (SAVDA)

## **HOTEL CHATEAU \*\*\***

**Loc. Saint Maurice, 1  
11010 Aymavilles (AO)  
Tel. 0165/923038 – Fax. 0165/923942**

**INGRESSO:** Con scivolo di pendenza inferiore all'8%.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE / BAR / SALA TV:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile raggiungibile dalla hall e zona ristorante. Apertura porte cm. 80. Antibagno con lavabo e bagno con WC rialzato e maniglione.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 73 (larghezza interna cm. 80) – Profondità cm. 120.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due camere doppie.

**BAGNO** (in comune con l'altra stanza accessibile). Apertura porta cm. 80. Dotata di doccia a pavimento con box, apertura cm. 70.  
Un maniglione verticale di alto al WC.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE MOULIN\*\*\***

**Loc. Moulin 66**  
**11010 AYMAVILLES AO**  
**Tel. 0165/ 902804**  
**Email: [moulin.filippo@gmail.com](mailto:moulin.filippo@gmail.com)**

**INGRESSO:** Scivolo esterno di molto inferiore all'8% e porta a fotocellula.

**HALL - BAR - SOGGIORNI:** Accessibili.

**DUE APPARTAMENTI ACCESSIBILI: UN MONOLOCALE ED UN BILOCALE.**

**BAGNI:** Porta d'accesso luce netta 90 cm. Doccia a pavimento con tenda, gradino 5 cm., seggiolino ribaltabile. Water altezza dal piano calpestio 45 cm., doccetta per igiene intima, trasferimento a sinistra. Bidet normale. Lavabo largo vuoto sotto.

**N. B.:** Da segnalare che le porte che si trovano nel corridoio, fra la zona hall e le camere, sono ad apertura automatica e che gli interruttori sono posti in basso per essere facilmente usabili da persona su sedia a ruote.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **BARD**

Altitudine: 381 m.

Distanza  
da Aosta: 48 km.

Autostrade  
A5 a 4 km (uscita di Pont-Saint-Martin) e a 10 km (uscita di Verrès)

Treni  
Stazione di Hône-Bard

Autobus  
Linea Aosta - Ivrea (Savda) e Linea Hône - Bard - Champorcher

# FORTE DI BARD

**ORARI:** Chiuso al Lunedì.

Mar. – Mer. – Giov. – Ven.: 10,00 – 18,00 – Sab. – Dom.: 10,00 - 20,00

## **PARCHEGGI:**

4 piani di parcheggi raggiungibili tramite ascensore, con 1 parcheggio riservato a persone disabili ad ogni piano coperto e 2 parcheggi al piano esterno non coperto.

Le persone disabili hanno l'utilizzo del parcheggio a titolo gratuito; devono prendere il biglietto, portarlo alla reception e lì la tariffa viene azzerata.

## **I BAGNI ACCESSIBILI SONO DISLOCATI IN OGNI PUNTO DEL FORTE.**

**BAGNO:** Bagno disabili nella zona parcheggio al piano terra (coperto).

Dimensioni: larghezza cm. 187, lunghezza cm. 271; lavabo regolabile, specchio ad altezza adeguata; WC. h. cm. 44 con maniglione fisso a parete e ribaltabile sul lato manovra, doccetta; maniglioni lungo le pareti; Campanello d'allarme; Porta carta e porta sapone ad altezza adeguata.

## **BAGNO ZONA MUSEO**

Dimensioni cm. 170 x 180; Lavabo regolabile, specchio ad altezza adeguata; WC h. cm. 45; Porta larga cm. 90; Maniglione WC sul lato muro in verticale; doccetta per l'igiene intima; Campanello d'allarme.

## **ASCENSORE**

Porta cm. 90; Profondità cm. 140; larghezza cm. 110; Pulsantiera h. max cm. 140; braille.

## **ASCENSORE PANORAMICO**

Dimensioni molto ampie.

Le rampe di collegamento per gli ascensori panoramici hanno una pendenza dell'8% circa.

## **ASCENSORE DELLA CAPPELLA**

Porta cm. 80. Con questo ascensore si arriva al percorso iniziale del Museo superando 4 gradini.

Completamente accessibile è l'entrata passando sotto il portico; in questo modo, però si percorre al contrario l'itinerario museale.

## **STRADE**

La strada pedonale (VECCHIA) che dalla strada regionale collega al Forte presenta una pendenza che supera abbondantemente l'8%; c'è una seconda strada meno ripida che è aperta al pubblico solo il sabato e la domenica.

## **PRIGIONI**

Per la visita alle prigioni è obbligatoria la prenotazione.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **BIONAZ**

Altitudine: 1600 m.

**Distanza**  
da Aosta: 23 km

**Autostrade**  
A5 a 23 km (uscita di Aosta est)

**Strade**  
SS 26 fino ad Aosta, quindi SS 27 fino a Variney e SR 28 di Bionaz

**Treni**  
Stazione di Aosta a 23 km

**Autobus**  
Linea Aosta - Bionaz - Ollomont

# **AFFITTACAMERE LAC PLACE MOULIN**

**Località Place Moulin**

**Tel. 0165/ 730920 Fax 0165/ 730922**

**Cell. 348/ 7367826 Periodo d'apertura 01/03 - 30/11**

**Email: [info@rifugio-prarayer.it](mailto:info@rifugio-prarayer.it)**

**Web: [www.rifugio-prarayer.it](http://www.rifugio-prarayer.it)**

**PARCHEGGI:** 20 riservati alla struttura.

**INGRESSO – RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**DEHOR – GIARDINO:** Per accedervi bisogna superare un gradino.

**CAMERE:** Si accede dall'interno tramite scale o dall'esterno dalla strada la cui pendenza supera l'8%.

**BAGNO COMUNE:** Bordo del battente cm. 2; dimensioni cm. 216 x 250; porta larga cm. 92 a battente; WC h. cm. 47, maniglione a sx (\*); campanello d'allarme; Lavabo h. max cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**CAMERA ACCESSIBILE:** 1 doppia; porta larga cm. 85; punti luce h. max cm. 100; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 15; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; distanza tra letto e muro cm. 160.

**BAGNO IN CAMERA:** dimensioni cm. 225 x 180; porta larga cm. 85, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 47, maniglione a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. max cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, maniglione e seggiolino, box doccia ad apertura totale, campanello d'allarme.

**CAMERE STANDARD:** 8

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



# APPARTAMENTI LUSENEY

**Frazione Balmes 13**

**Tel. e Fax 0165/ 730038**

**Titolare 0165/730034 Cell. 333/4081426**

**Email: [info@luseney.com](mailto:info@luseney.com)**

**Web: [www.luseney.com](http://www.luseney.com)**

**PARCHEGGI:** 6 riservati alla struttura.

**INGRESSO:** Si accede agli appartamenti tramite servoscala: uno é all'esterno ed uno all'interno. Le rampe di scale sono due.

**DEHOR – GIARDINO:** Raggiungibili al piano terra senza barriere architettoniche.

**APPARTAMENTI ACCESSIBILI:** 2 molto ampi; porta larga cm. 78; punti luce h. cm. 96; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 30; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta larga cm. 78 con apertura verso l'interno; WC h. cm. 52, maniglione a sx (\*), con doccetta, campanello d'allarme; bidet h. cm. 48; lavabo h. max cm. 80, vuoto sotto, con specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI con seggiolino, box, campanello d'allarme.

**APPARTAMENTI STANDARD:** 4

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

**OSTELLO DELLA GIOVENTU'  
LA BATISE**

**Località Plan de Veyna, 25**  
**Tel. 0165/730105 Fax 0165/730214**  
**Titolare 06/4871152**  
**Email: [info@labatise.com](mailto:info@labatise.com)**  
**Web: [www.labatise.com](http://www.labatise.com)**

**PARCHEGGI:** 7 parcheggi riservati alla struttura.

**INGRESSO – RISTORANTE – SALA COLAZIONI:** Raggiungibile tramite scivolo con pendenza inferiore all'8%.

**RECEPTION:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**CAMERA ACCESSIBILE:** 1 doppia; dimensioni ampie; porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 110; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 20; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO ACCESSIBILE IN COMUNE:** Dimensioni cm. 180 x 210; porta larga cm. 90 con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 50 maniglione a dx e sx (\*), doccetta, campanello d'allarme; lavabo h. max cm. 80, vuoto sotto; doccia a pavimento con maniglione, NO SEGGIOLINO; campanello d'allarme.

**NOTA:** Possibilità per i disabili di fare la doccia seduti sul WC.

**CAMERE STANDARD:** 6 con 37 posti letto.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **CAMPEGGIO LAC LEXERT**

**Frazione Lexert, 14**  
**Tel. 0165/730109 Fax 0165/73228**  
**Email: [lagolexert@interfree.it](mailto:lagolexert@interfree.it)**  
**Web: [www.campinglaclexert.it](http://www.campinglaclexert.it)**

**PARCHEGGI:** 50 riservati al campeggio.

**NOTA:** Il parcheggio ha la pavimentazione con la ghiaia, quindi muoversi con la sedia a ruote è molto difficoltoso. Per le persone disabili c'è la possibilità di parcheggiare vicino alle piazzole.

**PIAZZOLE:** N. 60.

**INGRESSO RECEPTION:** Raggiungibile dal piazzale in cui si trovano i parcheggi senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE – BAR - DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**SOGGIORNI – SALA TV – SALA CONGRESSI:** Raggiungibile tramite ascensore.

**BAGNO COMUNE ZONA BAR:** Dimensioni cm. 175 x 180; porta larga cm. 90, con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 50, maniglioni a dx e sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 190 x 320; porta larga cm. 90, con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 50 maniglioni a dx e sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglioni e seggiolino, campanello d'allarme.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **BREUIL – CERVINIA**

**Altitudine:** 2050 m.

## **Distanza**

da Aosta: 52 km.

## **Autostrade**

A5 Torino Aosta - Uscita Châtillon Saint Vincent a 27 km su strada regionale n.46

## **Strade**

SS 26 fino a Châtillon, quindi S.R.46 per Cervinia

## **Treni**

Linea Torino Chivasso Aosta - Stazione ferroviaria di Châtillon Saint Vincent a 27 km

## **Autobus**

Linea Châtillon - Cervinia (SAVDA)

# HOTEL AL PIOLET\*\*

**Località Funivie, 3**

**Tel. e Fax 0166/949161**

**Email: [info@hotelalpiolet.com](mailto:info@hotelalpiolet.com)**

**Web: [www.hotelalpiolet.com](http://www.hotelalpiolet.com)**

**INGRESSO PRINCIPALE:** 2 gradini per accedere.

**INGRESSO SECONDARIO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Al piano terra ci sono due bagni comuni accessibili, uno vicino al bar ed uno vicino alla sala del ristorante; dimensioni cm. 150 x 250 + antibagno; porta larga cm. 82, apertura a battente; WC h. cm. 58 “troppo alto”, maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d’allarme; lavabo h. max cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite servoscala.

**CAMERE PER DISABILI:** 2 doppie; dimensioni molto ampie; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 110; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 30; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 270 x 200; porta larga cm. 80, apertura verso l’esterno; WC h. cm. 58 maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l’igiene intima con termostato per la regolazione della temperatura dell’acqua; campanello d’allarme; bidet h. cm. 58; lavabo h. cm. 78, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglione, box, campanello d’allarme, phon h. cm. 100.

**NOTA:** i sanitari sono stati installati in posizione troppo alta; il seggiolino per la doccia è da installare.

**CAMERE STANDARD:** 14.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **HOTEL EUROPA\*\*\*\***

**Via C. Pellissier, 2**

**Tel. 0166/948660 Fax 0166/949650**

**Email: [info@htl-europa.com](mailto:info@htl-europa.com)**

**Web: [www.htl-europa.com](http://www.htl-europa.com)**

**PARCHEGGI:** 20 riservati alla struttura.

**GARAGE:** Raggiungibile tramite ascensore.

**INGRESSO:** 2 gradini superabili con una pedana in legno installata al momento del bisogno.

**RECEPTION – BAR – SALA COLAZIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**SOGGIORNO:** Una zona del soggiorno è vicino alla reception, una seconda zona del soggiorno si raggiunge tramite un servoscala.

**SALA RIUNIONI:** Raggiungibile tramite servoscala.

**RISTORANTE:** Raggiungibile tramite ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 150 x 150; WC h. cm. 47, maniglione a dx (\*), specchio troppo alto.

**PISCINA – BAGNO TURCO:** Non accessibili.

**SOLARIUM:** Porta larga cm. 70; SAUNA porta larga cm. 55; PALESTRA: raggiungibile senza barriere architettoniche.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 75; profondità cm. 135; larghezza cm. 80.

**CAMERE:** Raggiungibile tramite ascensore.

**CAMERE:** Per raggiungere le camere c'è da superare un dislivello con un servoscala e poi utilizzare l'ascensore; Dimensioni ampie; porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 94; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 20; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 180 x 180; porta larga cm. 92 con apertura verso l'interno; WC h. cm. 52, NO MANIGLIONI; campanello d'allarme, lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; PIATTO DOCCIA di tipo standard con bordo cm. 4, NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO, campanello d'allarme; phon h. cm. 140.

**NOTA:** La porta del bagno non chiude se dentro c'è una carrozzina.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

**NON ACCESSIBILE**

## **HOTEL CLUB MED \*\*\*\***

**Via de Piolet, 6**  
**Tel. 0166/944600 Fax 0166/944630**  
**Email: [infovacanze@clubmed.it](mailto:infovacanze@clubmed.it)**  
**Web: [www.clubmed.it](http://www.clubmed.it)**

**PARCHEGGI:** 10 riservati alla struttura.

**GARAGE:** Raggiungibile tramite ascensore.

**INGRESSO – RECEPTION – BAR – SOGGIORNI – DISCOTECA – DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE – SALA COLAZIONI:** Raggiungibile tramite ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 190 x 160; porta larga cm. 90, apertura a battente; WC h. cm. 50, NO MANIGLIONI; lavabo h. max cm. 85, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ZONA BENESSERE:** Raggiungibile tramite ascensore; **PISCINA:** la piscina è all'interno della struttura, la temperatura dell'acqua è di 28 gradi, il bordo piscina è a filo pavimento. **SAUNA:** porta larga cm. 81, disimpegno sauna: porta larga cm. 58. **SALA MASSAGGI e PALESTRA** raggiungibili senza barriere. **BAGNO TURCO:** porta larga cm. 84, con un gradino per entrare.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 80; profondità cm. 140; larghezza cm. 110.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 3 Doppie; porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 107; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 17; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 220 x 254; porta larga cm. 90, a battente; WC h. cm. 53 con doccetta e campanello d'allarme; Lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglioni, NO SEGGIOLINO, con bordo del box cm. 3, apertura del box ad angolo cm. 50; phon h. cm. 130.

**CAMERE STANDARD:** 206.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **HOTEL EXCELSIOR PLANET\*\*\*\***

**Piazzale Planet, 1**

**Tel. 0166/949426 Fax 0166/948827**

**Email: [info@excelsiorplanet.com](mailto:info@excelsiorplanet.com)**

**Web: [www.excelsiorplanet.com](http://www.excelsiorplanet.com)**

**PARCHEGGI:** 30 riservati alla struttura.

**GARAGE:** Raggiungibile tramite ascensore.

**INGRESSO:** C'è un piccolo bordo di cm. 5 sul marciapiede all'esterno, poi l'ingresso e tutto in piano.

**RECEPTION – BAR – RISTORANTE – SALA COLAZIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**SOGGIORNI – INTERNET POINT:** C'è un gradino per raggiungerli, ma superabile con una pedana removibile

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 185 x 185; porta larga cm. 85, scorrevole; WC h. cm. 42, maniglione a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ZONA BENESSERE:** Raggiungibile tramite ascensore.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 88; profondità cm. 106; larghezza cm. 103.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 185 x 240; porta larga cm. 86, scorrevole; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**CAMERE STANDARD:** 44.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



# **HOTEL EDELWEISS\*\*\***

**Piazza Guido Rey, 18**

**Tel. 0166/949078 Fax 0166/949746**

**Email: [info@matterhorn.it](mailto:info@matterhorn.it)**

**Web: [www.matterhorn.it](http://www.matterhorn.it)**

**PARCHEGGI:** 4 riservati alla struttura.

**INGRESSO – RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI  
SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile tramite ascensore al piano inferiore; dimensioni cm. 280 x 230; porta larga cm. 80, a battente, con apertura verso l'interno; WC h. cm. 42, maniglione ribaltabile a dx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 80; profondità cm. 130; larghezza cm. 80; pulsantiera h. cm. 130.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; dimensioni ampie; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 102; spazio vuoto tra pavimento e letto cm. 25; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 200 x 270; porta larga cm. 79, scorrevole; WC h. cm. 42, maniglione a dx (\*), campanello d'allarme; bidet h. cm. 40; Lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglioni, NO SEGGIOLINO, box, campanello d'allarme; phon h. cm. 140.

**CAMERE STANDARD:** 28.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL LAC BLEU \*\*\***

**Località Campeggio, 1**

**Tel. 0166/949103 Fax 0166/949902**

**Email: [info@hotel-lacbleu.com](mailto:info@hotel-lacbleu.com)**

**Web: [www.hotel-lacbleu.com](http://www.hotel-lacbleu.com)**

**PARCHEGGI:** 25 riservati alla struttura.

**GARAGE:** Raggiungibile dalla reception senza barriere architettoniche.

**INGRESSO:** Raggiungibile tramite scivolo con pendenza inferiore all'8%.

**RECEPTION – BAR – SOGGIORNI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR:** Raggiungibili tramite ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Il bagno comune è al piano inferiore ed è raggiungibile tramite l'ascensore; nel corridoio c'è una rampa lunga circa un metro, ma molto ripida. Si è suggerito ai proprietari di posizionare dei corrimano sulle due pareti per agevolare la salita.

Gli AUSILI al momento dei rilevamenti erano da installare; dimensioni cm. 170 x 260; porta larga cm. 80, scorrevole.

**ZONA BENESSERE:** In fase di completamento; BAGNO TURCO porta cm. 60; SAUNA porta larga cm. 38.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 75; profondità cm. 120; larghezza cm. 87.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 1 doppia; per entrare c'è un bordino di cm. 2; dimensioni ampie; porta larga cm. 78; punti luce h. cm. 100; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 13; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; cassaforte.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 225 x 250; porta larga cm. 85 con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 41 maniglione a dx (\*), campanello d'allarme; bidet h. cm. 41; Lavabo h. cm. 84, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglioni, NO SEGGIOLINO, tenda, campanello d'allarme; phon h. cm. 140.

**CAMERE STANDARD:** 16

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# SERTORELLI SPORT HOTEL\*\*\*

Via Guido Rey 28

Tel. 0166/ 949797 - Fax 0166/ 948155

Email: [info@sertorelli-cervinia.it](mailto:info@sertorelli-cervinia.it)

Web: [www.sertorelli-cervinia.it](http://www.sertorelli-cervinia.it)

**INGRESSO:** Un gradino.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE:** Accessibili.

**SAUNA - IDROMASSAGGIO - LOCALE MASSAGGI:** Come si sa i locali sauna non sono accessibili viste le misure ridotte di accesso ... Per accedere all'idromassaggio vi è un gradino da superare. La doccia è perfettamente accessibile, a pavimento, con presa del telefono - doccia a cm. 90 dal piano calpestio.

**SALA TV:** Si trova al primo piano ed è raggiungibile tramite l'utilizzo dell'ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Si trova nel piano sotto la hall ed è raggiungibile tramite l'utilizzo dell'ascensore. Porta d'accesso luce netta cm. 90. Water con doccetta per igiene intima. Trasferimento frontale. Maniglioni lungo tutta la parete. Lavandino vuoto sotto. Specchio a parete.

**ASCENSORE:** A norma. Bottoniera ribassata.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Quattro doppie. Buone misure per le stanze.

**BAGNO IN CAMERA n. 1:** Porta d'accesso luce netta cm. 90. Lavandino vuoto sotto, ad inclinazione regolabile. Trasferimento a destra per il water, rialzato, con doccetta per igiene intima. Doccia a pavimento con box apribile 45 cm. per parte. Telefono doccia ribassato. Specchio a parete.

**BAGNI n. 2/ 3/ 4:** Buoni come misure. Lavandini ad inclinazione regolabile. Specchi a mezza parete. Water con doccette per igiene intima. Docce con box apribili circa 27 cm. per parte e gradino di altezza 25 cm.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **GRAND HOTEL CRISTALLO\*\*\*\***

**Via del Piolet 6**

**Tel. 0166/ 943411 - Fax 0166/ 948377**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**RECEPTION - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV:** Si trovano al piano sopra la hall e sono raggiungibili con l'utilizzo dell'**ascensore**, a norma.

**ZONA FITNESS:** Non accessibile.

**BAGNO COMUNE :** Si trova al piano terra, dove si trovano anche le camere accessibili. Porta scorrevole, la cui luce netta è di 80 cm. Lavandino vuoto sotto. Maniglione fisso a parete. Water rialzato, altezza dal piano calpestio 55 cm. Possibilità di trasferimento sia frontale che laterale. Maniglioni fissi a parete componibili sia da una parte che dall'altra del wc.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie.

**BAGNI IN CAMERA:** Porta d'ingresso luce netta 80 cm. Doccia a pavimento con tenda.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# CLUB MED

## **HOTEL MIGNON\*\*\***

**Loc. Jumeaux 50**

**Tel. 0166/ 949344 - Fax 0166/ 949687**

**Email: [info@mignoncervinia.com](mailto:info@mignoncervinia.com)**

**Web: [www.mignoncervinia.com](http://www.mignoncervinia.com)**

**INGRESSO:** Servoscala per superare 5 gradini.

**RISTORANTE - BAR - SALA PRIMA COLAZIONE :** Accessibili e raggiungibili dalla hall.

**SALA TV E SOGGIORNI:** Accessibili. Raggiungibili tramite l'utilizzo dell'**ASCENSORE**, a norma, in quanto si trovano al piano sottostante la hall.

**BAGNO COMUNE:** Si trova nel piano sottostante la hall, quindi è raggiungibile tramite l'utilizzo dell'ascensore. Porta luce netta 85 cm. Water con sedile rialzato ( h. da terra 45 cm. ); possibilità di trasferimento sia laterale che frontale. Nessun maniglione. Lavandino vuoto sotto.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due singole. Luce netta delle porte di accesso sia alle camere che ai bagni di 80 cm. Possibilità di trasferimento al water solo frontale. Non ci sono maniglioni. Doccia a pavimento. Box completamente apribile. Niente seggiolino. Lavandino vuoto sotto. Bidet smontabile in modo da permettere maggior spazio per i trasferimenti. Tra water e doccia piccolissimo scivolo, di pendenza inconsistente.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL THE DRAGON\*\*\***

**Via J. B. Bich 3**

**Tel. 0166/ 948085 - Fax 0166/ 940088**

**Email: [hoteldragon@aostanet.com](mailto:hoteldragon@aostanet.com)**

**Web: [www.hoteldragon.it](http://www.hoteldragon.it)**

**INGRESSO:** Raggiungibile tramite il superamento di uno scivolo di pendenza inferiore all'8%. Un gradino superabile con l'utilizzo di una rampetta in legno.

**RECEPTION - BAR - SOGGIORNO - SALA PRIMA COLAZIONE – SALA TV:** Accessibili e raggiungibili direttamente dall'ingresso senza dislivelli o barriere.

**RISTORANTE:** Raggiungibile tramite il superamento di due gradini ( rampetta in legno ).

**PUB:** Piano sotto la reception ed i locali comuni, raggiungibile tramite l'utilizzo dell'**ascensore**, la cui luce netta è di 73 cm.

**BAGNI COMUNI:** Ve n'è uno al piano terra ed uno al piano sottostante. Lavandino vuoto sotto. Possibilità sia di trasferimento frontale che laterale al water. Maniglione ribaltabile.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie.

**CAMERA n. 1. BAGNO IN CAMERA:** Porta scorrevole luce netta 85 cm. Lavandino vuoto sotto. Water con copritazza bucato anteriormente, altezza dal piano calpestio 38 cm. Vi è un maniglione ribaltabile a destra ed a sinistra una parete. Fra il box doccia ed il lavandino vi sono 70 cm. disponibili per il trasferimento al water, che può essere effettuato solo diagonalmente; infatti il WC si trova dopo il lavabo ed a destra del box doccia. Doccia a pavimento, con gradino di 5 cm. Seggiolino ribaltabile, maniglione a parete, dietro il seggiolino, e maniglione a parete sul lato sinistro. Luce netta del box 50 cm., profondità 75 cm., larghezza 78 cm.

**CAMERA n. 2. BAGNO IN CAMERA:** E' uguale come struttura a quello sopra descritto. Box doccia con porta pieghevole. Non vi è seggiolino pieghevole. Maniglioni fissi a parete.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# HOTEL MIRAVIDI\*\*

**Loc. Planet**

**Tel. 0166/ 948097 - Fax 0166/ 949658**

**Email:** [info@hotelmiravidi.com](mailto:info@hotelmiravidi.com)

**Web:** [www.hotelmiravidi.com](http://www.hotelmiravidi.com)

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV:**  
Accessibili. Per il ristorante e la sala prima colazione un gradino superabile con l'ausilio di una pedana di legno.

**BAGNO COMUNE:** Porta d'accesso luce netta 85 cm. Due lavandini vuoti sotto nell'antibagno. Water rialzato, trasferimento a sinistra, sia da questa parte, che a destra, che sul davanti, maniglioni fissi a parete, sia verticali che orizzontali.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una camera doppia ed una singola divise da un corridoietto interno. Entrata dall'esterno in quanto all'interno, fra questa stanza e la hall, vi sono due rampe di scale. Scivolo esterno con pendenza all'incirca dell'8% nella prima parte e con pendenza inferiore nella seconda, dopo la curva. Buone le dimensioni sia delle camere che del bagno. Porte scorrevoli, luce netta 90 cm.

**BAGNO IN CAMERA:** Lavandino vuoto sotto. Water normale. Trasferimento a destra. Davanti al water maniglione verticale fisso a parete.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# BRISOGNE

Altitudine: 827 m.

## **Distanza**

da Aosta: 9 km.

## **Autostrade**

A5 a 2 km (uscita di Aosta est)

## **Strade**

Statale 26 fino a Quart, poi SR 15 di Brissogne

## **Treni**

Stazione di Quart a 2 km - Linea Aosta - Chivasso - Torino

## **Autobus**

Linea 1 Aosta - Pollein- Neyran - Brissogne (SVAP) - Linea Grand  
Brissogne - Villair de Quart (SVAP)



## **HOTEL BIANCANEVE\*\*\***

**Frazione Neyran Dessous, 70**  
**Tel. 0165/762212 Fax 0165/762368**  
**Email: [info@hotelvalledaosta.com](mailto:info@hotelvalledaosta.com)**  
**Web: [www.hotelvalledaosta.com](http://www.hotelvalledaosta.com)**

**PARCHEGGI:** 13 riservati alla struttura.

**INGRESSO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche, le porte dell'ingresso sono larghe cm. 70 + 70.

**RECEPTION - BAR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**SALA COLAZIONI:** Per raggiungerla ci sono dei gradini; per i disabili si utilizza un tavolino nella zona bar:

**SOGGIORNI:** Si utilizza la sala colazione non accessibile.

**GIARDINO E SOLARIUM:** Davanti alla struttura il prato è tutto in pendenza.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite scale.

**CAMERA ACCESSIBILE:** 1 doppia; porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 119; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**NOTA:** La camera è comunicante con quella a fianco per eventuale accompagnatore.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 215 x 198; porta larga cm. 83, scorrevole; WC h. cm. 54, NO MANIGLIONI, doccetta per l'igiene intima e termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua, campanello d'allarme; bidet h. cm. 54; lavabo h. cm. 87, vuoto sotto, specchio troppo alto; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO; box ad apertura totale; campanello d'allarme.

**NOTA:** La doccia è posizionata al centro della parete tra il WC ed il bidet; il lavabo ed il WC sono posizionati di fronte a cm. 90 di distanza.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# AGRITURISMO LE CLOCHER DU MONT BLANC

Frazione Pallu

Tel. 0165/762196 - 762040 Cell. 347/4860820

Email: [clocherdumontblanc@libero.it](mailto:clocherdumontblanc@libero.it)

Web: [www.geocities.com/leclocherdumontblanc.it](http://www.geocities.com/leclocherdumontblanc.it)

**SERVIZI:** Effettua servizio di prima colazione e pernottamento.

**PARCHEGGI:** Sul prato vicino alla rampa d'accesso.

**INGRESSO:** Raggiungibile tramite una rampa con pendenza inferiore all'8%, porta larga cm. 90.

**DEHOR:** Esterno con barbecue, forno e tavolini; raggiungibile tramite scivolo con pendenza che supera l'8%.

**SALA COLAZIONI:** Per raggiungerla ci sono due gradini, per i disabili si utilizza il tavolino vicino alla reception.

**CAMERA ACCESSIBILE 1:** Si accede dall'esterno, dimensioni ampie, porta larga cm. 78; punti luce h. cm. 120.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 250 x 185, porta larga cm. 76; WC con alzawater aperto sul davanti, h. cm. 48; maniglione a sx (\*), campanello d'allarme; bidet h. cm. 41; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchi ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglioni e seggiolino.

**NOTA:** E' stato creato un bordo di cm. 3 al piatto doccia per evitare la fuoriuscita dell'acqua.

**CAMERA ACCESSIBILE 2:** Si accede dall'esterno; porta larga cm. 80; distanza tra letto e muro cm. 100.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 300 x 180; porta larga cm. 80; WC con alzawater aperto davanti, h. cm. 48, maniglione a dx (\*), campanello d'allarme; possibilità di utilizzo della doccia per l'igiene intima vista la vicinanza al WC; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglioni e seggiolino.

**NOTA:** E' stato creato un bordo di cm. 3 al piatto doccia per evitare la fuoriuscita dell'acqua.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# AGRITURISMO LA FAMILLE

**Loc. Les Iles**

**0165/762082 – 762469**

**Email: [romina.volget@email.it](mailto:romina.volget@email.it)**

Solo ristoro agriturismo

**Ingresso:** Tramite rampa con pendenza inferiore all'8%.

**Bagno comune:** Apertura porta cm. 90. Lavabo e WC. Misure più che norma, ma senza ausili.

Il ristoro agriturismo è aperto dal 1 giugno al 30 settembre e dal 1 dicembre al 10 gennaio, tutti i giorni. Nel restante periodo solo venerdì, sabato e domenica, festivi e prefestivi.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **BRUSSON**

Altitudine: 1338 m.

## **Distanza**

da Aosta: 54 km.

## **Autostrade**

A5 a 15 km (uscita di Verrès)

## **Strade**

SS 26 fino a Verrès, quindi SR 45 della Val d'Ayas

## **Treni**

Stazione di Verrès a 15 km - Linea Aosta - Chivasso - Torino

## **Autobus**

Linea Verrès - St-Jacques (V.I.T.A.)

## **HOTEL BEAU SITE \*\***

**Via Trois Village, 4**

**Tel. 0125/300144 – Fax 0125/300928**

**Web: [www.beausite.it](http://www.beausite.it)**

**Email: [beausite@libero.it](mailto:beausite@libero.it)**

**INGRESSO:** L'accesso principale non è accessibile, si passa dai garages tramite l'ascensore.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 80 – Profondità cm. 150.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE / BAR / SALA PRIMA COLAZIONE:** Diretto senza dislivelli.

**SALA TV:** Diretto senza dislivelli.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due camere doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porte cm. 80. Piatto doccia a pavimento con box che si apre completamente.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL DU FOYER \*\*\***

**Loc. Vollon**

**11022 Brusson (AO)**

**Tel. 0125/300007 – Fax. 0125/300014**

**Web: [www.brussonhoteldufoyer.com](http://www.brussonhoteldufoyer.com)**

**Email: [info@brussonhoteldufoyer.com](mailto:info@brussonhoteldufoyer.com)**

**INGRESSO:** Una rampa con pendenza di circa l'8% senza copertura.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE:** Tramite ascensore.

**BAR:** Diretto senza dislivelli.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 90 (interno cm 139) – Profondità cm. 150.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due camere doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porte cm. 90. Piatto doccia a pavimento e dotata di box con apertura minima di cm. 50 o apertura totale. Lavabo vuoto sotto, trasferimento laterale al WC e maniglia fissa a parete e ribaltabile dal lato opposto.

**NOTA:** L'Hotel dà sull'anello della pista di fondo.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# HOTEL ITALIA\*\*\*

Via Valley 2

Tel. 0125/ 300114

Email: [info@italia-hotel.com](mailto:info@italia-hotel.com)

Web: [www.italia-hotel.com](http://www.italia-hotel.com)

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere architettoniche.

**HALL - SOGGIORNI:** Accessibili.

**RISTORANTE - BAR - TAVERNA - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV - SALA CONGRESSI/ RIUNIONI:** Raggiungibili dalla hall tramite l'ascensore ( scivolo dopo l'ascensore stesso ) o dall'esterno superando una rampa di pendenza non superiore all'8%.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile dalla hall. Lavandino e water con colonna. Trasferimento frontale. Misure più che a norma.

**ASCENSORE:** Misure più che a norma, bottoniera ribassata, segnali braille.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due suites a pian terreno, composte entrambe da due stanze e da un bagno centrale. Misure ottime sia per le stanze che per i bagni.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta d'accesso luce netta 85 cm. Lavandino vuoto sotto. Water e bidet sospesi. Doccia a pavimento con tenda. Maniglioni.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE LE FOYER D'ANTAN E DIPENDENZA\*\*\***

**Via La Pila**

**Tel. 0125/ 300511 - Fax 0125/ 300511**

**Email: [info@happy3.it](mailto:info@happy3.it)**

**Web: [www.happy3.it](http://www.happy3.it)**

**PARCHEGGI:** Si trovano di fianco alla struttura principale; per accedere alla struttura stessa bisogna passare su un prato in piano.

**GARAGE:** Si trova sotto le due strutture ( la principale e la dipendenza ). Bisogna attraversarlo per raggiungere il montascale che porta all'esterno; da qui un piccolo scivolo, con pendenza inferiore all'8%, porta alla dipendenza in cui si trova l'alloggio accessibile.

**INGRESSO:** Si trova nella struttura principale, gradino di 3 cm.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - SALA LETTURA - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV - SALA CONGRESSI/ RIUNIONI :** Accessibili.

**BAGNO COMUNE:** Porte luce netta 90 cm. Antibagno : Due lavandini vuoti sotto. Water vuoto sotto, trasferimento a sinistra, due maniglioni fissi a parete, uno per lato.

**ALLOGGIO ACCESSIBILE:** Si trova nella dipendenza.

**BAGNO:** Porte luce netta 90 cm. Antibagno: Lavandino vuoto sotto. Doccia a pavimento, senza box o tenda, seggiolino ribaltabile, maniglione fisso a parete sul lato destro del seggiolino e di fronte maniglione ribaltabile. Bidet vuoto sotto. Water vuoto sotto con maniglioni fissi a parete sia a destra che a sinistra. Possibilità di trasferimento a sinistra.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



# CHALLAND - SAINT – ANSELME

**Comune di Challand St. Anselme**  
**Loc. Qinçod, 1**  
**11020 CHALLAND-SAINT-ANSELME (AO)**  
**Telefono: 0125/965003**  
**Email: [challand.st.anselme@virgilio.it](mailto:challand.st.anselme@virgilio.it)**

Altitudine: 1036 m.

**Distanza**  
da Aosta: 48 km.

**Autostrade**  
A5 a 9 km (uscita di Verrès)

**Strade**  
SS 26 fino a Verrès, quindi SR 45 della Val d'Ayas

**Treni**  
Stazione di Verrès a 9 km - Linea Aosta - Chivasso - Torino

**Autobus**  
Linea Verrès - St-Jacques (V.I.T.A.)

## **HOTEL MONT NERY\***

**Loc. Quincod 156**

**Tel. 0125/ 965213**

**Email: [info@hotelmontnery.com](mailto:info@hotelmontnery.com)**

**Web: [www.hotelmontnery.com](http://www.hotelmontnery.com)**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere architettoniche.

**HALL - RISTORANTE - SALA PRIMA COLAZIONE:** Accessibili.

**BAR:** Accessibile, ingresso sull'esterno.

**SOGGIORNI:** Accessibili, raggiungibili tramite l'utilizzo dell'ascensore.

**SALA TV E SALA LETTURA:** Accessibile; è raggiungibile tramite l'utilizzo dell'ascensore in quanto si trova nel piano sotto la hall. Anche l'ingresso esterno è accessibile.

**BAGNO COMUNE:** E' raggiungibile dalla hall, dalla zona ristorante e dal bar. Lavandino vuoto sotto. Water normale, trasferimento a destra, maniglione ribaltabile a destra e maniglione fisso a parete a sinistra.

**ASCENSORE:** A norma, bottoniera ribassata, segnali braille e segnale sonoro al piano.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Misure a norma per le camere e più che a norma per i bagni.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta luce netta 78 cm. Doccia a pavimento, nè tenda nè box, seggiolino ribaltabile. Trasferimento a sinistra al water, maniglioni fissi a parete sia a destra che a sinistra. Lavandino vuoto sotto. Bidet.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# CHAMPORCHER

**Altitudine:** 1427 m.

**Distanza**  
da Aosta: 60 km.

**Autostrade**  
A5 a 16 km (uscita di Pont-Saint-Martin)

**Strade**  
Strada Statale 26 fino ad Hône, quindi bivio per la SR 2 di Champorcher

**Treni**  
Stazione di Hône-Bard a 10 km. Linea Aosta - Chivasso - Torino

**Autobus**  
Line Hône - Champorcher (VITA)

# CASA PER FERIE ROSIER

**Frazione Petit Rosier**

**Tel. 0125/376010**

**Gestore: Cooperativa Ombre con L'Acca**

**Località Grande Charrière, 64 Saint - Christophe**

**Cell. 348/0159802 Tel. 0165/231800 Fax 0165/ 232952**

**Email: [ombreconlacca@tiscali.it](mailto:ombreconlacca@tiscali.it)**

**Web: [www.casaperferierosier.it](http://www.casaperferierosier.it)**

**PARCHEGGI:** Alcuni distano 20 mt. dalla struttura e sono raggiungibili dalla strada che presenta una pendenza superiore all'8%, altri sono situati davanti all'ingresso.

**INGRESSO – RECEPTION** (punto ribassato cm. 71): Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI:** Raggiungibili tramite ascensore.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 90; profondità cm. 158; larghezza cm. 148; pulsantiera h. cm. 130; braille.

**BAGNO COMUNE:** Antibagno con lavabo h. cm. 82, vuoto sotto; bagno porta larga cm. 89, scorrevole; WC h. cm. 53, maniglioni a dx e a sx (\*); lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**CAMERE:** Porta larga cm. 90. Estremamente ampie, tanto da contenere almeno sei letti.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 250 x cm. 275; porta larga cm 89, apertura a battente; WC h. cm. 53, maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme; bidet h. cm. 40, maniglione a sx (\*); lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, maniglioni, seggiolino, tenda, campanello d'allarme.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# CHARVENSOD

Altitudine: 746 m.

**Distanza**  
da Aosta: 3 km.

**Autostrade**  
A5 Km. 5 (uscita Aosta est)

**Strade**  
Strada Statale 26 fino ad Aosta, quindi SR 18 per Pila

**Treni**  
Stazione di Aosta a 3 km

**Autobus**  
Linea urbana n. 4 Variney - Charvensod

## **HOTEL MIAGE\*\*\***

**Loc. Pont Suaz 137**

**Tel. 0165/ 238585 - Fax 0165/ 236355**

**Email: [hm@hotelmiage.it](mailto:hm@hotelmiage.it)**

**Web: [www.hotelmiage.it](http://www.hotelmiage.it)**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere; porte a fotocellula.

**ASCENSORE:** Più che a norma.

**HALL - RISTORANTE - SALA SOGGIORNO:** Accessibili.

**GIARDINO:** Posto di fronte al soggiorno, accessibile.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile e raggiungibile dalla hall e dal ristorante. Water con maniglione di fianco. Lavabo vuoto sotto. Il dispositivo per la chiamata di soccorso è posto troppo in alto ( sopra il water ). La porta d'ingresso si apre verso l'interno, ma questo non pregiudica la possibilità di muoversi agevolmente.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Misure più che a norma. Porta - finestra che dà sul balcone scorrevole.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta d'accesso ampia e scorrevole. Lavandino vuoto sotto. Water con maniglione di fianco, trasferimento frontale. Vasca da bagno, miscelatore, telefono - doccia scorrevole.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# CHÂTILLON

**Altitudine:** 549 m.

## **Distanza**

da Aosta: 24 km

## **Autostrade**

A5 Torino Aosta - Uscita Châtillon Saint Vincent

## **Strade**

SS 26

## **Treni**

Linea Torino Chivasso Aosta - Stazione ferroviaria Châtillon Saint Vincent

## **Autobus**

Aosta - Ivrea / Châtillon - Cervinia / Châtillon F.S. - St.Vincent /  
Châtillon - La Magdeleine / Châtillon - Torgnon / Châtillon -  
Sommarèse (SAVDA)

# HOTEL RENDEZ – VOUS\*\*\*

**Località Soleil, 3**

**Tel. 0166/563150 - Fax 0166/62480**

**Web: [www.hotel-rendezvous.com](http://www.hotel-rendezvous.com)**

**Email: [info@hotel-rendezvous.com](mailto:info@hotel-rendezvous.com)**

**PARCHEGGI:** 10 parcheggi davanti alla struttura e 10 a 70mt. circa di distanza.

**GARAGE:** Raggiungibile tramite ascensore.

**INGRESSO PRINCIPALE:** Per accedere ci sono 12 gradini.

**INGRESSO SECONDARIO:** Si accede dalla zona parcheggio tramite scivolo alla zona ristorante, alla reception si accede tramite ascensore.

**RECEPTION – BAR – SOGGIORNO – SALA TV – SALA COLAZIONI – SALA CONGRESSI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE:** Dalla reception raggiungibile tramite ascensore al piano inferiore.

**BAGNO COMUNE:** Antibagno porta larga cm. 90; **BAGNO:** dimensioni cm. 190 x cm. 200; porta larga cm. 90; WC h. cm. 40; **NO MANIGLIONI;** lavabo h. cm. 80, vuoto sotto; campanello d'allarme.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 76; profondità cm. 140; larghezza cm. 76.

**ZONA BENESSERE:** Raggiungibili senza barriere architettoniche. **SAUNA:** porta larga cm. 56. **SALA MASSAGGI:** porta cm. 76. **BAGNO TURCO:** per accedere c'è un gradino di cm. 20, porta larga cm 61 cm. Nella Zona benessere ci sono due docce a pavimento con un bordino di cm. 2, **NO MANIGLIONI NO SEGGIOLINI.**

**CAMERE STANDARD:** 37; la pavimentazione delle camere è in moquettes; Tutte le stanze sono dotate di aria condizionata.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie. Porta larga cm. 87; punti luce h. cm. 100; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 20; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 220 x cm.187; porta larga cm. 87, scorrevole; WC h. cm. 41, maniglione a sx (\*), campanello d'allarme; bidet h. cm. 41, maniglione a dx (\*); lavabo h. cm. 83, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; piatto doccia a pavimento **NO MANIGLIONI NO SEGGIOLINO;** box ad apertura totale; campanello d'allarme; phon troppo alto.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



## **RELAIS DU FOYER \*\*\*\***

**Loc. Panorama – 11024 Châtillon (AO)**

**Tel. 0166/511251 – Fax. 0166/513598**

**Web: [www.relaisdufoyer.it](http://www.relaisdufoyer.it)**

**Email: [relais.foyer@cervinia.alpcom.it](mailto:relais.foyer@cervinia.alpcom.it)**

**INGRESSO:** Diretto senza dislivelli.

**RECPTION:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE:** E' raggiungibile tramite l'ascensore.

**BAR:** Diretto senza dislivelli.

**PISCINA:** Diretto senza dislivelli.

**SALA PRIMA COLAZIONE:** E' raggiungibile tramite l'ascensore.

**SALA CONGRESSI:** Diretto senza dislivelli.

**GIARDINO:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** E' raggiungibile dalla hall e dalla zona ristorante. Porta scorrevole apertura cm. 76. Non è dotato di ausili.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 78 – Profondità cm. 144.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una camera doppia. Apertura porte cm. 80 – Doccia a pavimento con tenda. Distanza tra WC e bidet cm 44.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL LA ROCCA \*\*\***

**Loc. Perolle – 11024 Châtillon (AO)**  
**Tel. 0166/563214 r.a. – Fax. 0166/563215**  
**Web: [www.hotel-larocca.com](http://www.hotel-larocca.com)**  
**Email: [info@hotel-larocca.com](mailto:info@hotel-larocca.com)**

**INGRESSO:** Tramite uno scivolo di pendenza inferiore all'8%.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**BAR / SALA PRIMA COLAZIONE:** Diretto senza dislivelli.

**DEHOR:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** E' raggiungibile tramite l'ascensore. Apertura porte cm. 80. Distanza tra WC e parete cm. 75, è presente un maniglione.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 80 (larghezza interna cm. 113) – Profondità cm. 140.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 camere doppie accessibili.

Apertura porte cm. 80. Trasferimento al WC frontale. Doccia con gradino cm. 20, box. apertura cm. 46.

**NON ACCESSIBILE**

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL MEUBLE LE VERGER\*\***

**Viale Tour De Grange, 53  
11024 Châtillon  
Tel. 0166/62314 – Fax. 0166/61099  
Email: [leverger@interfree.it](mailto:leverger@interfree.it)**

**INGRESSO:** Diretto senza dislivelli.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**BAR / SALA PRIMA COLAZIONE:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** si trova al piano terra, lavabo vuoto sotto, no ausili.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 70 – Profondità cm. 90, le camere accessibili sono al piano terra.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due camere doppie. Bagno in camera: Apertura porte cm. 90. Piatto doccia a pavimento, tenda. Il bagno non è dotato di ausili.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **COGNE**

**Altitudine 1534 m. sul livello del mare**

**A5 a 20 km.**

**Stazione Ferroviaria ad Aosta ( 30 km. )**

## **COGNE – GIMILLAN**

**Altitudine 1787 m. sul livello del mare**

**Distanza da Cogne 4 km.**

**A5 a 23 km.**

**Stazione Ferroviaria ad Aosta ( 33 km. )**

## **COGNE – VALNONTEY**

**Altitudine 1666 m. sul livello del mare**

**Distanza da Cogne 3 km.**

**A5 a 23 km.**

**Stazione Ferroviaria ad Aosta ( 33 km. )**

## **HOTEL DU SOLEIL\*\*\***

**Viale Cavagnet, 27**  
**Tel. 0165/74033 Fax 0165/750902**  
**Email: [info@meubledusoleil.it](mailto:info@meubledusoleil.it)**  
**Web: [www.meubledusoleil.it](http://www.meubledusoleil.it)**

**PARCHEGGI:** 2 riservati alla struttura davanti all'ingresso.

**INGRESSO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**GARAGE:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR:**  
Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 210 x 150; porta larga cm. 75, a battente con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 53, NO MANIGLIONE, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**CAMERE:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**CAMERA ACCESSIBILE:** 1 doppia; porta larga cm. 74; punti luce h. cm. 110; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 74, profondità cm. 80 x 130, pulsantiera braille h. max cm. 128.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta larga cm. 80, scorrevole; WC h. cm. 52, NO MANIGLIONI; campanello d'allarme; bidet h. cm. 52, lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio non ad altezza adeguata; piatto doccia con box; phon h. max cm. 120.

**CAMERE STANDARD:** 11

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **HOTEL DU GRAND PARADIS\*\*\***

**Via Bourgeois, 2**  
**Tel. 0165/74275 Fax 0165/749507**  
**Email: [info@cognevacanze.com](mailto:info@cognevacanze.com)**  
**Web: [www.cognevacanze.com](http://www.cognevacanze.com)**

**PARCHEGGI:** 6 riservati alla struttura.

**GARAGE:** Raggiungibile tramite scivolo la cui pendenza è inferiore all'8%, dista circa 100 metri dall'ingresso dell'albergo.

**INGRESSO:** Raggiungibile tramite scivolo la cui pendenza è inferiore all'8%, i pavimenti dell'hotel sono tutti tappezzati di moquette.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR – SALA RIUNIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**ZONA BENESSERE:** Per accedere ci sono n. 4 gradini.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 190 x 220, apertura a battente verso l'esterno; porta larga cm. 80, scorrevole; WC h. cm. 50; lavabo h. cm. 78, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 80, profondità cm. 100 x 130, pulsantiera braille h. max cm. 140.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie, porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 110.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta larga cm. 80, scorrevole; WC h. cm. 56, maniglioni a dx e a sx (\*), lavabo h. cm. 78, vuoto sotto, bidet cm. 40, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglione e tenda, campanello d'allarme.

**CAMERE STANDARD:** 20

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **CAMPEGGIO LO STAMBECCO\*\***

**Fraz Valnontey**

**Tel. 0165/74152 Fax 0165/749213**

**Email: [campinglostambecco@tiscali.it](mailto:campinglostambecco@tiscali.it)**

**Web: [www.campinglostambecco.com](http://www.campinglostambecco.com)**

**PARCHEGGI:** 20 riservati alla struttura.

**INGRESSO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR – SALA RIUNIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO DISABILI:** Dislivello di cm. 8, presente un piccolo scivolo, dimensioni cm. 160 x 220; porta larga cm. 80, apertura a battente; WC h. cm. 52; lavabo h. cm. 80, specchio troppo alto.

**CAMPER SERVICE:** 140 piazzole in totale, da occupare sia con roulotte che con camper e/o tende.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **CAMPEGGIO AL SOLE\***

**Fraz. Lillaz, 129**

**Tel. 0165/74237**

**Email: [campingalsole@interfree.it](mailto:campingalsole@interfree.it)**

**PARCHEGGI:** Vi sono parcheggi riservati alla struttura.

**INGRESSO:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BUNGALOW:** Porta larga cm. 75. Con utilizzo del bagno comune.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 180 x 180; porta larga cm. 85, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 50 con maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, campanello d'allarme.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



## **HOTEL BOUTON D'OR\*\*\***

**Viale Cavagnet, 15**  
**Tel. 0165/74268 Fax 0165/749198**  
**Email: [info@hotelboutondor.it](mailto:info@hotelboutondor.it)**  
**Web: [www.hotelboutondor.it](http://www.hotelboutondor.it)**

**PARCHEGGI:** 7 riservati alla struttura di cui alcuni riservati ai disabili.

**GARAGE:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**INGRESSO:** Raggiungibile dalla hall tramite l'ascensore.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR - RISTORANTE – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR – SALA RIUNIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**SOGGIORNI:** Raggiungibili dalla hall tramite l'ascensore.

**TAVERNA:** Raggiungibile dalla hall tramite l'ascensore.

**PISCINA – SAUNA – FITNESS – PALESTRA:** raggiungibili tramite ascensore. Per l'accesso in piscina sono presenti due gradini superabili con rampe removibili; bordo vasca idromassaggio cm. 60.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 180 x 180; porta larga cm. 80, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 40, NO MANIGLIONI; lavabo h. cm. 81, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 80, profondità cm. 95 x 130.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 100; non c'è spazio vuoto tra letto e pavimento; distanza tra letto e muro cm. 90.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 180 x 180, porta larga cm. 78, scorrevole; WC h. cm. 42 NO MANIGLIONE, lavabo h. cm. 78, vuoto sotto, bidet cm. 40, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglioni, box, campanello d'allarme.

**CAMERE STANDARD:** 14

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# VILLAGGIO ALPINO DON BOSCO

**Gran Paradiso, 47**

**Tel. 0165/74005 Fax 0165/74005**

**Email [economatoicp@saliesiani-icp.net](mailto:economatoicp@saliesiani-icp.net)**

**Web: [www.valdocco.it](http://www.valdocco.it)**

**PARCHEGGI:** La pavimentazione è in terra battuta con tanti parcheggi.

**INGRESSO:** Si accede tramite scale.

**INGRESSO SECONDARIO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**RECEPTION:** Raggiungibile tramite scivolo la cui pendenza è inferiore all'8%.

**RISTORANTE – BAR - RISTORANTE – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR – SALA RIUNIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 180 x 180, apertura a battente verso l'esterno; porta larga cm. 80, scorrevole; WC h. cm. 40, NO MANIGLIONI; lavabo h. cm. 81, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**CAMERE ZONA VILLA:** Non accessibili per presenza di scale.

**CAMERE ZONA SALESIANI:** Per raggiungere le camere della zona salesiani è presente un gradino; per superarlo vengono utilizzate delle pedane removibili.

**CAMERE STANDARD:** Nella zona salesiani sono presenti delle grosse camerate con tanti letti. Le camere nella villa non sono accessibili.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie. Presentano dislivelli con scivolo, porta larga cm. 70; punti luce h. cm. 125; distanza tra letto e pavimento cm. 20.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni 208 x 185 cm.; porta larga cm. 72, scorrevole; WC h. cm. 50, privo di maniglioni; lavabo h. cm. 84, vuoto sotto, doccia a pavimento con maniglioni; presenza di campanello d'allarme.

**CAMERE STANDARD:** 14

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE LES NIGRITELLES \*\*\***

**Fraz.Lillaz, 21**

**Tel. 0165/749270 Fax 0165/749658**

**Email: [info@nigritelles.com](mailto:info@nigritelles.com)**

**Web: [www.nigritelles.com](http://www.nigritelles.com)**

**PARCHEGGI:** 7 riservati alla struttura.

**INGRESSO:** Con barriere architettoniche, esiste una rampa di scale.

**INGRESSO SECONDARIO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**GARAGE:** 15 posti auto, l'accesso alla reception avviene tramite scivolo con pendenza inferiore all'8%.

**RECEPTION:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**PALESTRA:** Raggiungibile tramite ascensore.

**RISTORANTE – BAR – RISTORANTE – SALA TV – DEHOR – SALA RIUNIONI:**  
Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**SALA COLAZIONI:** Raggiungibile tramite ascensore.

**CAMERE:** Raggiungibile tramite ascensore.

**DEHOR – GIARDINO – PARCO:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**DRYING ROOM:** Raggiungibile tramite ascensore, ideale per asciugare abbigliamento e scarponi.

**ASCENSORE:** Segnale acustico all'arrivo al piano. Le dimensioni dell'ascensore sono cm. 110 x cm. 140, larghezza porta cm. 90, pulsantiera braille h. max cm. 124.

**APPARTAMENTI ACCESSIBILI:** 2; porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 95; distanza tra letto e pavimento cm. 150, termostato per la regolazione della temperatura h. max 150 cm.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 190 x 230; porta larga cm. 90, con apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 52, con maniglioni a dx e a sx (\*); bidet h. max cm. 52; lavabo h. cm. 84, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglioni e tenda; phon altezza max cm. 140.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL SANT'ORSO\*\*\*\***

**Via Bourgeois, 3**  
**Tel. 0165/74821 - 74822 Fax 0165/749500**  
**Email: [info@cognevacanze.com](mailto:info@cognevacanze.com)**  
**Web: [www.cognevacanze.com](http://www.cognevacanze.com)**

**PARCHEGGI:** 4 riservati alla struttura, il parcheggio dista 10 mt. dall'albergo. L'accesso alla reception avviene tramite scivolo con pendenza inferiore all'8%.

**GARAGE:** Con scivolo la cui pendenza è inferiore all'8%.

**INGRESSO:** Con scivolo la cui pendenza è inferiore all'8%.

**RECEPTION:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**SALA COLAZIONI – PALESTRA:** Raggiungibile tramite ascensore.

**RISTORANTE – BAR – RISTORANTE – SALA TV – DEHOR – SALA RIUNIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**PISCINA – SAUNA – FITNESS – PALESTRA:** Raggiungibili tramite ascensore. Sauna porta larga cm. 60, con bordo cm 10.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 145 x 270; porta cm. 84, lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio troppo alto; WC h. cm. 52 con maniglione a dx (\*).

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**DEHOR:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**ASCENSORE:** Dimensioni cm. 82 x 125, larghezza porta cm. 75, pulsantiera braille h. max cm. 145.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 95; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 15; termostato per la regolazione della temperatura h. cm. 150.

**CAMERE STANDARD:** 28.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 190x230; porta larga cm. 90, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 52 con maniglioni a dx e a sx (\*); bidet h. cm. 52; lavabo h. cm. 84, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglioni e tenda; phon altezza cm. 140.

(\*). Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL BELLEVUE\*\*\*\***

**Rue Grand Paradis 22**

**Tel. 0165/ 74825 - Fax 0165/ 749192**

**Email: [bellevue@relaischateaux.com](mailto:bellevue@relaischateaux.com)**

**Web: [www.hotelbellevue.it](http://www.hotelbellevue.it)**

**PARCHEGGI:** Posti di fronte alla porta d'entrata a fotocellula. **L'ingresso** presenta un unico neo: vi è un tappeto e dell'arredamento che ingombra.

**GARAGE:** Posto di fronte alla struttura. Accessibile. Si deve attraversare la strada.

**RISTORANTE - BAR - SOGGIORNO - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV:** Sono raggiungibili direttamente dalla hall senza barriere o dislivelli.

**SALA CONGRESSI - PALESTRA - FITNESS:** Si trovano al piano sotto la hall. Non sono raggiungibili con l'ascensore in quanto vi sono dei gradini fra lo stesso e tali locali. E' comunque possibile raggiungere tali locali tramite una porta d'ingresso secondaria, percorrendo un percorso esterno in piano.

**ASCENSORE:** A norma.

**BAGNO COMUNE:** Per ora non accessibile.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Misure a norma. Una camera: **Bagno:** Porta scorrevole, luce netta 78 cm. circa. Possibilità sia di accostamento laterale che frontale al water, con doccetta per igiene intima. Doccia a pavimento posta fra il water ed il bidet. Lavandino ad inclinazione regolabile. Nel bagno si trova anche una doccia con box e scalino. Altra camera: **Bagno:** Water con doccetta. Lavandino vuoto sotto. Doccia a pavimento. Nel bagno vi sono anche una vasca ed un box doccia.

In nessuno dei due vi sono maniglioni.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL MIRAMONTI\*\*\***

**Viale Cavagnet 31  
11012 COGNE AO**

**Tel. 0165/ 74030 Fax 0165/ 749378**

**Email: [miramonti@miramonticogne.com](mailto:miramonti@miramonticogne.com)**

**Web: [www.miramonticogne.com](http://www.miramonticogne.com)**

**INGRESSO:** Un gradino alto 15 cm.

**LOCALI COMUNI:** Accessibili.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile e raggiungibile dalla hall e dal ristorante.

**ASCENSORE:** Luce netta apertura porte 59 cm.; interno 91 cm. per 121 cm.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Luce netta porta d'accesso cm. 75. Doccia a pavimento.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL STAMBECCO\*\*\***

**Rue des Clementines 21**

**Tel. 0165/ 74068 - Fax 0165/ 74684**

**Email: [info@stambecco.com](mailto:info@stambecco.com)**

**PARCHEGGIO:** Accessibile.

**INGRESSO:** Qualche gradino superabile con l'ausilio di una pedana.

**HALL - BAR - SOGGIORNO - SALA PRIMA COLAZIONE:** Accessibili.

**ASCENSORE:** Profondità cm. 120, larghezza 80 cm., così luce netta.

**BAGNO COMUNE:** Posto al piano sotto la hall. Raggiungibile tramite l'ascensore. Possibilità di trasferimento al water, con doccetta, sia frontale che laterale. Lavandino vuoto sotto. Nessun maniglione.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Luce netta sia delle porte d'accesso alle camere, sia delle porte di accesso ai bagni, 70 cm.

**BAGNI IN CAMERA:** Docce a pavimento con tenda; non c'è il seggiolino. Lavandino vuoto sotto. Water con doccetta per l'igiene intima. Possibilità di trasferimento al water frontale, in quanto è posto fra la finestra ed il bidet. Non ci sono maniglioni.

**N.B.:** L'albergo fornisce solo servizio di prima colazione.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **HOTEL PETIT GILES\*\***

**Loc. Gimillan 118**

**Tel. 0165/ 74363**

**Email: [info@petitgiles.com](mailto:info@petitgiles.com)**

**Web: [www.petitgiles.com](http://www.petitgiles.com)**

**PARGHEGGI:** Si trovano di fronte alla struttura.

**GARAGE:** Raggiungibile con l'utilizzo dell'ascensore.

**ASCENSORE:** A norma. Simboli braille. Bottoniera alta.

**INGRESSO - HALL - BAR - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV:** Raggiungibili in modo diretto, senza barriere o dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** Si trova al piano sotto la hall. Raggiungibile con l'ascensore. Luce netta porta d'accesso 70 cm. Lavandino vuoto sotto. Trasferimento laterale al water. Nessun maniglione.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Misure a norma. Porte di accesso sia alle camere che ai bagni luce netta 80 cm.

**BAGNO IN CAMERA:** Doccia a pavimento con tenda. Non c'è seggiolino e nessun maniglione. Lavandino vuoto sotto. Trasferimento frontale al water, posto fra una parete ed il ripiano del lavandino. Maniglione a parete.

**N.B.:** L'albergo offre solo il servizio di prima colazione.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



## **HOTEL LA BARMES E DIPENDENZA\*\***

**Loc. Valnontey 15**

**Tel. 0165/ 749177 - Fax 0165/ 749213**

**Email: [labarme@tiscali.it](mailto:labarme@tiscali.it)**

**Web: [www.hotellabarme.com](http://www.hotellabarme.com)**

**PARCHEGGI :** Posti di fronte all'ENTRATA PRINCIPALE che non è accessibile per le misure e per una rampa di scale da superare per accedervi. E' possibile comunque usufruire di un **INGRESSO SECONDARIO** che dà sulla zona soggiorno ed il bar. Tale ingresso è perfettamente accessibile ed è raggiungibile percorrendo una stradina, posta nel giardino, con pendenza inferiore all'8%.

**HALL - BAR - SOGGIORNO - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV:** Raggiungibili in modo diretto senza barriere o dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** Misure più che a norma. Luce netta della porta di accesso 75 cm. Water rialzato. Possibilità di trasferimento laterale. Doccetta per l'igiene intima. Lavandino vuoto sotto. Nessun maniglione.

**RISTORANTE:** Raggiungibile mediante una rampa di scale. Quindi possibilità di giungervi in carrozzina dall'esterno tramite una stradina in piano ed attraversando le cucine.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due singole.

Le camere dell'albergo si trovano nella dipendenza. Tale struttura è raggiungibile uscendo all'esterno dalla zona prima colazione ed attraversando una stradina che passa fra le due costruzioni. Scivolo in legno per superare alcuni gradini. Porte di accesso sia alle camere che ai bagni luce netta 75 cm.

**BAGNI IN CAMERA:** Maniglione a parete di fianco al water. Doccetta per l'igiene intima. Water rialzato. Lavandino vuoto sotto. Doccia a pavimento, seggiolino ribaltabile, maniglione laterale.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE MAISON PIERROT \*\*\***

**Via Dottor Grappein, 84**

**Tel. 0165/749614 – Fax. 0165/749613**

**Web: [www.maisonpierrot.com](http://www.maisonpierrot.com)**

**Email: [info@maisonpierrot.com](mailto:info@maisonpierrot.com)**

**INGRESSO:** Con scivolo con pendenza inferiore all'8%

**HALL – BAR – SALA PRIMA COLAZIONE:** Diretto senza dislivelli

**BAGNO COMUNE:** Si trova nella zona relax ed è raggiungibile con l'ascensore. Porta del bagno cm. 78. Lavabo e WC. La distanza tra il WC e la parete è di cm. 80.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 75 – Profondità cm. 120

**APPARTAMENTI ACCESSIBILI:** Due .

**BAGNI IN CAMERA:** Apertura porta cm. 80. Doccia a pavimento (cm. 90x90) senza seggiolino. Spazio laterale al WC. mt. 1.

**NOTA:** Il Residence dispone di una zona relax dotata di idromassaggio, sauna e bagno turco. Gli spazi in questa zona sono abbastanza ridotti, con porte di cm. 68.

E' presente nella struttura un garage utilizzabile attraverso l'ascensore.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE MONT BLANC \*\*\***

**Via Gran Paradiso, 18**

**Tel. 0165/74211/74831 – Fax. 0165/749293**

**Web: [www.rhmontblanc.com](http://www.rhmontblanc.com)**

**Email: [info@rhmontblanc.com](mailto:info@rhmontblanc.com)**

**PARCHEGGI:** numerosi nel cortile interno

**INGRESSO:** diretto senza dislivelli

**SALA PRIMA COLAZIONE:** non è accessibile, sono presenti dei gradini

**APPARTAMENTI:** 1 appartamento accessibile. Apertura porta cm. 90 (scorrevole), doccia a pavimento.

**NOTA:** Per accedere all'appartamento accessibile si utilizza un montascale.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **HOTEL MEUBLÉ LE BOUQUET \*\*\***

**Rue Grand Paradis, 61/A**

**11012 Cogné (AO)**

**Tel 0165/749600 – 749408 – Fax. 0165/749900**

**Web: [www.hotel-lebouquet.com](http://www.hotel-lebouquet.com)**

**Email: [info@hotel-lebouquet.com](mailto:info@hotel-lebouquet.com)**

**INGRESSO:** diretto senza dislivelli

**RECEPTION:** diretto senza dislivelli

**DEHOR / GIARDINO:** diretto senza dislivelli

**ASCENSORE:** apertura porte cm. 80 – profondità cm. 137

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due camere doppie. Bagni in camera: Apertura porte cm. 78 (Porta scorrevole) – Doccia a pavimento, nò tenda, nò box. Nel bagno non sono presenti ausili.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **NOTRE MAISON\*\*\***

**Loc. Creta, 8**

**Tel. 0165/74104 – Fax. 0165/749186**

**Web: [www.notremaison.it](http://www.notremaison.it)**

**Email: [hotel@notremaison.it](mailto:hotel@notremaison.it)**

**INGRESSO:** Attraverso uno scivolo con pendenza superiore all'8%

**RECEPTION / RISTORANTE / BAR / SALA PRIMA COLAZIONE:** senza dislivelli

**BAGNO COMUNE:** accessibile, nella zona relax

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 78 – Profondità cm. 138

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due camere, una doppia e una con 5 p.l.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porte cm. 89 – Lavabo con fascione. In una camera è presente la doccia (box completamente apribile), distanza tra bidet e WC. cm. 103, maniglione ribaltabile. Nell'altro bagno c'è la vasca. Distanza tra bidet e WC. cm 64, maniglione ribaltabile.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **COURMAYEUR**

**A.I.A.T. MONTE BIANCO**  
**Piazzale Monte Bianco, 13**  
**11013 Courmayeur (AO) - Italia**  
**Tel. +39 0165 842060**  
**Fax +39 0165 842072**  
**C.F. 80002430074**

[info@aiat-monte-bianco.com](mailto:info@aiat-monte-bianco.com)

Altitudine 1224 m. sul livello del mare  
A5 a 10 km.  
Stazione Ferroviaria a Pré - Saint - Didier ( 5 km. )

## **COURMAYEUR - DOLONNE**

Altitudine 1210 m. sul livello del mare  
A5 a 11 km.  
Stazione Ferroviaria a Pré - Saint - Didier ( 6 km. )

## **COURMAYEUR - ENTREVES**

Altitudine 1303 m. sul livello del mare  
A5 a 13 km.  
Stazione Ferroviaria a Pré - Saint - Didier ( 8 km. )

## **COURMAYEUR - VAL FERRET**

Altitudine 1640 m. sul livello del mare  
A5 a 17 km. Stazione Ferroviaria a Pré - Saint - Didier (13 km.)

## **LE GRAND CHALET \*\*\***

**Strada Regionale, 55/57**  
**Tel. 0165/841448 Fax 0165/848183**  
**Email: [info@legrandchalet.it](mailto:info@legrandchalet.it)**  
**Web: [www.legrandchalet.it](http://www.legrandchalet.it)**

**PARCHEGGI:** Parcheggio pubblico sulla strada.

**GARAGE:** Raggiungibile tramite ascensore dalla reception.

**INGRESSO:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RECEPTION – RISTORANTE- BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA TV:**  
Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 150 x 190; porta larga cm. 80, WC h. cm. 52, lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**CAMERE ACCESSIBILI:** N. 2 monocali con 3 posti letto; punti luce h. cm. 108; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 17; distanza tra il letto ed il muro cm. 110; termostato per la regolazione della temperatura posizionato ad altezza adeguata.

**BAGNO CAMERA 1:** Dimensioni cm. 196 x 200; porta larga cm. 80, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 54 con maniglioni a dx e a sx (\*); lavabo h. cm. 80 vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, seggiolino, tenda, campanello d'allarme; altezza max phon cm. 120.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Le due camere hanno le stesse caratteristiche.

**CAMERE STANDARD:** N. 20.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **MAISON LO CAMPAGNAR\*\*\***

**Rue des Granges, 14**

**Tel. 0165/846840 Fax 0165/846534**

**Email: [info@maisonlocampagnar.com](mailto:info@maisonlocampagnar.com)**

**Web: [www.maisonlocampagnar.com](http://www.maisonlocampagnar.com)**

**PARCHEGGI:** 10 parcheggi riservati alla struttura che distano circa dieci metri dall'ingresso.

**GARAGE:** Raggiungibile dall'esterno tramite rampa con pendenza superiore all'8%.

**INGRESSO:** Per accedervi c'è un piccolo gradino di 3 cm. da superare.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SALA COLAZIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**SOGGIORNI - SALA TV – SALA CONGRESSI:** Raggiungibili tramite il superamento di scale.

**PISCINA – SAUNA – FITNESS – PALESTRA:** Per accedervi vi sono 2 gradini da superare.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 150 x 190; porta larga cm. 76, WC h. cm. 57, NO MANIGLIONI, lavabo h. cm. 80; vuoto sotto, specchio troppo alto.

**CAMERE ACCESSIBILI:** N. 2 doppie; punti luce h. cm. 100; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 30; distanza tra il letto ed il muro cm. 110; termostato per la regolazione della temperatura posizionato ad altezza adeguata.

**BAGNO CAMERA:** Dimensioni cm. 250 x 167; porta larga cm. 77, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 54, NO MANIGLIONI; lavabo h. cm. 81, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia non a pavimento con bordo di 3 cm., NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO, box; phon h. cm. 120.

**CAMERE STANDARD:** N. 10.

**N.B.** I proprietari dell'albergo hanno effettuato l'ultima ristrutturazione nel 2003, ma quello che fa riflettere non è il fatto che le camere accessibili siano al piano inferiore, ma che per raggiungerle non esiste un collegamento privo di barriere architettoniche; all'interno ci sono le scale e all'esterno è presente una rampa la cui pendenza è superiore all'8%, la porta non si apre dall'esterno e lo stesso è collegato tramite un marciapiede non curato che complica la percorribilità con le sedie a ruota.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



## I MAQUIS\*\*\*

**Strada della Brenva, 10 - Entrèves**

**Tel. 0165/897649 Fax 0165/ 897630**

**Email: [info@imaquis.com](mailto:info@imaquis.com)**

**Web: [www.imaquis.com](http://www.imaquis.com)**

**PARCHEGGI:** 24 parcheggi riservati alla struttura che distano circa 20 metri dall'ingresso.

**INGRESSO:** Per accedere c'è un piccolo gradino di 3 cm.

**INGRESSO SECONDARIO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**RECEPTION:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE – BAR – SALA COLAZIONI – SOGGIORNI – LOCALI COMUNI:**  
Raggiungibili tramite scale.

**BAGNO COMUNE:** Non raggiungibile dall'interno e all'esterno vi è una rampa molto ripida.

**CAMERA ACCESSIBILE:** Porta larga cm 79; punti luce h. cm. 100; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 18; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 233 x cm. 193; porta larga cm 80, con apertura a battente; WC h. cm. 50, NO MANIGLIONI; bidet h. cm. 48; lavabo h. cm. 85, vuoto sotto, specchio posizionato troppo alto; piatto doccia standard con bordo di cm. 5, NO MANIGLIONI NO SEGGIOLINO, box con apertura massima di cm. 45, campanello d'allarme; phon h. cm. 155.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL SVIZZERO \*\*\***

**Strada Statale 26, 11**

**Tel. 0165/848170 Fax 0165/843016**

**Email: [info@hotelsvizzero.com](mailto:info@hotelsvizzero.com)**

**Web: [www.hotelsvizzero.com](http://www.hotelsvizzero.com)**

**PARCHEGGI:** Sono presenti 20 parcheggi riservati alla struttura; al bisogno vengono creati parcheggi per disabili nei posti più comodi per accedere all'hotel. Il parcheggio dista dall'albergo 10 mt. Il percorso per arrivare dal parcheggio all'ingresso dell'hotel è costituito da lastroni in pietra, tra l'uno e l'altro sono presenti delle grosse fessure che provocano delle difficoltà alla mobilità delle sedie a ruote.

**GARAGE:** Raggiungibile tramite ascensore.

**INGRESSO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 185 x 180; porta larga cm. 80, WC h. cm. 52, maniglioni a dx e a sx (\*), lavabo h. cm. 79, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 90; profondità cm. 140; larghezza cm. 115.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** N. 2 doppie; punti luce h. cm. 110; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 15; distanza tra il letto ed il muro cm. 80; termostato per la regolazione della temperatura posizionato ad altezza adeguata.

**BAGNO CAMERA:** dimensioni cm. 210 x cm. 290; porta larga cm. 87, apertura a battente verso l'interno; WC h. cm. 52, maniglioni a dx e a sx (\*); lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglioni, seggiolino e tenda, campanello d'allarme; altezza phon h. cm. 150.

**CAMERE STANDARD:** N. 19.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **CANONICA SANTA MARGHERITA**

**Viale Brenva, 8**

**Tel. 349/5925229 – 0165/89176 Fax 0165/897604**

**PARCHEGGI:** 50 parcheggi riservati alla struttura. Il parcheggio dista 10 mt.

**GARAGE:** Raggiungibile tramite ascensore.

**INGRESSO:** Raggiungibile tramite scivolo con pendenza che supera l'8%.

**RECEPTION – HALL – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 185 x cm. 180; porta larga cm. 84, apertura a battente verso l'esterna, WC h. cm. 50, maniglioni a dx e a sx, lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 90, profondità cm. 140; larghezza cm. 115.

**BAGNO CAMERA:** Dimensioni cm. 205 x cm. 210; porta larga cm. 80, apertura a battente verso l'interno; WC h. cm. 50, campanello d'allarme; bidet h. cm. 44, lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, seggiolino e tenda.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **AGRITURISMO LE REVE**

**Fraz. Biolley**

**Tel. 0165/842861 Fax 0165/842861**

**Email: [lereve@agriturismo.com](mailto:lereve@agriturismo.com)**

**Web: [www.agriturismo.com/lereve](http://www.agriturismo.com/lereve)**

**PARCHEGGI:** Sono presenti tanti parcheggi riservati alla struttura. Il parcheggio dista 10 mt.

**INGRESSO:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RECEPTION – RISTORANTE – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA TV:**  
Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**NOTA:** Il servizio ristorante è disponibile solo per chi pernotta nella struttura.

**DEHOR – GIARDINO:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Porta larga cm. 90, apertura a battente verso l'interno, WC h. cm. 45, doccetta per l'igiene intima, maniglione a dx (\*), troppo distante dal WC, lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio troppo alto.

**CAMERE:** La struttura è accessibile solo al piano terreno, le camere sono raggiungibili tramite scala.

**CAMERE STANDARD:** N. 6.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **AFFITTACAMERE LE VIEUX POMMIER**

**Strada Margherita, 1**

**Tel. 0165/842281 Fax 0165/846305**

**Email: [info@levieuxpommier.it](mailto:info@levieuxpommier.it)**

**Web: [www.levieuxpommier.it](http://www.levieuxpommier.it)**

**PARCHEGGI:** Sono presenti 5 parcheggi riservati alla struttura di questi sono posizionati vicino all'ingresso.

**GARAGE:** Raggiungibile ascensore dalla reception.

**INGRESSO:** Raggiungibile tramite scivolo con pendenza superiore all'8%. La reception si trova a 100 metri circa dalla dependance in cui si trovano le camere accessibili.

**RISTORANTE – BAR – SALA COLAZIONI:** Tutti questi locali comuni distano circa 100 metri dalla dependance.

**INGRESSO DEPENDANCE:** Per accedere alla dependance vi è un gradino di 5 cm.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 1 camera completamente accessibile e una con il bagno con le stesse caratteristiche di quello accessibile ma senza ausili. Porta d'ingresso larga cm. 80, stanza molto ampia. Punto luce all'ingresso h. cm. 108, punti luce vicino al letto in posizione adeguata; letto h. dal pavimento cm. 25; distanza tra il letto ed il muro cm. 115; termostato posizionato ad altezza adeguata.

**BAGNO CAMERA:** dimensioni cm. 200 x cm. 200, con porta larga cm. 74, scorrevole; WC h. cm. 48 con maniglioni a dx e a sx (\*); bidet cm. 48, maniglione a dx (\*), lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, maniglioni, seggiolino e box con apertura cm. 62; phon h. cm. 50.

**CAMERE STANDARD:** 10.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL GALLIA GRAN BAITA\*\*\*\***

**Strada Larzey, 2**

**Tel. 0165/ 844040 - Fax 0165/ 844805**

**Email: [granbaita@sogliahotels.com](mailto:granbaita@sogliahotels.com)**

**Web: [www.sogliahotels.com](http://www.sogliahotels.com)**

**PARCHEGGI:** Di fronte alla struttura; il **garage**, invece, non è accessibile in quanto vi sono 5 gradini fra questo spazio e l'ascensore.

**INGRESSO:** Due porte, una a fotocellula all'esterno ed una normale all'interno. Diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE:** Accessibili.

**SALA TV - SALA CONGRESSI/ RIUNIONI:** Accessibili e raggiungibili tramite l'utilizzo dell'ascensore in quanto si trovano nel piano sotto la hall.

**PISCINA - SAUNA - FITNESS - PALESTRA:** Non sono accessibili in quanto sono zone raggiungibili tramite il superamento di rampe di scale.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile tramite l'utilizzo dell'ascensore, in quanto si trova nel piano sotto la hall. Porta luce netta 75 cm. Lavandino vuoto sotto, maniglione fisso verticale a sinistra e a destra maniglione orizzontale fisso a tutta parete fino alla porta. Water rialzato, trasferimento a destra. A destra maniglione ribaltabile e a sinistra maniglione fisso a tutta parete che raggiunge il lavandino che si trova di fronte.

**ASCENSORE:** Misure a norma, corrimano, suono al piano.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Luce netta porte di accesso 78 cm.

**BAGNO IN CAMERA:** Doccia a pavimento con tenda e maniglione componibile a parete. Lavandino vuoto sotto. Trasferimento a destra per il water e sempre a destra maniglione ribaltabile. Maniglioni fissi a tutta parete.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **BOUTON D'OR\*\*\***

**Strada Statale 26, n. 10**

**Tel. 0165/ 846729 - Fax 0165/ 842152**

**Email: [info@hotelboutondor.com](mailto:info@hotelboutondor.com)**

**Web: [www.hotelboutondor.com](http://www.hotelboutondor.com)**

**INGRESSO:** Rampa con pendenza di molto inferiore all'8%.

**GIARDINO E LOCALI COMUNI:** Accessibili.

**SALA PRIMA COLAZIONE:** Difficoltà di accesso ( gradini, doppia porta, corridoio stretto ).

**BAGNO COMUNE:** Non accessibile ( gradini e porte strette ).

**ASCENSORE:** Apertura luce netta 75 cm., profondità 120 cm. Simboli braille e avviso sonoro di arrivo al piano.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Misure più che a norma.

**BAGNO IN CAMERA:** Luce netta porta d'accesso cm. 90. Vasca da bagno. Trasferimento al water sia frontale che laterale. Lavandino vuoto sotto. Nessun maniglione.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **MONT BLANC\*\*\***

**Strada Statale 26, n. 18**

**Tel. 0165/ 846555 - Fax 0165/ 846633**

**Email: [commerciale@hotels.alpitourworld.it](mailto:commerciale@hotels.alpitourworld.it)**

**Web: [www.alpitourworldhotels.it](http://www.alpitourworldhotels.it)**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL - SOGGIORNI - RISTORANTE:** Accessibili.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile.

**ASCENSORE:** Apertura luce netta 1.20 m., profondità 1.20 m.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una doppia. Misure più che a norma.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta d'accesso luce netta cm. 90. Doccia a pavimento, seggiolino rigido, maniglioni. Possibilità di trasferimento al water sia frontale che laterale. Difficoltà di accostamento frontale al lavandino in quanto è basso e vi è una mensola porta - carta sotto.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



## **HOTEL WALSER\*\*\***

**Strada Margherita, 8/A,  
Tel. 0165/ 844824 -Fax 0165/ 844849  
Email: [info@walserhotel.com](mailto:info@walserhotel.com)  
Web: [www.walserhotel.com](http://www.walserhotel.com)**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere architettoniche.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV:**  
Accessibili.

**SALA CONGRESSI/ RIUNIONI:** Si trova nel piano sotto la hall ed è raggiungibile tramite l'utilizzo dell'ascensore.

**BAGNO COMUNE :** Raggiungibile dalla hall e dalla zona ristorante. Porta luce netta 85 cm. Water rialzato, trasferimento a destra. Lavandino vuoto sotto.

**ASCENSORE:** Misure buone.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Misure sia delle camere che dei bagni più che a norma.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta luce netta 80 cm. Vasca. Lavandino vuoto sotto. Water rialzato, trasferimento a sinistra. Bidet rialzato, incastrato fra vasca e lavandino.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **EDELWEISS\*\***

**Via Marconi, 42**

**Tel. 0165/ 841590 - Fax 0165/ 841618**

**Email: [info@albergoedelweiss.it](mailto:info@albergoedelweiss.it)**

**Web: [www.albergoedelweiss.it](http://www.albergoedelweiss.it)**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL - SOGGIORNI - BAR - RISTORANTE - SALA PRIMA COLAZIONE:** Accessibili.

**ASCENSORE:** A norma ( apertura luce netta 90 cm., profondità 130 cm. ). Pulsantiera ribassata.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile, ma privo di ausili.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Misure più che a norma.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta d'accesso luce netta cm. 90. Water con rialzo in muratura alla base. Possibilità di trasferimento sia frontale che laterale. Lavandino vuoto sotto. Doccia a pavimento. Nessun maniglione.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL TAVERNIER\*\*\***

**Strada Courmayeur - Dolonne 27**  
**Tel. 0165/ 841080 - Fax 0165/ 841080**  
**Email: [tavernier@tin.it](mailto:tavernier@tin.it)**  
**Web: [www.tavernier.it](http://www.tavernier.it)**

**INGRESSO PRINCIPALE:** Si accede dal garage, ma vi è una rampa di sei gradini per raggiungere l'ascensore.

**INGRESSO SECONDARIO:** Accessibile, si entra al primo piano della struttura.

**HALL - BAR - SOGGIORNI - SALA TV:** Si trovano al primo piano ( ingresso secondario ) e sono accessibili.

**RISTORANTE - SALA PRIMA COLAZIONE:** Si trovano a pian terreno, sono accessibili e raggiungibili tramite l'utilizzo dell'ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile dalla zona ristorante. Porta luce netta 80 cm. Lavandino vuoto sotto. Water con colonna, altezza 45 cm. dal piano calpestio, trasferimento a destra.

**ZONA FITNESS:** Si trova nel seminterrato. Non è accessibile date le porte strette, la presenza di scale e di docce con gradini.

**ASCENSORE:** A norma: Apertura delle porte luce netta 80 cm. Larghezza 1.20 m. per 1.25 m. di profondità.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Misure più che buone sia per le camere che per i bagni.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta luce netta 85 cm. Vasca. Lavandino vuoto sotto. Bidet con colonna. Water altezza 40 cm. dal piano calpestio, trasferimento a destra.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **AUBERGE DE LA MAISON\*\*\*\***

**Fraz. Entreves**

**Tel. 0165/ 869811 - Fax 0165/ 869759**

**Email: [info@aubergemaison.it](mailto:info@aubergemaison.it)**

**Web: [www.aubergemaison.it](http://www.aubergemaison.it)**

**GARAGE:** Perfettamente accessibile, ascensore.

**INGRESSO:** Scivolo con pendenza di molto inferiore all'8%.

**HALL - BAR - SOGGIORNI:** Accessibili.

**RISTORANTE - SALA PRIMA COLAZIONE:** Accessibili, raggiungibili mediante l'utilizzo dell'ascensore in quanto si trovano nel piano sotto la hall.

**SAUNA - PALESTRA:** Accessibili.

**BAGNO COMUNE:** Porta scorrevole, luce netta 80 cm. Water rialzato, trasferimento a destra. Lavandino vuoto sotto.

**ASCENSORE:** Misure a norma, pulsantiera ribassata, segnali braille.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Misure più che a norma per camere e bagni. Porte di accesso luce netta 90 cm.

**BAGNO IN CAMERA:** Bidet rialzato. Water rialzato, trasferimento a sinistra. Lavandino vuoto sotto. Doccia con piatto che sporge in altezza rispetto al piano calpestio di circa 5 cm., box con apertura frontale di 65 cm.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **CHALET VAL FERRET\*\***

**Loc. Arnouva, 1**

**Tel. 0165/ 844959 – Fax 0165/ 844959**

**Email: [info@chaletvalferret.com](mailto:info@chaletvalferret.com)**

**Web: [www.chaletvalferret.com](http://www.chaletvalferret.com)**

**INGRESSO:** Raggiungibile tramite l'attraversamento di una stradina lastricata di lose in mezzo ad un prato, pedana in legno per superare un gradino posto fra le due porte d'ingresso.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE:** Accessibili.

**BAGNO COMUNE:** Porta luce netta 80 cm. Lavandino vuoto sotto. Water rialzato, altezza dal piano calpestio 50 cm.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una doppia.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta luce netta 85 cm. Vasca ( da notare che c'è solo in questa stanza !! ). Micromaniglione componibile a muro. Lavandino vuoto sotto. Water rialzato, altezza dal piano calpestio 50 cm., trasferimento a destra. Bidet rialzato.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL STELLA DEL NORD \*\*\***

**Strada della Vittoria, 2**  
**11013 Dolonne –**  
**Tel. 0165/848039 – Fax 0165/845780**  
**Web: [www.hoteldesglaciers.com](http://www.hoteldesglaciers.com)**  
**Email: [hotelstelladelnord@tiscalinet.it](mailto:hotelstelladelnord@tiscalinet.it)**

**INGRESSO:** Tramite uno scivolo con pendenza inferiore all'8%.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**BAR – SALA PRIMA COLAZIONE – SALA TV:** Diretto senza dislivelli.

**DEHOR:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE ACCESSIBILE:** E' raggiungibile dalla hall e dalla zona prima colazione.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 74 – Profondità cm. 145.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una doppia e una singola.

**BAGNI IN CAMERA:** Apertura porte cm. 82 . I bagni sono dotati di vasca da bagno. Spazio tra il WC e il bidet cm. 60. Lavabo vuoto sotto. Il bagno non è dotato di ausili.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL VILLA NOVECENTO \*\*\*\***

**Viale Monte Bianco 64**

**Tel. 0165/843000- Fax. 0165/844030**

**Web: [www.villanovecento.it](http://www.villanovecento.it)**

**Email: [info@villanovecento.it](mailto:info@villanovecento.it)**

**INGRESSO:** Diretto senza dislivelli.

**HALL – RISTORANTE – BAR – SALA PRIMA COLAZIONE:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** accessibile, si trova nella zona hall.

**SALONE:** Diretto senza dislivelli.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 80 – Profondità cm. 150.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una camera doppia e una singola.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porta cm. 80. Doccia a pavimento, box apertura cm. 100. Lavabo vuoto sotto.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL ROYAL E GOLF \*\*\*\***

**Via Roma, 87**

**Tel. 0165/831611 – Fax. 0165/842093**

**Web: [www.ventaglio.com](http://www.ventaglio.com)**

**Email: [hotelroyalgolf@ventaglio.com](mailto:hotelroyalgolf@ventaglio.com)**

**INGRESSO:** Diretto senza dislivelli.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE – BAR – SALA PRIMA COLAZIONE:** Diretto senza dislivelli.

**SALE CONGRESSI:** ne sono presenti 2 (una è accessibile, tramite l'ascensore, l'altra no).

**BAGNO COMUNE:** Accessibile e raggiungibile sia dalla hall che dalla zona ristorante

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 70 – Profondità cm. 100. E' presente nell'albergo una carrozzina di dimensioni più piccole.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Cinque doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porte cm. 87. Doccia a pavimento, dotata di tenda. Il bagno ha ampie dimensioni.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



# **DOUES**

**Altitudine:** 1176 m.

## **Distanza**

da Aosta: 14 km.

## **Autostrade**

A5 Km.18 Uscita di Aosta est

## **Strade**

SS 26 fino ad Aosta, quindi SS 27 e bivio sulla SR 29 di Doues

## **Treni**

Stazione di Aosta a 14 km.

## **Autobus**

Aosta - Gignod - Allein

# **AGRITURISMO LES VIEUX ALPAGES**

**1880 m. slm**

**Località Alpe Vorbè**

**Tel. 0165/738025 - 347/7313358 - 347/2650994**

**PERIODO DI APERTURA:** Aprile – Novembre.

**PARCHEGGI:** 15 riservati alla struttura.

**INGRESSO:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RECEPTION:** Raggiungibile senza barriere architettoniche, con punto ribassato nel bancone per favorire l'avvicinamento allo stesso da parte delle persone in carrozzina.

**RISTORANTE – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 160 x cm. 223; porta larga cm. 88, con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 50 con maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**NOTA:** Il collegamento dalla zona giorno alla zona notte avviene tramite scivolo con pendenza che supera abbondantemente l'8%; per le persone disabili c'è la possibilità di parcheggiare la macchina vicino all'ingresso della camera o davanti alla sala ristorante.

**CAMERA ACCESSIBILE:** 1 doppia; per entrare c'è un gradino di cm. 11; dimensioni molto ampie; cucina con angolo cottura; porta larga cm. 90.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 200 x cm. 270; porta larga cm. 80 scorrevole; WC h. cm. 50, maniglioni a dx e a sx (\*), con doccetta per igiene intima, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglioni e seggiolino, campanello d'allarme.

**CAMERE STANDARD:** 6 doppie.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **ETROUBLES**

**Altitudine:** 1270 m.

**Distanza**

da Aosta: 18 km.

**Autostrade**

A5 a 20 km (uscita di Aosta est)

**Strade**

SS 26 fino ad Aosta, quindi SS 27

**Treni**

Stazione di Aosta a 18 km

**Autobus**

Linea Aosta - St-Rhémy-en-Bosses - Gran San Bernardo / Linea Aosta -  
Martigny (SAVDA)

## **POSTO TAPPA ECHEVENNOZ**

**Località Echevennoz**  
**Tel. e Fax 0165/78225**

**PARCHEGGI:** 10 parcheggi riservati alla struttura.

**GARAGE:** Raggiungibile tramite scivolo dall'esterno con pendenza superiore all'8%.

**INGRESSO:** Per accedere c'è una rampa di scale con 9 gradini.

**INGRESSO SECONDARIO:** Si raggiunge dalla zona ristorante.

**RECEPTION:** Raggiungibile solo tramite scale.

**RISTORANTE – BAR – SALA COLAZIONI:** Raggiungibile dall'esterno, sia parcheggiando vicino all'ingresso che dalla strada, che però presenta una pendenza superiore all'8%.

**BAGNO COMUNE:** Nella zona ristorante; con antibagno; porta larga cm. 88; dimensioni cm. 170 x 175, porta bagno larga cm. 88, con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 50, maniglioni a dx e a sx (\*); lavabo h. cm. 83, vuoto sotto.

**CAMERE:** 3 con 12 posti letto; sono nella dependance che si trova a 50 mt. circa dalla struttura principale; raggiungibili senza barriere.

**CAMERA ACCESSIBILE:** 1 doppia; ampie le dimensioni; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 95; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 20; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Antibagno: porta larga cm. 80; porta bagno larga cm. 80, con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 50, maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme; bidet h. cm. 38, maniglione a dx (\*); lavabo h. cm. 90, vuoto sotto; specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglione, NO SEGGIOLINO.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL BEAU SEJOUR\*\***

**Strada Nazionale G. S. Bernardo 3**

**Tel. 0165/ 78210 - Fax 0165/ 78210**

**Email: [info@hotel.beausejour.it](mailto:info@hotel.beausejour.it)**

**Web: [www.hotel.beausejour.it](http://www.hotel.beausejour.it)**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - SALA TV - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA CONGRESSI/ RIUNIONI:** Accessibili. Raggiungibili tramite l'utilizzo dell'ascensore in quanto si trovano al primo piano.

**TAVERNA:** Accessibile, raggiungibile con il superamento di una rampa esterna.

**BAGNO COMUNE:** Porta scorrevole luce netta 70 cm. Water con copritazza bucato anteriormente, 50 cm. di altezza complessiva dal piano calpestio, doccetta per igiene intima. Lavabo vuoto sotto.

**ASCENSORE:** Misure a norma, corrimano sulla parete in fondo, pulsantiera ribassata, simboli braille.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Misure più che a norma sia per le camere che per i bagni.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta d'accesso luce netta 75 cm. Lavabo vuoto sotto. Doccia a pavimento con box completamente apribile. Water altezza dal piano calpestio 40 cm., doccetta per l'igiene intima.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **FENIS**

**Altitudine:** 541 m.

**Distanze:**  
da Aosta: 13 km.

**Autostrade**  
A5 Km.1 (uscita di Nus)

**Strade**  
Strada Statale 26 fino a Nus, quindi SR 13 di Fénis

**Treni**  
Stazione di Nus a 1 km - Linea Aosta - Chivasso - Torino

**Autobus**  
Linea Aosta - Fénis (SAVDA) - Circolare Fénis - Nus - Saint Marcel  
(SAVDA) - Linea Villeneuve - Aosta - Arnad (SAVDA)

# **RESIDENCE DU CHATEAU\*\***

**Località Baraveyes, 16**  
**Tel. 0165/764736 Titolare 0166/61408**

**PARCHEGGI:** 6 parcheggi riservati alla struttura.

**INGRESSO – RECEPTION – BAR – SOGGIORNO – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 1 singola accessibile al primo piano; 1 appartamento accessibile al piano terra.

**CAMERE STANDARD:** 7 al piano superiore, raggiungibili solo tramite scale.

**CAMERA ACCESSIBILE:** Dimensioni normali; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 100; punti luce vicino al letto in posizione irraggiungibile; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 15; distanza tra letto e muro cm. 110.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 280 x cm. 170; porta larga cm. 83, scorrevole; WC h. cm. 40, NO MANIGLIONI, doccetta per l'igiene intima; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO, box doccia con bordo di cm. 4 ed apertura massima di cm. 46; campanello d'allarme.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL COMTES DE CHALLAND\*\*\***

**Fraz. Chez Sapin 95**

**Tel. 0165/ 764353 - Fax 0165/ 764762**

**Email: [info@hcdc.it](mailto:info@hcdc.it)**

**Web: [www.hcdc.it](http://www.hcdc.it)**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile, raggiungibile dal bar ( water particolarmente basso ).

**LOCALI COMUNI:** Accessibili.

**ASCENSORE:** Apertura luce netta 80 cm., profondità 140 cm.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta d'accesso luce netta cm. 90. Il piatto della doccia sporge di 7 cm. dal piano calpestio. Box doccia con apertura di 70 cm. Il bagno non è dotato di ausili.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



# **GIGNOD**

**Altitudine:** 988 m.

**Distanza**  
da Aosta: 7 km.

**Autostrade**  
A5 a 9 km (uscita di Aosta est)

**Strade**  
SS 26 fino ad Aosta, quindi SS 27

**Treni**  
Stazione di Aosta a 7 km

**Autobus**  
Linea Aosta-St-Rhémy-en-Bosses-Gran San Bernardo / Linea Aosta-  
Martigny / Linea Aosta-Allein /Linea Aosta - Ollomont (SAVDA)/Linee  
urbana 4 e 6 (SVAP)

## **AGRITURISMO LO COUÏS**

**Fraz. Morè Buthier**  
**Tel. e Fax 0165/56119**  
**Cell. 347/1809797**

**NOTA:** Effettua solo servizio ristoro.

**PARCHEGGI:** C'è un grosso piazzale con tanti posti macchina vicino all'ingresso.

**INGRESSO:** Per accedere c'è un piccolo gradino di cm. 2; porta d'ingresso larga cm. 100.

**RISTORANTE:** Raggiungibile senza barriere architettoniche; la porta per accedere alla zona ristorante è larga cm. 90.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni antibagno cm. 180 x cm. 150; porta ad apertura a battente verso l'esterno. Dimensioni bagno cm. 180 x cm. 178; porta larga cm. 90, apertura a battente; WC h. cm. 52, maniglioni a dx e a sx, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio posizionato un po' alto.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **GRESSAN**

**Altitudine:** 636 m.

## **Distanza**

da Aosta: 4 km.

## **Autostrade**

A5 Km.8 (uscita di Aosta est) - A5 Km. 5 (uscita di Aosta ovest)

## **Strade**

Strada Statale 26 fino ad Aosta, quindi SR 20 di Gressan

## **Treni**

Stazione di Aosta a 4 Km

## **Autobus**

Linea urbana n. 5 Jovençon - Gressan - Aosta

# **PILA**

**Altitudine:** 1800 m.

## **Distanza**

da Aosta: 18 km.

## **Autostrade**

A5 Km. 24 (uscita Aosta est)

## **Strade**

Strada Statale 26 fino ad Aosta, quindi SR 18 per Pila

## **Treni**

Stazione di Aosta a 18 km

## **Autobus**

Telecabina Aosta - Pila / Nei periodi di chiusura della telecabina è in funzione un pulman sostitutivo (SAVDA

# **HOTEL DELLA NOUVA\*\***

**Località Pesein, 75 Pila**  
**Tel. e Fax 0165/521005**  
**Web: [www.hoteldellanouva.it](http://www.hoteldellanouva.it)**

**PARCHEGGI:** 10 riservati alla struttura.

**GARAGE:** Si accede dalla zona reception tramite ascensore.

**INGRESSO:** Per accedere c'è un piccolo gradino di cm. 4; lungo il percorso vi è un altro gradino di cm. 4.

**INGRESSO SECONDARIO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**RECEPTION – BAR – SALA COLAZIONI – DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Al piano inferiore, raggiungibile dalla hall tramite ascensore; dimensioni cm. 176 x cm. 170; porta larga cm. 90 con apertura a battente; WC h. cm. 55, maniglione a dx (\*); lavabo h. cm. 81, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 80; profondità cm. 130; larghezza cm. 95.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 100; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 29; distanza tra letto e muro cm. 100.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 258 x cm. 161; porta larga cm. 80, scorrevole; WC h. cm. 50, maniglioni a sx (\*), doccetta per l'igiene intima e termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, maniglione e seggiolino removibile, box ad apertura totale, campanello d'allarme.

**CAMERE STANDARD:** 9.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **HOTEL PILA 2000\*\*\***

## **Località Pila**

**Tel. 0165/521716 Fax 0165/521720**

**Email: [hotelpila2000@libero.it](mailto:hotelpila2000@libero.it)**

**Web: [www.hotelpila2000.com](http://www.hotelpila2000.com)**

**PARCHEGGI:** 20 riservati alla struttura situati nel tunnel.

**GARAGE:** Dalla reception raggiungibile tramite ascensore.

**INGRESSO PRINCIPALE:** Per accedervi c'è una rampa di scale con 13 gradini.

**INGRESSO SECONDARIO:** Si accede dalla zona tunnel e si raggiunge l'ascensore, lungo il percorso c'è un gradino di cm 5.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV:**  
Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**NON C'E' UN BAGNO COMUNE ACCESSIBILE.**

**ZONA BENESSERE: PALESTRA:** Raggiungibile tramite ascensore; **SAUNA:** il corridoio per raggiungere la zona sauna è largo cm. 60; lo spazio di manovra per accedere al corridoio è ridotto e per questo vi si accede con difficoltà.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 70; profondità cm. 117 x cm. 110; pulsantiera h. cm. 151.

**CAMERE:** 45 raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 3.

**NOTA:** Al momento del sopralluogo il Direttore dell'Hotel riferisce che le camere accessibili sono occupate e non vuole disturbare i clienti, faccio notare al Direttore che la mia visita per verificare l'accessibilità era stata concordata direttamente con lui.

**Non accessibile**

## **RESIDENCE LES FLEURS\*\*\***

**Località Les Fleurs, 30**

**Tel. e Fax 0165/592007**

**Email: [info@residencelesfleurs.it](mailto:info@residencelesfleurs.it)**

**Web: [www.residencelesfleurs.it](http://www.residencelesfleurs.it)**

**PARCHEGGI:** 5 riservati alla struttura.

**GARAGE:** Si accede alla reception tramite ascensore.

**INGRESSO:** Per accedere dalla strada ci sono 2 gradini e per il superamento degli stessi si posiziona una pedana removibile.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Con antibagno; dimensioni cm. 182 x 177; porta larga cm. 71, scorrevole; WC h. cm. 50, maniglione a sx, h. cm. 80 (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio troppo alto.

**PALESTRA:** Dalla reception raggiungibile tramite ascensore.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 80; profondità cm. 130; larghezza cm. 97; pulsantiera h. cm. 130; braille.

**APPARTAMENTI ACCESSIBILI:** 2 molto spaziosi; gli appartamenti hanno tutti la cucina, ma non attrezzata per le persone disabili; porta larga cm. 78; punti luce h. cm. 103; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 12; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; distanza tra letto e muro cm. 90.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 208 x cm. 287; porta larga cm. 72, scorrevole; WC h. cm. 45 maniglioni a dx e a sx (\*), h. cm. 80; bidet h. cm. 45; Lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO; box normale con bordo di cm. 4,5; campanello d'allarme.

**APPARTAMENTI STANDARD:** 9.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# HOTEL PEZZOLI\*

Via Pilet

Tel. 0165/ 250123

Email: [albergopezzoli@tiscali.it](mailto:albergopezzoli@tiscali.it)

Web: [www.paginegialle.it/ristorantepezzoli](http://www.paginegialle.it/ristorantepezzoli)

**INGRESSO:** Scivolo con pendenza di molto inferiore all'8%.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV:** Accessibili.

**SOGGIORNI:** Si trovano al primo piano e sono raggiungibili tramite l'utilizzo di un montascale, che serve i due piani dell'albergo soprastanti il pian terreno.

**TAVERNA:** Per raggiungerla bisogna passare all'esterno ed è raggiungibile tramite una rampa.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile dalla zona ristorante / bar. Porta scorrevole luce netta cm. 90. Lavandino vuoto sotto, maniglione ribaltabile a destra. Water con due maniglioni laterali. Possibilità di trasferimento a sinistra.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Porte d'accesso alle camere, tra l'altro molto spaziose, luce netta cm. 90.

**BAGNO IN CAMERA n. 1:** Porta scorrevole luce netta 90 cm. Doccia a pavimento con box completamente apribile; seggiolino ribaltabile. Lavandino ad inclinazione regolabile. Specchio inclinato. Water rialzato vuoto sotto, altezza dal piano calpestio 55 cm. Trasferimento frontale al water perché posto fra una parete ed il bidet. Maniglione a parete dalla parte destra del WC. Maniglioni componibili a parete anche ai lati del lavabo e del bidet.

**BAGNO IN CAMERA n. 2:** Possibilità di trasferimento al water a sinistra, infilandosi fra lo stesso ed il lavandino. Due maniglioni ribaltabili ai lati. Altezza dal piano calpestio 56 cm. Bidet. Doccia a pavimento, seggiolino ribaltabile, maniglione verticale fisso a parete. Lavandino come sopra, maniglione verticale a parete a destra, specchio come sopra.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **HOTEL ETOILE DE NEIGE\*\*\***

**Loc. Pila 3**

**Tel. 0165/ 521541 - Fax 0165/ 521544**

**Email: [info@etoiledeneige.it](mailto:info@etoiledeneige.it)**

**Web: [www.etoiledeneige.it](http://www.etoiledeneige.it)**

**INGRESSO:** Porta a fotocellula, diretto, senza dislivelli o barriere.

**PARGHEGGI E GARAGE:** Accessibili, piano hall.

**HALL - BAR n. 1 - SOGGIORNI - SAUNA - FITNESS - SALA TV - SALA CONGRESSI E RIUNIONI:** Pian terreno. Accessibili. Per quanto riguarda le docce della zona fitness, non essendo adeguate, si possono utilizzare quelle in camera. Le camere si trovano infatti sullo stesso piano.

**RISTORANTE - SALA PRIMA COLAZIONE - BAR n. 2 - DEHORS - GIARDINO - SOLARIUM:** Raggiungibili tramite l'utilizzo dell'**ascensore**, a norma, con bottoniera ribassata. Fra la zona ristorante e l'esterno vi è un gradino superabile con l'ausilio di una rampetta in legno.

**BAGNO COMUNE:** Luce netta della porta d'accesso 90 cm. Maniglione ribaltabile di lato al lavabo, vuoto sotto. Water rialzato con colonna, maniglione ribaltabile a destra.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Quattro doppie. Luce netta porta d'accesso 90 cm., sia delle camere che dei bagni.

**BAGNI IN CAMERA:** Maniglione fisso e componibile a parete nella doccia a pavimento, con tenda e seggiolino ribaltabile. Water rialzato, trasferimento a destra, maniglione ribaltabile a destra e a sinistra parete. Lavandino vuoto sotto con maniglione ribaltabile a destra.

**N.B.:** Spazi eccezionalmente ampi ovunque !!!



## **HOTEL LION NOIR\*\*\***

**Pila – Gressan (AO)**

**Tel. 0165/521704 – Fax. 0165/521705**

**Web: [www.adava.vao.it/alberghi/pila/lionnoir](http://www.adava.vao.it/alberghi/pila/lionnoir)**

**Email: [lionnoir@netvallee.it](mailto:lionnoir@netvallee.it)**

**INGRESSO:** Tramite scivolo con pendenza circa dell'8%.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE / BAR / SALA TV:** Diretto senza dislivelli.

**SALA PRIMA COLAZIONE:** Si passa dall'esterno tramite uno scivolo.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile e raggiungibile dalla hall, dalla zona ristorante e dalla hall.

**ASCENSORE:** Apertura porta cm. 89 – Profondità cm. 136.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 1 camera doppia.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porta cm. 90. Doccia a pavimento e dotata di tenda. Maniglione a lato del WC. Lavabo vuoto sotto.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL TIVET \*\***

**Fraz. Tivet**

**Tel. 0165/59967 – Fax. 0165/592907**

**Web: [www.tivet.it](http://www.tivet.it)**

**Email: [info@tivet.it](mailto:info@tivet.it)**

**INGRESSO:** Diretto senza dislivelli.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE / BAR:** Diretto senza dislivelli.

**SALA PRIMA COLAZIONE / SALA TV:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** accessibile raggiungibile dalla hall e dalla zona ristorante.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due camere doppie.

**BAGNO IN CAMERA** (in comune con l'altra stanza accessibile).: Apertura porte cm. 85. Doccia a pavimento e dotata di seggiolino, box apertura cm. 85. Lavabo vuoto sotto e maniglione a fianco al WC.

**NOTA:** Per accedere alle camere si passa dall'esterno.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **GRESSONEY LA TRINITE'**

**Altitudine:** 1627 m.

## **Distanza**

da Aosta: 87 km.

## **Autostrade**

A5 Km. 35 (uscita di Pont-Saint-Martin)

## **Strade**

SS 26 fino a Pont-Saint-Martin, quindi bivio sulla SR 44 della valle del  
Lys

## **Treni**

Stazione di Pont-St-Martin a 35 km linea Aosta - Chivasso - Torino

## **Autobus**

Linea Pont-Saint-Martin - Gressoney (VITA)

# **HOTEL JOLANDA SPORT\*\*\*\***

**Località Edelboden, 31**

**Tel. 0125/366140 Fax 0125/366202**

**Email: [info@hoteljolandasport.com](mailto:info@hoteljolandasport.com)**

**Web: [www.hoteljolandasport.com](http://www.hoteljolandasport.com)**

**PARCHEGGI:** 6 riservati alla struttura, dall'altra parte della strada, a circa 15 metri di distanza, c'è un grosso piazzale pubblico.

**GARAGE:** A 50 metri di distanza.

**INGRESSO:** Per accedere ci sono 4 gradini.

**INGRESSO SECONDARIO - DEHOR:** Si accede senza barriere architettoniche tramite scivolo.

**RISTORANTE – SALA COLAZIONI:** Per accedervi dall'interno bisogna superare 5 gradini; per accedervi con le sedie a ruota bisogna fare il giro dall'esterno ed usufruire dell'ingresso sul retro.

**BAR – SOGGIORNO – SALA TV – SALA RIUNIONI:** Raggiungibili solo tramite scale.

**ZONA BENESSERE:** Raggiungibile senza barriere architettoniche; SAUNA porta larga cm. 62; BAGNO TURCO porta larga cm. 57; PISCINA da un lato c'è un bordo di cm. 18 e l'altro lato è a filo pavimento.

## **NO BAGNO COMUNE ACCESSIBILE**

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 80; profondità cm. 130; larghezza cm. 90; pulsantiera h. cm. 145; braille.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; porta larga cm. 76; punti luce h. cm. 100; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 20; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 160 x cm. 160 + la zona doccia cm. 80 x cm. 80; porta larga cm. 70 scorrevole; WC h. cm. 52 NO MANIGLIONI; doccetta per l'igiene intima e campanello d'allarme; bidet h. cm. 52; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento NO MANIGLIONI NO SEGGIOLINO, campanello d'allarme; phon h. cm. 160.

**CAMERE STANDARD:** 33

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE OBERTEIL\*\*\***

**Località Tache, 7**

**Tel. 0125/366061 Fax 0125/366749**

**Email: [residenceoberteil@libero.it](mailto:residenceoberteil@libero.it)**

**Web: [www.residenceoberteil.it](http://www.residenceoberteil.it)**

**PARCHEGGI:** 20 riservati alla struttura, si accede alla struttura tramite scivolo.

**GARAGE:** Si accede solo tramite scale.

**INGRESSO – RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 175 x cm. 175; porta larga cm. 89, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 50 con maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**APPARTAMENTI:** 2 accessibili al piano terra, le altre camere sono al piano superiore e sono raggiungibili solo tramite scale.

**APPARTAMENTI ACCESSIBILI:** 2; porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 100; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta larga cm. 90, apertura verso l'esterno; WC h. cm. 50, maniglione a dx (\*), campanello d'allarme; bidet h. cm. 37; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI NO SEGGIOLINO; box ad apertura totale, campanello d'allarme; phon h. cm. 130.

**APPARTAMENTI STANDARD:** 8

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE FIOCCO DI NEVE \*\*\***

**Loc. Tache, 5**

**Tel. 0125/366372 – Fax. 0125/366220**

**Web: [www.htlscoiattolo.com](http://www.htlscoiattolo.com)**

**Email: [info@htlscoiattolo.com](mailto:info@htlscoiattolo.com)**

**INGRESSO:** Diretto senza dislivelli.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 78 – Profondità cm. 155.

**APPARTAMENTI ACCESSIBILI:** Due appartamenti 2/4 posti letto.

**BAGNO NEGLI APPARTAMENTI:** Apertura porte cm. 74. Doccia a pavimento, dotata di tenda. Lavabo vuoto sotto. Tra doccia e WC cm. 50.

**NOTA:** Gli appartamenti sono dotati di cucina. E' disponibile il servizio di mezza pensione all'hotel a fianco (Hotel Lo Scoiattolo) degli stessi proprietari. Per accedervi è possibile utilizzare un percorso interno sotterraneo oppure passare dall'esterno, circa 20 mt., privo di barriere in leggera salita.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **GRESSONEY SAINT – JEAN**

**Altitudine:** 1385 m.

**Distanza**  
da Aosta: 80 km.

**Autostrade**  
A5 Km. 29 (uscita di Pont-Saint-Martin)

**Strade**  
SS 26 fino a Pont-Saint-Martin, quindi bivio sulla SR 44 della valle del  
Lys

**Treni**  
Stazione ferroviaria di Pont-Saint-Martin a 29 Km linea Aosta - Chivasso -  
Torino

**Autobus**  
Linea Pont-Saint-Martin - Gressoney (VITA)

# **HOTEL GRESSONEY SPORTING\*\*\***

**Località Bieltschoke, 26**

**Tel. 0125/355432 Fax 0125/356428**

**Email: [sporting@hotelgressoney.com](mailto:sporting@hotelgressoney.com)**

**Web: [www.hotelgressoney.com](http://www.hotelgressoney.com)**

**PARCHEGGI:** 50 riservati alla struttura.

**INGRESSO:** Dai parcheggi per raggiungere l'ingresso c'è una rampa di scale con 12 gradini e per superarla si utilizza un servoscala. Le dimensioni del servoscala sono: larghezza cm. 72, lunghezza cm. 90.

**RECEPTION – BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA TV – CAMERE:**  
Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 180 x cm. 180; porta larga cm. 48, maniglioni a dx e a sx; lavabo h. cm. 83, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 100; spazio vuoto tra pavimento e letto cm. 30; punti luci vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 210 x cm. 204; porta larga cm. 77, scorrevole; WC h. cm. 48, maniglioni a dx (\*); bidet h. cm. 41 maniglione a sx (\*); lavabo h. cm. 84, vuoto sotto, specchio troppo alto; doccia a pavimento.

**CAMERE STANDARD:** 21.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



## **RESIDENCE RUETOREIF\*\*\***

**Località Gressmatten Waeg, 1**  
**Tel. 0125/355988 Fax 0125/355796**  
**Email: [info@ruetoreif.it](mailto:info@ruetoreif.it)**  
**Web: [www.ruetoreif.com](http://www.ruetoreif.com)**

**PARCHEGGI:** 18 riservati alla struttura.

**INGRESSO:** C'è una rampa di scale con 12 gradini, per accedere bisogna fare il giro dal garage e si arriva tramite ascensore alla reception.

**NOTA:** Nel piazzale del parcheggio non c'è un campanello per segnalare l'arrivo di una persona disabile.

**RECEPTION – BAR – SOGGIORNO – SALA TV – SALA RIUNIONI:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**DEHOR:** Dalla zona reception si raggiunge il garage tramite ascensore e dalla rampa dei garage si raggiunge la zona dehor.

**SALA GIOCHI:** Raggiungibile tramite ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Si trova al piano inferiore e dalla reception è raggiungibile tramite l'utilizzo dell'ascensore; dimensioni cm. 228 x cm. 158; porta larga cm. 80, apertura a battente verso l'interno; WC h. cm. 40 NO MANIGLIONI; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio in posizione inadeguata.

**ZONA BENESSERE:** Raggiungibile tramite ascensore; SAUNA porta larga cm. 50; IDROMASSAGGIO bordo vasca cm. 66 da filo pavimento; docce a pavimento ma senza maniglioni e seggiolino.

**ASACENSORE:** Porta larga cm. 89; profondità cm. 123; larghezza cm. 98; pulsantiera h. cm. 142.

**CAMERA:** Raggiungibile tramite ascensore.

**BAGNO IN CAMERA: NON ACCESSIBILE:** Porta larga cm. 80, con apertura verso l'interno; WC h. cm. 40; bidet h. cm. 40; lavabo h. cm. 80 con mobile, vuoto sotto; specchio ad altezza adeguata, piatto doccia standard con box.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE LYSHAUS\*\*\***

**Località Tschoarde, 1**  
**Tel. e Fax 0125/356644**  
**Email: [info@lyshaus.com](mailto:info@lyshaus.com)**  
**Web: [www.lyshaus.com](http://www.lyshaus.com)**

**PARCHEGGI:** 30 riservati alla struttura.

**INGRESSO – RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**TAVERNA – SALA RIUNIONI – CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 178 x cm. 178; porta larga cm. 86 con apertura verso l'interno; WC h. cm. 47 NO MANIGLIONI; doccetta per l'igiene intima; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto; specchio ad altezza adeguata nell'antibagno.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 90; profondità cm. 140; larghezza cm. 110; pulsantiera braille.

**APPARTAMENTO ACCESSIBILE:** Porta larga cm. 90, punti luce h. cm. 100; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 30; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 248 x cm. 250; porta larga cm. 86, apertura a battente verso l'interno; WC h. cm. 52 NO MANIGLIONI, doccetta per l'igiene intima con termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua; Bidet h. cm. 50; lavabo h. cm. 87, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI NO SEGGIOLINO, campanello d'allarme.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **CASA PER FERIE GINO PISTONI**

**Loc. Ondre Biel Waeg, 22 Fraz Gressmatten**  
**Tel. 0125/355190 0124/514772 Fax 0125/356426**  
**Cell. 347/5789394 – 349/8736571**  
**Email: [gp1951@libero.it](mailto:gp1951@libero.it)**

**PARCHEGGI:** 70 riservati alla struttura.

**INGRESSO – RECEPTION – SALA PRANZO – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV - DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 185 x 185; porta larga cm. 80 ad apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 40 maniglione a dx e a sx (\*), campanello d'allarme, lavabo h. cm. 78, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite servoscala largo cm. 70, lungo cm. 86.

**CAMERE DISABILI:** 1 porta larga cm. 90; punti luce ingresso cm. 100; distanza tra letto e muro cm. 120.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 200 x cm. 200; porta larga cm. 90, apertura a battente verso l'esterno, WC h. cm. 40 maniglioni a dx e a sx (\*); bidet h. cm. 39; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata. Doccia a pavimento (piccolo dislivello verso il basso di cm. 3) con maniglione e seggiolino.

**POSTI LETTO :** 100 circa.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **CAMPING MARGHERITA\*\***

**Località Schnacke, 15**  
**Tel. e Fax 0125/355370 Cell. 340/2684191**

**PARCHEGGI:** Sono tanti, ognuno ha la possibilità di parcheggiare vicino alla propria piazzola.

**INGRESSO:** Per accedere c'è una rampa di scale con 10 gradini.

**INGRESSO SECONDARIO:** Si accede tramite ascensore.

**RECEPTION – SOGGIORNO – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche al primo piano.

**BAGNO COMUNE:** Zona reception; dimensioni cm. 186 x cm. 218; porta larga cm. 80, scorrevole; WC h. cm. 50, maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima; lavabo h. cm. 85, vuoto sotto, specchio troppo alto.

**DEHOR – PIAZZOLE:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**ASCENSORE:** (pedana elevatrice) porta larga cm. 86, apertura a battente, profondità cm. 118; larghezza cm. 98; pulsantiera h. cm. 100.

**BAGNO COMUNE:** Piano terra vicino alle piazzole; dimensioni cm. 330 x cm. 248; porta larga cm. 82, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 45 maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 81, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglioni e seggiolino, box ad apertura totale, campanello d'allarme; phon h. cm. 140.

**LAVATRICI, LAVANDINI, LAVABIANCHERIA:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL GRESSONEY\*\*\*\***

**Via Lys, 3**

**Fax 0125/ 356427**

**Email: [info@hotelsgressoney.eu](mailto:info@hotelsgressoney.eu)**

**Web: [www.hotelsgressoney.eu](http://www.hotelsgressoney.eu)**

**GARAGE:** Accessibile, si raggiungono i vari piani dell'albergo tramite l'ascensore.

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE:** Accessibili.

**SAUNA:** Non accessibile.

**BAGNO COMUNE:** Piano sotto la hall, raggiungibile mediante l'utilizzo dell'ascensore. Porta d'accesso luce netta 85 cm. Lavandino vuoto sotto, maniglione ribaltabile a destra. Trasferimento a sinistra al water, maniglione fisso a parete a destra.

**ASCENSORE:** Misure più che a norma, pulsantiera interna ribassata, simboli braille.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta luce netta 90 cm. Lavandino vuoto sotto. Water e bidet allineati sulla stessa parete con maniglione fisso a parete dietro. Trasferimento frontale al water in quanto è incassato tra il bidet ed il lavandino. Doccia a pavimento con box apribile anteriormente e pareti ai lati, luce netta 65 cm.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **HOTEL LA GRAN BAITA\*\*\***

**Loc. Gresmatten 26**

**Tel. 0125/ 356446 - Fax 0125/ 356441**

**Email: [info@hotelgranbaita.it](mailto:info@hotelgranbaita.it)**

**Web: [www.hotelgranbaita.it](http://www.hotelgranbaita.it)**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - BAGNO TURCO - SALA PRIMA COLAZIONE:** Accessibili.

**BAGNO COMUNE:** Porta scorrevole luce netta 80 cm. Lavandino vuoto sotto. Water sospeso, trasferimento a destra con maniglione ribaltabile, a sinistra fino al lato destro del lavandino maniglione componibile a muro su tutta la parete.

**ASCENSORE:** Pulsantiera ribassata, segnali in braille, corrimano lungo la parete sinistra, suono al piano.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta luce netta 65 cm. Doccia a pavimento con tenda, maniglione componibile a parete. Lavandino vuoto sotto. Water con trasferimento a sinistra, maniglione ribaltabile a sinistra. Bidet rialzato. Maniglioni a tutta parete.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENZA DEL SOLE\*\*\***

**Loc. Fridau 4**

**Tel. 0125/ 357200 - Fax 0125/ 357299**

**Email: [reception@residenzadelsole.it](mailto:reception@residenzadelsole.it)**

**Web: [www.residenzadelsole.it](http://www.residenzadelsole.it)**

**GARAGE:** Accessibile, si raggiungono i vari piani della struttura tramite l'utilizzo dell'ascensore.

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE:** Accessibili.

**PISCINA - SAUNA - FITNESS - PALESTRA:** Accessibili e raggiungibili con l'ascensore in quanto si trovano nel piano sotto la hall.

**SALA LETTURA:** Accessibile, raggiungibile con l'ascensore in quanto si trova nel piano sopra la hall.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile dalla hall. Porta d'accesso al bagno luce netta 80 cm. Water, trasferimento a sinistra. Lavandini nell'antibagno con materiale d'arredo sotto.

**ASCENSORE:** Misure più che a norma, bottoniera ribassata, corrimano.

### **CINQUE APPARTAMENTI ACCESSIBILI.**

**Da segnalare che tali appartamenti sono stati progettati in base alle specifiche esigenze dei committenti, si tratta infatti di alloggi in multiproprietà. Sono comunque tutti accessoriati ed accessibili.**

**BAGNO ACCESSIBILE VISITATO:** Luce netta della porta di accesso 75 cm. Doccia a pavimento con box totalmente apribile, seggiolino ribaltabile, maniglione fisso a parete a destra e a sinistra sopra il bidet. Lavandino vuoto sotto. Water trasferimento a destra, maniglione a parete verticale, altezza 1.70 m.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE DE LA PIERRE\*\***

**Loc. Gressmatten 31**

**Tel. 0125/ 356137 - Fax 0125/ 356326**

**Email: [info@residence-delapierre.it](mailto:info@residence-delapierre.it)**

**Web: [www.residence-delapierre.it](http://www.residence-delapierre.it)**

**INGRESSO:** Scivolo con pendenza di circa l'8%.

**HALL - BAR - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV:** Accessibili.

**DUE ALLOGGI ACCESSIBILI.**

**BAGNI:** Porta d'accesso luce netta 85 cm. Lavandino vuoto sotto. Water rialzato con colonna, altezza dal piano calpestio 50 cm., doccetta per igiene intima, trasferimento a destra. Doccia a pavimento con tenda.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



# **INTROD**

**Altitudine:** 880 m.

**Distanza**  
da Aosta: 14 km.

**Autostrade**  
A5 a 6 km (uscita di Aosta ovest)

**Strade**  
Ss 26 fino a Villeneuve, quindi bivio per la SR 23 di Valsavarenche

**Treni**  
Stazione di Villeneuve a 4 km

**Autobus**  
Linea Aosta - Rhêmes / Linea Aosta - Valsavarenche (SAVDA)

# **AGRITURISMO LO TRIOLET**

**Fraz. Junod, 7**  
**Tel. 95067 – fax 0165/95437**  
**Email: [lotriolet@libero.it](mailto:lotriolet@libero.it)**

**INGRESSO:** Diretto senza dislivelli.

**ALLOGGIO ACCESSIBILE:** 1 alloggio (5 posti letto), con angolo cottura.

**BAGNO NELL'ALLOGGIO:** Apertura porta cm. 80. Doccia a pavimento con seggiolino. Maniglione ribaltabile a fianco del WC. Lavabo vuoto sotto. Il bagno ha dimensioni più che a norma. Nel bagno c'è anche la lavatrice.

La struttura è aperta tutto l'anno.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **ISSIME**

**Altitudine:** 953 m.

**Distanza**  
da Aosta: 66 km.

**Autostrade**  
A5 Km.14 (uscita di Pont-Saint-Martin)

**Strade**  
SS 26 fino a Pont-Saint-Martin, quindi bivio sulla SR 44 della valle del  
Lys

**Treni**  
Stazione di Pont-St-Martin a 14 km linea Aosta - Chivasso - Torino

**Autobus**  
Linea Pont-Saint-Martin - Gressoney (VITA)

# **HOTEL POSTA\*\*\***

**Località Capoluogo, 29**

**Tel. e Fax 0125/344204**

**Web: [www.hotelpostaissime.com](http://www.hotelpostaissime.com)**

**PARCHEGGI:** 7 riservati alla struttura.

**INGRESSO – RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**INGRESSO SECONDARIO:** Dalla zona bar raggiungibile senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm 190 x cm 175; porta larga cm 80, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 50, maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**SERVOSCALE:** Dimensioni larghezza cm. 66, lunghezza cm. 80.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite servoscala.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; ampie le dimensioni; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 100; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 25; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; termostato per la regolazione della temperatura h. cm. 140.

**BAGNO ACCESSIBILE:** Dimensioni cm. 330 x cm. 210; porta larga cm. 75, apertura a battente verso l'interno; WC h. cm. 48 maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima; bidet h. cm. 40; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglione e seggiolino, campanello d'allarme.

**CAMERE STANDARD:** 6.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# LA MAGDELEINE

## **AIAT MONTE CERVINO - Informazioni turistiche Media Valle del Cervino**

P.zza Rolando  
11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)  
Telefono: 0166.548266  
Fax: 0166.548388  
Email: [antey@montecervino.it](mailto:antey@montecervino.it)  
Web: [www.montecervino.it](http://www.montecervino.it)

**Altitudine:** 1644 m.

**Distanza**  
da Aosta: 38 km.

**Aeroporto**  
Aosta a circa 38 Km

**Autostrade**  
A5 Torino Aosta - Uscita Châtillon Saint Vincent a 14 km

**Strade**  
SS 26 fino a Châtillon, quindi S.R. 46 della Valtournenche fino ad Antey e S.R.8 per La Magdeleine

**Treni**  
Linea Torino Chivasso Aosta - Stazione ferroviaria di Châtillon Saint Vincent a 14 km

**Autobus**  
Linea Châtillon - Antey Saint André e Antey Saint André - La Magdeleine (SAVDA)

# **RESIDENCE DU VILLAGE\*\*\***

**Loc. Vieu**  
**Tel. 0166/ 548520**

**INGRESSO:** Diretto.

**RECEPTION - RISTORANTE - BAR:** Accessibili.

**BAGNO COMUNE:** Porta d'accesso luce netta 80 cm. Lavandino vuoto sotto. Water con colonna e copritazza alto bucato sul davanti, trasferimento a sinistra, maniglione fisso a parete a destra.

**SERVOSCALA ESTERNO** per raggiungere il primo piano dove si trovano le camere.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una singola ed una doppia.

**BAGNO NELLA CAMERA SINGOLA:** Porta d'accesso luce netta 75 cm. Water con colonna, maniglione fisso a parete a destra, trasferimento frontale in quanto l'elemento si trova incastrato fra il bidet ed una parete; doccetta per igiene intima. Doccia con box apribile, gradino alto 2 cm. dal piano calpestio, seggiolino ribaltabile e maniglioni a parete.

**BAGNO NELLA CAMERA DOPPIA:** Porta d'accesso luce netta 75 cm. Doccia a pavimento. Bidet. Water con doccetta per l'igiene intima. Non è molto facile il trasferimento in quanto il WC si trova fra il bidet ed una parete e di fronte c'è il lavandino.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# LA SALLE

**IAT La Salle**  
Via Gerbollier  
11015 LA SALLE (AO)  
Telefono: 0165 862562  
Fax: 0165 862562  
E-mail: [informalasallesalle@gmail.com](mailto:informalasallesalle@gmail.com)

**Altitudine:** 1001 m.

**Distanza**  
da Aosta: 25 km

**Autostrade**  
Autostrada A5 Torino-Aosta-Monte Bianco, uscita di Morgex.  
All'uscita dell'autostrada immettersi sulla SS 26 in direzione di  
Aosta.

**Strade**  
SS 26

**Treni**  
Stazione di La Salle linea Aosta - Pré-St-Didier

**Autobus**  
Linea Aosta - Courmayeur /Linea Derby/La Salle-Pré-Saint-Didier

# **AGRITURISMO LE CADRAN SOLARE**

**Fraz. Challancin**  
**Tel. 0165/863935**  
**(m. 1600 s.l.m.)**

Solo ristoro agriturismo

**INGRESSO:** Il tratto adiacente all'ingresso era, al momento della rilevazione, sterrato e ripido.

**SALA RISTORANTE:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** Apertura porta cm. 85. Lavabo vuoto sotto, trasferimento laterale al WC, un maniglione fisso sulla parete.

**PERIODO APERTURA:** Tutto l'anno, ad eccezione di luglio e novembre e del lunedì.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



## **AGRITURISMO LE COQ**

**Fraz. la ruinete, 1**

**Tel. 0165/862241**

**(m. 1000 s.l.m.)**

**INGRESSO:** Accesso tramite uno scivolo con pendenza pari all'8%.  
Il piazzale antistante è ghiaioso. Eventualmente esiste un ingresso sul retro e si accede direttamente alla stanza accessibile.

**SALA COLAZIONE:** Diretto senza dislivelli.

**CAMERA ACCESSIBILE:** Una camera doppia accessibile.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porta cm. 88, scorrevole. Doccia a pavimento Lavabo vuoto sotto. Trasferimento laterale al WC, maniglione ribaltabile e un maniglione fisso a parete.

**NOTA:** si effettua solo servizio di prima colazione.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL LES COMBES \*\*\***

**Loc. Combe – Fraz. Cheverel**  
**Tel. 0165/863982 – fax 0165/861932**  
**Web: [www.mt.it/lescombes](http://www.mt.it/lescombes)**  
**Email: [lescombes@libero.it](mailto:lescombes@libero.it)**

Per accedere alla struttura c'è una salita molto ripida, conviene percorrerla con l'auto e posteggiarla nelle vicinanze dell'ingresso.

**INGRESSO:** Attraverso uno scivolo con pendenza inferiore all'8%.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE / SALA PRIMA COLAZIONE:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile. Apertura porta cm. 90. Trasferimento laterale al WC, maniglione ribaltabile da un lato e a parete dall'altro. Lavabo vuoto sotto.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una doppia e una tripla.

**BAGNO NELLA CAMERA TRIPLA:** Apertura porta cm. 88. Trasferimento frontale al WC. Doccia a pavimento e dotata di tenda. Lavabo vuoto sotto. Nel bagno è presente un maniglione ribaltabile a lato del WC.

**BAGNO NELLA CAMERA DOPPIA:** Apertura porta cm. 88. Trasferimento frontale al wc. Doccia a pavimento e con box (apertura cm. 44). Lavabo vuoto sotto. Nel bagno è presente un maniglione ribaltabile a lato del WC.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# MONT BLANC HOTEL VILLAGE\*\*\*\*

**Loc. Croisette 36**

**Tel. 0165/ 864111 - Fax 0165/ 864119**

**Email: [info@hotelmontblanc.it](mailto:info@hotelmontblanc.it)**

**Web: [www.hotelmontblanc.it](http://www.hotelmontblanc.it)**

**INGRESSO PRINCIPALE:** Si raggiunge la struttura tramite l'utilizzo dell'ascensore dai garages, tutto perfettamente accessibile.

**HALL - BAR - SOGGIORNI - SALA TV - SALA GIOCHI:** Accessibili.

**RISTORANTE - SALA PRIMA COLAZIONE - SALONE POLIFUNZIONALE:** Accessibili, raggiungibili tramite l'utilizzo dell'ascensore.

**PISCINA ALL' APERTO - DEHORS - GIARDINO - SOLARIUM:** Accessibili.

**SAUNA - ZONA FITNESS:** Non accessibili data la presenza di gradini, porte strette, ....

**PALESTRA :** Accessibile e raggiungibile tramite l'utilizzo dell'ascensore. Doccia apertura luce netta 60 cm.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile dalla zona hall. Porta d'accesso luce netta 70 cm. Lavandino vuoto sotto, maniglione a parete a sinistra. Trasferimento a sinistra al water, a sinistra maniglione a parete componibile ad angolo e a destra maniglione verticale fino a terra ( altezza 1.70 m. dal piano calpestio ). Su tutta la parete libera maniglione a muro componibile.

**ASCENSORI:** Per spostarsi da un piano all'altro e da una zona all'altra della struttura vi sono **tre ascensori:** misure a norma, pulsantiera ribassata, simboli braille, segnale sonoro al piano.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Quattro doppie. Per accedere ad una di queste camere bisogna superare due gradini, distanziati l'uno dall'altro.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta d'accesso luce netta 70 cm. Vasca con appoggio in fondo in muratura, micromaniglione posto accanto al telefono - doccia. Lavandino con colonna, maniglione orizzontale a parete. Bidet, maniglione orizzontale a parete. Water altezza dal piano calpestio 40 cm., maniglione verticale altezza dal piano calpestio 1.80 m.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# LA THUILE

**Altitudine:** 1441 m.

## **Distanza**

da Aosta: 42 km.

## **Autostrade**

Autostrada A5 Torino-Aosta-Monte Bianco, uscita di Morgex. Ci si immette sulla SS 26 in direzione Courmayeur. A Pré-St.-Didier si prende la SS 26.

## **Strade**

SS 26 in direzione Courmayeur. A Pré-St.-Didier si prende la SS 26 per il Piccolo San Bernardo e la si percorre fino a La Thuile.

## **Treni**

Stazione ferroviaria di Prè-St.-Didier a 10 Km con collegamento di bus di linea undici volte al giorno.

## **Autobus**

Linea Pré-St-Didier - La Thuile (SAVDA)

**AGRITURISMO CHEZ LE LAPIN  
1780 SLM**

**Frazione Orgères, direzione Col Chavanne  
Tel. 333/9580811**

Effettua solo servizio ristoro.

Periodo di apertura 15 maggio/ 15 ottobre, con prenotazione obbligatoria.

**PARCHEGGI:** 10 parcheggi riservati.

**INGRESSO:** Per accedere c'è un piccolo gradino di cm. 5.

**RECEPTION – RISTORANTE:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**DEHOR:** All'esterno, con terrazzo panoramico.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 190 x cm. 180; porta larga cm. 89, scorrevole; WC h. cm. 53, maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **HOTEL DU GLACIER\*\*\***

**Loc. Petite Golette 14**

**Tel. 0165/ 884137 - Fax 0165/ 885373**

**Email: [info@hotelduglacier.it](mailto:info@hotelduglacier.it)**

**Web: [www.hotelduglacier.it](http://www.hotelduglacier.it)**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL - BAR - SOGGIORNI - SALA TV - SALA PRIMA COLAZIONE:** Accessibili.

**BAGNO COMUNE:** Porta scorrevole, luce netta 80 cm. Lavandino vuoto sotto. Water rialzato, altezza 50 cm. dal piano calpestio. Trasferimento a destra. Non vi è maniglione alcuno.

**ASCENSORE:** Misure a norma. Bottoniera ribassata, corrimano a parete, segnali braille e avviso sonoro al piano.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie.

**BAGNI IN CAMERA:** Locali molto ampi. Porte scorrevoli luce netta 80 cm. Doccia a pavimento con box completamente apribile. Lavandino vuoto sotto. Bidet rialzato. Water vuoto sotto. Trasferimento laterale, maniglione fisso a parete dalla parte opposta al trasferimento stesso.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# MONTJOVET

## **Comune**

11020 MONTJOVET (AO)

Telefono: 0166/79131

Fax: 0166/579005

Email: [protocollo@comune.montjovet.ao.it](mailto:protocollo@comune.montjovet.ao.it)

**Altitudine:** 402 m.

## **Distanza**

da Aosta: 28 km.

## **Autostrade**

A5 a Km 4 (uscita Châtillon - Saint-Vincent) - a 10 km (uscita di Verrès)

## **Strade**

Strada Statale 26

## **Treni**

Stazione di Montjovet linea Aosta - Chivasso - Torino / Stazione di Verrès  
a 10 km

## **Autobus**

Linea Aosta - Ivrea (SAVDA) - Linea Châtillon - Ivrea (SAVDA) -  
Circolare di Verrès (VITA) - Circolare Arnad - Issogn

# **HOTEL NAPOLEON\*\*\***

**Località Broccard, 5**

**Tel. 0166/579111 Fax 0166/579770**

**PARCHEGGI:** Ampio parcheggio privato.

**INGRESSO:** Gradino di cm. 5 per accedere ai marciapiedi, porta d'ingresso con battente di cm. 2,5.

**GARAGE:** Dalla reception raggiungibile tramite ascensore.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV:**  
Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 180 x cm. 175; porta larga cm. 80 con apertura a battente; WC h. cm. 53, con maniglione a dx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; nell'antibagno i lavabi sono vuoti sotto.

**TAVERNA:** Al piano inferiore, dalla reception raggiungibile tramite ascensore.

**CAMERE:** Dalla reception raggiungibili tramite ascensore.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 80; profondità cm. 140; larghezza cm. 112.

**CAMERA ACCESSIBILE:** 1 doppia; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 110; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 17.

**BAGNO IN CAMERA:** Per accedere c'è un gradino di cm. 8; dimensioni cm. 250 x cm. 160; porta larga cm. 80 con apertura a battente; WC h. cm. 53 con maniglione a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio troppo alto; doccia a pavimento, con seggiolino, **SENZA MANIGLIONI**, campanello d'allarme.

**CAMERE STANDARD:** 25.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



# AFFITTA CAMERE LE VILLAGE

**Frazione Plout**

**Tel. e Fax 0166/579132 Cell. 338/2475063**

**Email: [mcretier@libero.it](mailto:mcretier@libero.it)**

**Web: [www.levillagevacanze.it](http://www.levillagevacanze.it)**

**PARCHEGGI:** 3 riservati alla struttura.

**GARAGE:** Raggiungibile dall'esterno senza barriere architettoniche.

**LOCALI COMUNI:** A richiesta effettua servizio ristorante.

**TAVERNA:** La pavimentazione del percorso è in ghiaia, all'ingresso c'è un gradino di cm. 11 superabile con una pedana in legno removibile.

**PRIMA COLAZIONE:** A richiesta servita in camera, oppure in taverna.

**CAMERA ACCESSIBILE:** 1 doppia; si accede direttamente dalla strada, vi sono dei dislivelli che, per entrare, creano delle difficoltà; dimensioni ampie; porta larga cm. 76; punti luce h. cm. 110; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 15; distanza tra letto e muro cm. 80; termostato per la regolazione della temperatura h. cm. 140.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 360 x cm. 138; porta larga cm. 76 con apertura a battente; WC h. cm. 56, maniglioni a dx (\*), doccetta per l'igiene intima, termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 73, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, box ad apertura totale, campanello d'allarme; i maniglioni ed il seggiolino per la doccia sono da installare.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **HOTEL DEL CASTELLO\*\*\***

**Loc. Champerioux 5**

**Tel. 0166/ 79144**

**Email: [info@albergo-castello.com](mailto:info@albergo-castello.com)**

**Web: [www.albergo-castello.com](http://www.albergo-castello.com)**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere ( zona parcheggi superiore/ giardino ). Dalla zona parcheggi inferiore si raggiunge la struttura superando una rampa di scale.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV - GIARDINO:** Accessibili.

**SALA POLIVALENTE:** Raggiungibile dall'esterno: scivolo.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile dalla hall. Porta d'accesso luce netta 90 cm. Water altezza 50 cm. dal piano calpestio, trasferimento a destra, a destra maniglione verticale alto 1.80 m. Maniglioni fissi componibili, sia verticali che orizzontali, in tutta la stanza. Lavandino vuoto sotto nell'antibagno.

**ASCENSORE:** Misure a norma, bottoniera ribassata, suono al piano.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Misure più che buone. Porta d'accesso luce netta 90 cm. Doccia a pavimento con seggiolino ribaltabile. Lavandino vuoto sotto. Trasferimento a sinistra per il water, maniglione ribaltabile a destra. Maniglioni ovunque sia verticali che orizzontali.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **HOTEL NIGRA\***

**Loc. Berriaz 13**

**Tel. 0166/ 79260 - Fax 0166/ 79139**

**Email: [nigrahotel@libero.it](mailto:nigrahotel@libero.it)**

**INGRESSO PRINCIPALE:** Gradini.

**INGRESSO SECONDARIO:** Ascensore esterno che serve tutti i piani dell'albergo, corrimano e bottoniera ribassata.

**HALL - PUB - RISTORANTE:** Accessibili.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile dal ristorante. Porta luce netta 85 cm. Lavandino vuoto sotto. Water rialzato con gradino, altezza dal piano calpestio 60 cm. Trasferimento a destra, maniglione ribaltabile a destra e a sinistra fisso a parete.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie.

**BAGNO IN COMUNE PER LE DUE CAMERE:** Porta d'accesso luce netta 80 cm. Lavandino vuoto sotto, altezza dal piano calpestio 90 cm. Doccia a pavimento con tenda. Water rialzato con gradino, trasferimento frontale o a sinistra passando anche sul piatto doccia; maniglione ribaltabile a sinistra del water e a destra maniglione fisso a parete.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# MORGEX

## **Pro Loco Morgex**

Piazza Resistenza, 1

11017 MORGEX (AO)

Telefono: 0165 809912

Fax: 0165 801384

Email: [info@prolocomorgex.it](mailto:info@prolocomorgex.it)

Web: [www.prolocomorgex.it](http://www.prolocomorgex.it)

**Altitudine:** 923 m.

## **Distanza**

da Aosta: 28 km.

## **Autostrade**

Autostrada A5 Torino-Aosta-Monte Bianco, uscita di Morgex.

## **Strade**

SS 26

## **Treni**

Stazione di Morgex linea Aosta - Prè-St-Didier

## **Autobus**

Linea Aosta - Courmayeur / Linea Valle d'Aosta - Annecy - Chambéry  
(SAVDA)

# **HOTEL VALDIGNE\*\***

**Rue Du Mont Blanc, 52/56**  
**Tel. 0165/809100 Fax 0165/809500**

**PARCHEGGI:** 15 riservati alla struttura.

**GARAGE:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**INGRESSO:** Per accedere alla struttura ci sono due possibilità: la prima dal lato della strada regionale e bisogna superare un gradino di cm. 15, la seconda dal piazzale dietro e si accede direttamente al primo piano e alla zona reception.

**RECEPTION – SOGGIORNO – SALA TV – DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE – BAR – SALA COLAZIONI:** Dalla zona reception sono raggiungibili tramite ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 180 x cm. 160; WC h. cm. 50; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto; NO MANIGLIONI, NO SPECCHIO.

**ASCENSORE:** Porta cm. 80; profondità cm. 140; larghezza cm. 98.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**NOTA:** Al piano delle camere c'è un bagno comune con doccia a pavimento, WC h. cm. 50, MANCANO AUSILI TIPO MANIGLIONI E SEGGIOLINO PER LA DOCCIA.

**CAMERA ACCESSIBILE:** 1 doppia; ampie le dimensioni; punti luce h. cm. 110; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 15; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; distanza tra letto e muro cm. 200.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta larga cm. 80, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 40 NO MANIGLIONI; bidet h. cm. 40; lavabo h. cm. 90, vuoto sotto; specchio troppo alto, doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO, box doccia normale con apertura max cm. 40, bordo cm. 4, campanello d'allarme.

**CAMERE STANDARD:** 27.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **OSTELLO DELLA GIOVENTU' VALDIGNE MONT BLANC**

**Frazione Arpy**

**Tel. 0165/841684 Fax 0165/841079**

**Gestore 010/2471826/8 cell. 333/6360141**

**Email: [info@ostellodiarpv.it](mailto:info@ostellodiarpv.it)**

**Web: [www.ostellodiarpv.it](http://www.ostellodiarpv.it)**

**PARCHEGGI:** Circa 40 riservati alla struttura.

**INGRESSO:** Si accede tramite scivolo con pendenza che supera l'8%.

**RECEPTION – BAR – SOGGIORNO – SALA TV – SALA RIUNIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE – SALA COLAZIONI:** Raggiungibili tramite ascensore.

**DEHOR:** Raggiungibile tramite scivolo con pendenza che supera l'8%.

**CAMERE:** Alcune camere sono al piano reception ed altre al piano superiore raggiungibili tramite ascensore.

**BAGNI COMUNI:** In totale ci sono 4 bagni comuni accessibili, 3 sono al piano reception di cui uno attrezzato di barella doccia e solleva - malati, e l'altro è al piano inferiore vicino alla sala ristorante. Le dimensioni dei servizi igienici sono ampie.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 74, con apertura a battente; profondità cm. 100; larghezza cm. 98.

**CAMERA ACCESSIBILE:** 1 doppia con bagno in camera; porta larga cm. 80.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 320 x cm. 147: porta larga cm. 83, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 52, maniglione a sx, doccetta per l'igiene intima, campanello d'allarme; Lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento.

**CAMERE STANDARD:** 46, sono fruibili tutte da persone con disabilità utilizzando i bagni comuni.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# NUS

**Altitudine:** 529 m.

**Distanza**  
da Aosta: 12 km.

**Autostrade**  
A5 Km.0,5 (uscita di Nus)

**Strade**  
Strada Statale 26

**Treni**  
Stazione di Nus linea Aosta - Chivasso - Torino / Stazione di Châtillon a  
10 km

**Autobus**  
Linee Aosta - Ivrea / Aosta - Scarmagno / Aosta - St-Barthélemy / Aosta -  
Fénis / Circolare Fénis - St-Marcel / Villeneuve

## **OSTELLO DELLA GIOVENTU'**

**Frazione Lignan,38 (Vicino osservatorio regionale)**

**Tel. 0165/770040 Gestore Indaco 0165/33221**

**PARCHEGGI:** 20 riservati alla struttura.

**GARAGE:** 3 posti macchina al coperto nel piazzale.

**INGRESSO:** Si accede tramite scivolo con pendenza inferiore all'8%.

**RECEPTION – RISTORANTE:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Situato nella zona ristorante; dimensioni ampie; porta larga cm. 90, con apertura a battente; WC h. cm. 54, maniglione a dx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 78, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, maniglione e seggiolino.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 90; profondità cm. 150; larghezza cm. 140.

**CAMERA ACCESSIBILE:** 1 singola con letto a castello; porta larga cm. 79; punti luce h. cm. 110; distanza tra pavimento e letto cm. 20; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

N.B. un disabile con sedia a ruote non riesce a raggiungere gli armadi per gli spazi molto ridotti.

**BAGNO IN CAMERA:** Ampie le dimensioni; porta larga cm. 90, apertura a battente verso l'interno; WC h. cm. 54, maniglioni a dx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, maniglioni e seggiolino.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



# OSSERVATORIO REGIONALE SAINT BARTHELEMY

**località Saint-Barthélemy.**

**Tel. 0165/770050**

**Web: [www.oavda.it](http://www.oavda.it)**

- Le visite si effettuano su prenotazione.
- I passaggi interni sono tutti accessibili.
- Per raggiungere il telescopio centrale, utilizzato per studi scientifici, si utilizza un elevatore.
- Per raggiungere gli uffici, le sale studi e le attività di laboratorio, al piano primo, si utilizza un servoscala.
- I bagni sono accessibili sia per le donne che per gli uomini.
- Il pavimento delle sale telescopiche è realizzato con dei cubetti in legno. Vi sono molte fessure alla quali bisogna fare molta attenzione. L'accompagnatore ha riferito che c'è uno studio in corso per quanto riguarda una nuova pavimentazione.
- Tutti i telescopi sono raggiungibili senza barriere architettoniche.
- Raggiungibile in macchina con possibilità di parcheggiare davanti all'ingresso o appena sopra.

# **OLLOMONT**

**Altitudine:** 1335 m.

## **Distanza**

da Aosta: 17 km.

## **Autostrade**

A5 a 23 km (uscita di Aosta est)

## **Strade**

SS 26 fino ad Aosta, quindi SS 27 fino a Variney, SR 28 di Bionaz fino all'incrocio con la SR 30 di Ollomont

## **Treni**

Stazione di Aosta a 17 km

## **Autobus**

Linea Aosta - Bionaz - Ollomont (SAVDA)

# **CASA PER FERIE SAN CRISTOFORO**

**Frazione Chez Collet**  
**Tel. 0165/73371 Fax 0165/73466**  
**Tel. Titolare 0161/258000**

**PARCHEGGI:** 25 riservati alla struttura.

**GARAGE:** Raggiungibile dalla strada con pendenza che supera l'8%.

**INGRESSO:** Si accede all'ingresso principale tramite scivolo con pedana removibile o tramite ascensore parcheggiando vicino alla camera accessibile.

**RECEPTION – TELEFONO PUBBLICO – SOGGIORNO – SALA RIUNIONE – CAPPELLA :** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE – SALA COLAZIONI – SALA TV:** Dalla reception raggiungibili tramite ascensore.

**BAR - DEHOR:** Raggiungibili dall'esterno tramite scivolo con pendenza che supera l'8%.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 75; profondità cm. 120; larghezza cm. 79; pulsantiera h. cm. 117; braille.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 250 x cm. 190; porta larga cm. 83, scorrevole; WC h. cm. 50, maniglioni (installati troppo in alto, a cm. 94) a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima e termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua; lavabo con rubinetto estraibile h. cm. 85, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento cono maniglioni e seggiolino (altezza da terra cm. 74), box doccia ad apertura totale, campanello d'allarme.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Con bagno in comune; porta larga cm. 84.

**CAMERE STANDARD:** 20.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **BED & BREAKFAST LO GLASSIER**

**Frazione Glassier**

**Cell. 335/5299775**

**Email: [69max17@libero.it](mailto:69max17@libero.it)**

**PARCHEGGI:** Possibilità di parcheggiare davanti alla struttura.

**INGRESSO:** Per accedere c'è un gradino di cm. 15.

**SERVIZI:** Effettua solo servizio di prima colazione, a disposizione la cucina ad uso comune.

**CAMERE:** Per accedere c'è un gradino di cm. 19; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 104; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 25; distanza tra letto e muro cm. 97.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 280 x cm. 368; porta larga cm. 78, con apertura a battente verso l'interno; WC h. cm. 41, NO MANIGLIONI, campanello d'allarme lontano dal WC; bidet h. cm. 40; lavabo h. cm. 92, con piedistallo; specchio ad altezza adeguata.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

**OSTELLO DELLA GIOVENTU'  
GRAN BAITA**

**Località Vouèces-Dessous,25  
Custode Pignone Luigi 320/3399658  
Tel. 0165/73291 Belgio 003210815923**

**PARCHEGGI:** Tanti riservati alla struttura.

**INGRESSO:** Tramite scivolo con pendenza inferiore all'8%.

**RECEPTION – RISTORANTE – SALA COLAZIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**SOGGIORNO – SALA TV:** Raggiungibili tramite scivolo con pendenza superiore all'8%.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 220 x cm. 215; porta larga cm. 90, con apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 52 (distanza dal muro cm. 44), maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima; lavabo h. cm. 86, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento (piccolo bordo di cm. 2), maniglioni e seggiolino.

**CAMERE:** Grosse camerate con bagno in comune.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE MONT GELE\*\*\***

**Fraz. Voueces 3**

**Tel. 0165/ 73220 - Fax 0165/ 73220**

**Email: [info@montgele.it](mailto:info@montgele.it)**

**Web: [www.montgele.it](http://www.montgele.it)**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**TAVERNA:** Accessibile.

**ASCENSORE:** Apertura delle porte luce netta 80 cm. Profondità cm. 130.  
Suono al piano.

**BAGNO COMUNE:** Non accessibile.

**ALLOGGI ACCESSIBILI:** Due: tre letti, cucina. Luce netta porte d'accesso 90 cm. Porta finestra sul giardino luce netta 90 cm.

**BAGNI ACCESSIBILI:** Porta d'accesso luce netta 90 cm. Lavandino reclinabile con doccetta. Doccia a pavimento con seggiolino e maniglione. Water con doccetta e miscelatore termostatico, così il bidet. Trasferimento laterale al water. Chiamata di sicurezza. Accessori Bocchi.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **HOTEL FOYER DES GUIDES\*\***

**Loc. Vaud 54**

**Tel. 0165/ 713938 - Fax 0165/ 713939**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV - SOGGIORNI:**  
Accessibili. Da sottolineare che il banco della reception è ribassato ( altezza non superiore ai 90 cm. ).

**BAGNO COMUNE:** Porta luce netta 90 cm. Water con rialzo in muratura alla base, altezza complessiva 45 cm., trasferimento a destra, maniglione ribaltabile e a sinistra orizzontale fisso a parete. Lavandino vuoto sotto. Maniglione orizzontale a tutta parete di fronte al lavabo ed al WC.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Tali camere sono raggiungibili superando uno scivolo con pendenza inferiore all'8% posto all'esterno ( uscita dal ristorante ).

**BAGNO IN CAMERA:** Porta d'accesso luce netta 90 cm. Water con rialzo alla base in muratura, altezza dal piano calpestio 45 cm., trasferimento frontale perché da una parte c'è la parete e dall'altra il bidet, a sinistra, sulla parete, maniglione fisso orizzontale. Doccia a pavimento con tenda, seggiolino ribaltabile, maniglione componibile a parete a sinistra. Lavandino vuoto sotto. Maniglione anche sulla porta d'entrata.

**N.B. :** Tutte le porte dell'albergo hanno luce netta di cm. 90.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# LOCANDA DELLA VECCHIA MINIERA

**Fraz. Rey, 11**

**11010 Ollomont (AO)**

**Tel. e fax. 0165/73414**

**Web: [www.locandavecchiaminiera.it](http://www.locandavecchiaminiera.it)**

**Email: [info@locandavecchiaminiera.it](mailto:info@locandavecchiaminiera.it)**

**Ingresso:** L'ingresso alle camere è garantito dal retro della struttura dove è presente uno scivolo di m. 2,30, ma di una pendenza di circa il 28% (è necessario farsi aiutare).

**Bagno comune:** Accessibile, ma dalla si passa solo dall'esterno e ci sono due gradini.

**Ristorante:** E' raggiungibile dall'esterno tramite uno scivolo di una pendenza di circa il 33% (rampa lunga circa 3,50) con un gradino per raggiungere il ristorante.

**Camere accessibili:** 1 camere doppia.

**Bagno in camera:** Apertura porta cm. 90. Piatto doccia sporge di cm. 3,5 dal piano calpestio. La doccia è dotata di box che però può essere rimossa. Trasferimento frontale al WC (è presente un maniglione ribaltabile).

**Nota:** La Locanda è stata ristrutturata, è infatti una bella e antica casa di montagna legata alla miniera. Anche se l'accessibilità non è delle migliori ci sentiamo di consigliarla (se accompagnati) sia per il luogo, sia per la loro cucina.

## Non accessibile

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



# **PERLOZ**

**Altitudine:** 660 m.

**Distanza**  
da Aosta: 55 km.

**Autostrade**  
A5 a 3 km (uscita di Pont-Saint-Martin)

**Strade**  
SS 26 fino a Pont-Saint-Martin, quindi SR 1 di Perloz

**Treni**  
Stazione di Pont-Saint-Martin a 3 km linea Aosta - Chivasso -  
Torino

**Autobus**  
Linea Pont-Saint-Martin - Perloz - Marine - Fey (VITA)

# **AGRITURISMO LE SAPIN**

**Loc. Chenaly**

**Tel. 0125/832234 - Cell. 349/3685289**

**INGRESSO ALLA ZONA RISTORO:** E' presente una rampa di pendenza pari all'8%

**BAGNO COMUNE:** Accessibile e raggiungibile dalla zona ristorante.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una camera doppia.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porta cm. 80. Piatto doccia sporge cm. 5 dal piano calpestio, i proprietari hanno costruito delle "rampette" tutt'intorno alla doccia. Lavabo vuoto sotto e trasferimento laterale al wc, con maniglione ribaltabile.

**NOTA:** Per accedere alla camera è necessario fare un percorso esterno e utilizzare un tragitto fatto di rampe che fa il giro della struttura. Non è stato possibile mettere l'ascensore in quanto non c'è la corrente elettrica, ma solo un generatore.

**NOTA:** L'agriturismo garantisce molta tranquillità, è praticamente isolato dall'abitato, sono presenti poche case a qualche km. Per arrivarci, infatti, è necessario percorrere una strada, circa 12 km., molto stretta e l'ultimo tratto è sterrato.

La struttura è aperta dal 15 maggio al 20 ottobre.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **POLLEIN**

**Altitudine:** 551 m.

**Distanza**  
da Aosta: 6 km.

**Autostrade**  
A5 Km.3 (uscita di Aosta est)

**Strade**  
Strada Statale 26, quindi SR 19 di Pollein

**Treni**  
Stazione di Aosta a 6 km

**Autobus**  
Linea 1 Aosta - Pollein - Neyran - Brissogne (SVAP)

# HOTEL EXPRESS BY HOLIDAY INN\*\*\*

**Località Autoporto, 33**  
**Tel. 0165/45723 Fax 0165/261797**  
**Email: [hotelexpress@ethotels.com](mailto:hotelexpress@ethotels.com)**  
**Web: [www.ethotels.com](http://www.ethotels.com)**

**NOTA:** Sono stati curati tutti i particolari in merito all'accessibilità.

**PARCHEGGI:** Tanti nell'area del centro commerciale.

**GARAGE:** Dalla reception raggiungibile tramite ascensore.

**INGRESSO:** Si accede tramite ascensore.

**RECEPTION** (Con punto ribassato h. cm. 60) – **BAR** – **SOGGIORNO** – **SALA COLAZIONI** – **SALA TV** – **SALA RIUNIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE:** Non effettua servizio ristorante. Convenzionati con il ristorante al piano inferiore, dalla reception raggiungibile tramite ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 180 x cm. 225; porta larga cm. 90; WC h. cm. 50, maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima, termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 86; profondità cm. 130; larghezza cm. 120.

**CAMERE:** Sono dislocate su 2 piani; alcune sono raggiungibili direttamente dalla zona reception ed altre tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 4 doppie; 2 fumatori, 2 non fumatori; ampie le dimensioni; porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 110; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 20.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 200 x cm. 210; porta larga cm. 90, con apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 48, maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per igiene intima, termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, maniglioni, NO SEGGIOLINO, campanello d'allarme; maniglioni ovunque sia in orizzontale che in verticale; ampi gli spazi di manovra per le sedie a ruote.

**CAMERE STANDARD:** 64.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL DIANA\*\*\***

**Loc. Capoluogo 150/1**

**Tel. 0165/ 53120 - Fax 0165/ 53321**

**Email: [info@hoteldianaaosta.com](mailto:info@hoteldianaaosta.com)**

**Web: <http://www.hoteldianaaosta.com>**

**INGRESSO:** Rampa con pendenza superiore all'8%.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile, ma senza ausili.

**LOCALI COMUNI:** Accessibili.

**ASCENSORE:** 150 cm. per 137 cm.

**CAMERA ACCESSIBILE:** Una doppia.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porta d'accesso 120 cm. Doccia a pavimento. Nessun maniglione.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# PONT SAINT – MARTIN

**Altitudine:** 345 m.

**Distanza**  
da Aosta: 52 km.

**Autostrade**  
A5

**Strade**  
SS 26

**Treni**  
Stazione di Pont-Saint-Martin linea Aosta - Chivasso - Torino

**Autobus**  
Linea Aosta - Ivrea - Torino (SAVDA) / Linea Pont-Saint-Martin -  
Gressoney (VITA) Linea Pont-Saint-Martin - Perloz (VITA)

## **HOTEL CRABUN\*\*\***

**Strada Nazionale per Donnas, 3**  
**Tel. 0125/806069 Fax 0125/805516**  
**Email: [info@crabunhotel.it](mailto:info@crabunhotel.it)**  
**Web: [www.crabunhotel.it](http://www.crabunhotel.it)**

**PARCHEGGI:** 20 riservati alla struttura.

**INGRESSO:** Per accedere c'è una rampa di scale con 5 gradini.

**INGRESSO SECONDARIO:** Si accede dal retro, dal piazzale dei parcheggi, tramite scivolo con pendenza inferiore all'8%.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV – SALA RIUNIONI – DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** 1 bagno comune accessibile nella zona reception ed 1 al primo piano; dimensioni cm. 193 x cm. 183; porta larga cm. 74, scorrevole; WC h. cm. 53 maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 87; profondità cm. 140; larghezza cm. 110.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore; nelle camere e nei corridoi la pavimentazione è in moquettes antirumore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 120; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 15; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 185 x cm. 235; porta larga cm. 75, scorrevole, WC h. cm. 50 maniglione a dx (\*), campanello d'allarme; bidet h. cm. 45, maniglione a sx (\*); lavabo h. cm. 77, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, con maniglioni e seggiolino, bordo removibile, box ad apertura totale, campanello d'allarme; phon h. cm. 130.

**CAMERE STANDARD:** 26.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# PONTBOSET

**Altitudine:** 780 m.

**Distanza**  
da Aosta: 56 km.

**Autostrade**  
A5 a 12 km (uscita di Pont-Saint-Martin)

**Strade**  
Strada Statale 26, quindi bivio per la SR 2 di Champorcher (6 km)

**Treni**  
Stazione di Hône-Bard a 6 km linea Aosta - Chivasso - Torino

**Autobus**  
Linea Hône - Bard - Champorcher (VITA)



# AGRITURISMO LE MOULIN DES ARAVIS

**Fraz. Savin, 55**

**Tel. 0165/809831 – Cell. 329/8013184**

**e-mail: [jenky.ale@libero.it](mailto:jenky.ale@libero.it)**

**Ingresso:** Tramite scivolo di pendenza del 12% circa.

**Ristorante:** Tramite piattaforma elevatrice.

**Sala lettura:** Tramite piattaforma elevatrice.

**Piattaforma elevatrice:** Apertura porta cm. 80 – profondità cm. 135.

**Bagno comune:** Accessibile. Apertura porta cm. 80. Trasferimento laterale al wc, maniglione a parete.

**Camere accessibili:** Una camera doppia. Le camere sono raggiungibili utilizzando un montascale.

**Bagno:** Apertura porta cm. 84. Doccia a pavimento con seggiolino da agganciare. Trasferimento laterale al WC. Lavabo vuoto sotto.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# PONTEY

**Altitudine:** 523 m.

**Distanza**  
da Aosta: 27 km.

**Autostrade**  
A5 a 2,5 km (uscita di Châtillon - St-Vincent)

**Strade**  
Strada Statale 26 fino a Châtillon, quindi SR 10 di Pontey

**Treni**  
Stazione di Châtillon a 2,5 km - Linea Aosta - Chivasso - Torino

**Autobus**  
Linea Aosta-Saint-Marcel-Fénis-Margnier-Pontey-Chatillon e ritorno(SAVDA) - Linea Châtillon - St-Vincent (SAVDA)

# **HOTEL RITA\***

**Località Semon, 4**

**Tel. 0166/ 30125 Fax 0166/ 530702**

**PARCHEGGI:** 20 riservati alla struttura a 10 metri di distanza.

**INGRESSO:** Si accede senza barriere architettoniche.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SALA COLAZIONI – DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**TAVERNA:** Raggiungibile tramite scivolo dall'esterno con pendenza inferiore all'8%.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile dall'esterno tramite scivolo.

**ASCENSORE:** Serve solo un piano; le porte sono ad apertura manuale a battente verso l'esterno e presentano una larghezza pari a cm. 80; profondità cm. 120; larghezza cm. 87.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie, raggiungibili tramite ascensore; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 86; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; distanza tra letto e muro cm. 110.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 235 x cm. 188; porta larga cm. 80, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 54, maniglione a sx (\*), campanello d'allarme; bidet h. cm. 54, maniglioni a dx e a sx (\*); Lavabo h. cm. 79, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, con maniglione, NO SEGGIOLINO, campanello d'allarme.

**CAMERE STANDARD:** 9, dalla reception raggiungibili solo tramite scale.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **PRE SAINT – DIDIER**

## **Pro Loco Pré - Saint- Didier**

Piazza V. Emanuele, 15  
11010 PRE' SAINT DIDIER (AO)

Telefono: 0165 87817

Fax: 0165 867600

Email: [info.psd@libero.it](mailto:info.psd@libero.it)

**Altitudine:** 1001 m.

## **Distanza**

da Aosta: 32 km.

## **Autostrade**

Autostrada A5 Torino-Aosta-Monte Bianco, uscita di Morgex. Ci si immette sulla SS 26 in direzione Courmayeur

## **Strade**

SS 26

## **Treni**

Stazione di Pré-St-Didier linea Aosta - Pré-St-Didier

## **Autobus**

Linea Aosta - Courmayeur / Linea Pré-St-Didier - La Thuile / Linea Derby  
La Salle- Courmayeur

## **HOTEL ALPECHIARA\*\*\*\***

**Strada Monte Bianco, 20 Palleusieux**

**Tel. 0165/ 867252 Fax 0165/ 867263**

**Email: [alpechiara@tiscali.it](mailto:alpechiara@tiscali.it)**

**PARCHEGGI:** 20 riservati alla struttura, le persone disabili parcheggiano davanti all'ingresso.

**GARAGE:** Dalla reception raggiungibile tramite ascensore.

**INGRESSO – RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA TV – SALA CONGRESSI – DEHOR – SOLARIUM:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**INGRESSO SECONDARIO:** Dal piano della strada statale; la reception è raggiungibile tramite ascensore.

**ZONA BENESSERE:** Raggiungibile senza barriere architettoniche; SAUNA porta larga cm. 52, con gradino di cm. 20 per entrare; VASCA IDROMASSAGGIO bordo vasca da terra h. cm. 54.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 168 x 240; Porta larga cm. 80; WC h. cm. 48, maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 85, vuoto sotto, specchio troppo alto; maniglione posizionato sulla parete dx vicino alla porta d'ingresso.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 80; profondità cm. 130; larghezza cm. 130; pulsantiera h. cm. 130; braille.

**CAMERE:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 3 doppie; porta larga cm. 78; dimensioni normali; punti luce h. max cm. 96; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 19; punti luce posizionati dietro la testata del letto.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta larga cm. 80, con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 42, maniglioni a dx e a sx (\*); bidet h. cm. 42; lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglione, NO SEGGIOLINO, box ad apertura totale, campanello d'allarme; phon h. cm. 140.

**CAMERE STANDARD:** 52.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL BEAU SEJOUR\*\*\***

**Avenue Dent Du Geant,18 – Palleusieux**

**Tel. 0165/ 87801 Fax 0165/ 87961**

**Email: [info@hotelbeausejour.it](mailto:info@hotelbeausejour.it)**

**Web: [www.hotelbeausejour.it](http://www.hotelbeausejour.it)**

**PARCHEGGI:** 15 riservati alla struttura.

**GARAGE:** La reception è raggiungibile tramite ascensore.

**RECEPTION:** Dall'ingresso principale raggiungibile tramite una rampa di scale; dall'ingresso secondario raggiungibile tramite ascensore.

**RISTORANTE – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR:**  
Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**TAVERNA – CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**NO BAGNO COMUNE ACCESSIBILE.**

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 80; profondità cm. 130; larghezza cm. 130.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; porta larga cm. 85; punti luce h. cm. 120; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 19; punti luce posizionati dietro la testata del letto; distanza tra letto e muro cm. 110.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 320 x cm. 300; porta larga cm. 94, scorrevole; WC h. cm. 54, maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima, termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio troppo alto; doccia a pavimento con maniglione e seggiolino, box ad apertura totale, campanello d'allarme; phon h. max cm. 140.

**CAMERE STANDARD:** 35.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

**CASA PER FERIE  
FOYER SALESIANO DON BOSCO**

**Via Verney, 4  
Tel. 0165/ 87812 Fax 0165/ 867231**

**PARCHEGGI:** 10 riservati alla struttura.

**INGRESSO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche, porta larga cm. 89.

**RECEPTION – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE – BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA CONGRESSI:**  
Raggiungibili tramite scivolo con pendenza inferiore all'8%.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 244 x cm. 147; porta larga cm. 80, con apertura a battente; WC h. cm. 52, NO MANIGLIONI; lavabo h. cm. 85, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**ASCENSORE:** Porte cm. 80; profondità cm. 140; larghezza cm. 110.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 1 singola; porta larga cm. 80; dimensioni cm. 400 x cm. 216; punti luce h. cm. 115; punti luce vicino al letto sono posizionati dietro la testata del letto; spazio vuoto tra pavimento e letto cm. 22.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 332 x cm. 189; porta larga cm. 80, con apertura a battente; WC h. cm. 52, NO MANIGLIONI, campanello d'allarme; bidet h. cm. 52; lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO; campanello d'allarme.

**CAMERE STANDARD:** 31.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **LE GRAND HOTEL COURMAISON\*\*\*\***

**Route Mont Blanc, Loc. Pallesieux**  
**Tel. 0165/831400 – Fax. 0165/847670**  
**Web: [www.hotel-courmaison.it](http://www.hotel-courmaison.it)**  
**Email: [info@hotel-courmaison.it](mailto:info@hotel-courmaison.it)**

**INGRESSO:** diretto senza dislivelli.

**RECEPTION:** diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE / BAR / TAVERNA:** Tramite l'ascensore.

**ASCENSORI:** Sono presenti 2 ascensori. Apertura porte cm. 89 – Profondità cm. 146.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile. Porta scorrevole cm. 80, sono presenti wc e lavabo. Trasferimento laterale al WC, maniglione ribaltabile.

**PISCINA / SAUNA / FITNESS / PALESTRA:** sono raggiungibili in parte con uno scivolo di pendenza inferiore all'8% e in parte con un montascale. In questa zona dell'albergo sono presenti due bagni accessibili.

**SALA CONGRESSI:** Accessibile tramite ascensore. La sala è completamente attrezzata per convegni o altre attività e sono disponibili fino a 150 posti.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 5 camere doppie con bagno.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porta cm. 80. Doccia a pavimento, box completamente apribile. Il bagno è dotato di maniglioni.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



# **RHÊMES-SAINT-GEORGES**

**Altitudine:** 1218 m.

**Distanza**  
da Aosta: 20 km.

**Autostrade**  
Autostrada A5 Torino-Aosta-Monte Bianco, uscita di Aosta Ovest a  
12 km

**Strade**  
SS 26 fino a Villeneuve poi bivio per la SR 24 di Rhêmes

**Treni**  
Stazione ferroviaria di Villeneuve a 10 km

**Autobus**  
Aosta - Rhêmes-Notre-Dame (SAVDA)

# **AGRITURISMO LE VIEUX CRETON**

**Fraz. Creton**

**Tel. 0165/907612 – 0165/95980 (in inverno)**

**Email: [r.therisod@netvallee.it](mailto:r.therisod@netvallee.it)**

**INGRESSO:** Tramite uno scivolo con pendenza superiore all'8%.

**INGRESSO ALLA CAMERA:** Accesso tramite uno scivolo con pendenza superiore all'8%.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una camera doppia.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porta cm. 88. Doccia a pavimento con tenda. Lavabo vuoto sotto, trasferimento laterale al WC con maniglione ribaltabile sull'altro lato.

**NOTA:** L'agriturismo fa parte di un piccolo borgo, le prime pietre sono state posate nel 1678, è isolato su un "cucuzzolo" da cui si gode di una vista stupenda.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **RHÊMES-NOTRE-DAME**

**Altitudine:** 1723 m.

**Distanza**  
da Aosta: 31 km.

**Autostrade**  
Autostrada A5 Torino-Aosta-Monte Bianco, uscita di Aosta Ovest a 23 km

**Strade**  
SS 26 fino a Villeneuve poi si svolta sulla SR 24 di Rhêmes

**Treni**  
Stazione ferroviaria di Villeneuve a 21 km

**Autobus**  
Aosta - Rhêmes-Notre-Dame (SAVDA)

# **AGRITURISMO LO SABOT**

**Frazione Bruil**  
**Tel. 0165/ 936150**

**PARCHEGGI:** A mt. 50 di distanza c'è un parcheggio pubblico; la struttura, dai parcheggi, è raggiungibile tramite un vicolo pedonale (solo periodi senza neve), davanti alla struttura è solo possibile effettuare carico e scarico.

**INGRESSO:** Per accedere c'è un gradino di cm. 18 superabile con una pedana in legno removibile.

**RISTORANTE – RECEPTION** (Sala multifunzionale): come per l'ingresso.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 160 x cm. 147; porta larga cm. 80, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 52, NO MANIGLIONI, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 74, vuoto sotto, specchio troppo alto.

**CAMERE STANDARD:** 4, sono raggiungibili tramite scale.

**CAMERA ACCESSIBILE:** 1 doppia; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 117; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 17; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 280 x cm. 158; porta larga cm. 80, con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 53, maniglione a dx (\*); lavabo h. cm. 81, vuoto sotto, specchio troppo alto; doccia a pavimento con maniglione e seggiolino.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# HOTEL GRANTA PAREY

Località Chanavey

Tel. 0165/ 936104 Fax 0165/ 936144

Email: [info@rhemesgrantaparey.com](mailto:info@rhemesgrantaparey.com)

Web: [www.rhemesgrantaparey.com](http://www.rhemesgrantaparey.com)

**PARCHEGGIO:** 20 riservati alla struttura.

**RECEPTION:** Al primo piano, raggiungibile tramite ascensore.

**INGRESSO:** Ci sono 2 gradini.

**INGRESSO SECONDARIO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche, porta larga cm. 100.

**RISTORANTE** ( porta larga cm 70 + 70) – **SALA COLAZIONI** – **SALA TV** – **SALA RIUNIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAR – SOGGIORNI – DEHOR – SELF SERVICE:** al piano terra, sono raggiungibili dalla reception tramite ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Al primo piano; porta larga cm. 78 con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 55, maniglione a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio troppo alto.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 90; profondità cm. 137; larghezza cm. 94.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERA:** Con gradino per entrare di cm. 5; porta larga cm. 70; punti luce h. cm. 120; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 20; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; termostato per regolazione della temperatura h. cm. 140.

**BAGNO IN CAMERA:** **NON ACCESSIBILE;** Dimensioni cm. 270 x cm. 130; porta larga cm. 80, scorrevole; WC h. cm. 42, maniglione a dx (\*), distanza tra muro e WC cm. 75; bidet h. cm. 42; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia con piatto doccia normale, bordo cm. 15 con box, campanello d'allarme; phon h. cm. 170.

**CAMERE STANDARD:** 33.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL CHEZ LIDIA \*\***

**Loc. Bruil, 59**

**Tel. e fax 0165/936103**

**INGRESSO:** Diretto senza dislivelli.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE / BAR:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile dalla zona ristorante e dal bar. Apertura porta cm. 90. Lavabo vuoto sotto. Trasferimento laterale al wc e maniglione ribaltabile.

**ASCENSORE:** Apertura cm. 90 (interno 93) – Profondità cm. 130.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 camere doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porte cm. 80. Doccia a pavimento. Lavabo vuoto sotto, trasferimento laterale al wc, maniglione ribaltabile.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **HOTEL GALISIA\*\***

**Loc. Bruil 55**

**Tel. 0165/ 936100 - Fax 0165/ 936100**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL - BAR - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV:** Accessibili.

**SOGGIORNI - RISTORANTE:** Accessibili, raggiungibili mediante l'utilizzo dell'ascensore in quanto si trovano al primo piano.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile dalla zona ristorante. Water rialzato, altezza dal piano calpestio 50 cm., maniglioni fissi in orizzontale per l'appoggio, una volta seduti sul WC, trasferimento frontale in quanto i maniglioni tolgono spazio lateralmente. Maniglioni a parete su tutte e due le pareti stesse. Antibagno : Lavandini vuoti sotto.

**ASCENSORE:** A norma, pulsantiera ribassata, simboli braille, suono al piano.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie con due singole comunicanti ( porte d'accesso interne ).

**BAGNO IN CAMERA:** Porta d'accesso luce netta 85 cm. Lavandino vuoto sotto. Doccia a pavimento con tenda. Trasferimento al water a sinistra, maniglione ribaltabile a destra. Maniglione fisso a parete lungo tutta la parete stessa.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **SAINT-CHRISTOPHE**

**Altitudine:** 619 m.

**Distanza**  
da Aosta: 3 km.

**Autostrade**  
A5 Km.4 (uscita di Aosta est)

**Strade**  
Strada Statale 26

**Treni**  
Stazione di Aosta a 3 km - Linea Aosta - Chivasso - Torino e Linea  
Aosta - Pré-St-Didier

**Autobus**  
Linee Aosta - Ivrea / Aosta - Ville sur Nus / Aosta - Villefranche -  
Villeneuve - Arnad (SAVDA) - Linee Urbane n. 2 / 8 / 9 (SVAP)



## **HOTEL DU MOULIN \*\***

**Loc. Meysattaz, 6**

**11020 Saint Christophe (AO)**

**Tel. 0165/541269 – Fax. 0165/542001**

**Email: [info@hotelrestaurantdumoulin.it](mailto:info@hotelrestaurantdumoulin.it)**

**Web: <http://www.hotelrestaurant.dumoulin.com>**

**INGRESSO:** Diretto senza dislivelli.

**RECEPTION:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE / BAR:** Diretto senza dislivelli.

**SALA PRIMA COLAZIONE / SALA TV:** Diretto senza dislivelli.

**ASCENSORE:** Apertura porta cm. 80 – Profondità cm. 120

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due camere doppie con bagno.

**BAGNI IN CAMERA:** Apertura porta cm. 86 (scorrevole). Piatto doccia a pavimento e dotato di tenda ed eventuale seggiolino. Lavabo vuoto sotto, trasferimento laterale al wc.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL CASALE\*\*\***

**Fraz. Plaine Condemine**

**Tel. 0165/ 541203 - Fax 0165/ 541962**

**Email: [info@hotelristorantecasale.it](mailto:info@hotelristorantecasale.it)**

**Web: <http://www.hotelristorantecasale.it>**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL - BAR - RISTORANTE:** Accessibili.

**SALA RIUNIONI/ BANCHETTI:** Accessibile; vi si accede tramite una rampa dalla pendenza inferiore all'8% con una piccola curva all'inizio.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile; si trova nel piano sotto la hall, raggiungibile dalla sala riunioni/ banchetti.

**ASCENSORE:** Apertura delle porte luce netta 90 cm., larghezza 100 cm.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una doppia ed una matrimoniale.

**BAGNO IN CAMERA:** Doccia a pavimento. Water sospeso, trasferimento laterale. Lavandino vuoto sotto. Bidet posto di fronte al water. Non vi sono maniglioni.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **SAINT DENIS**

**Altitudine:** 809 m.

## **Distanza**

da Aosta: 21 km.

## **Autostrade**

A5 Km. 9 (uscita di Nus) e km 9 (uscita di Châtillon - Saint-Vincent)

## **Strade**

Strada Statale 26 fino a Chambave, quindi SR 12 di Saint-Denis

## **Treni**

Stazione di Chambave a 3 km

## **Autobus**

Linea Châtillon - Pontey - St-Denis - Verrayes - Champagne (SAVDA)

# LAVESE

(m.1500 slm)

**Centro di sviluppo sostenibile**

**Loc. Lavesé – Per informazioni**

**Loc. Capoluogo, 57 – 11023 Saint Denis (AO)**

**Tel. 0165/33082 – 0165/261344 – Cell. 329/3617913**

**Web: [www.lavese.it](http://www.lavese.it)**

**Email: [info@lavese.it](mailto:info@lavese.it)**

**INGRESSO AL SALONE:** L'ingresso al salone della struttura è garantito attraverso uno scivolo con pendenza circa del 15%.

**CAMERE:** La struttura dispone di 2 camere da 10 posti letto ciascuna (letti a castello). Per accedere alle camere bisogna passare dall'esterno e superare un dislivello superiore all'8%.

**BAGNO:** Nella struttura è presente un bagno accessibile. Porta cm. 89, doccia a pavimento con seggiolino. Distanza tra il wc e la doccia cm. 135.

**NOTA:** La struttura è a circa 8,5 km dal capoluogo di Saint Denis e si raggiunge dopo aver percorso una strada poderale che si snoda attraverso il bosco (nel caso di persone con disabilità si può utilizzare l'auto fino alla struttura). Lavesé è una "baita" davvero particolare, in quanto è stata recuperata secondo i principi della bioarchitettura, inoltre la produzione di energia elettrica e di calore per il riscaldamento ed acqua calda è interamente garantita dal parco solare e le acque reflue sono trattate nel fitodepuratore.

Il Centro è un luogo ideale per gruppi, dove svolgere attività didattiche o corsi residenziali. Lavesé, inoltre, è posizionata in un luogo incantevole, in una conca circondata da boschi. L'alimentazione si basa sulla scelta di prodotti biologici e biodinamici, prevalentemente locali, e del Commercio Equo e Solidale.

Su richiesta, può essere servito un menù vegetariano.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **SAINT – NICOLAS**

**Altitudine:** 1200 m.

## **Distanza**

da Aosta: 15 km.

## **Autostrade**

A5 a 9 km (uscita di Aosta ovest)

## **Strade**

SS 26 fino a Saint-Pierre, quindi SR 22 di Saint-Nicolas

## **Treni**

Stazione di Saint-Pierre a 7 km

## **Autobus**

Linea Aosta - Saint-Nicolas - Cerellaz (SAVDA)

# **CASA PER FERIE FRASSATI**

**Frazione Persod**

**Tel. e Fax Sede Alessandria 0131/ 251909**

**Riferimenti Sig. Renzo 347/4272890**

**Sig.ra Francesca 349/ 0550781**

**Email: [coompanyal@libero.it](mailto:coompanyal@libero.it)**

**Web: [www.company.it](http://www.company.it)**

**PARCHEGGI:** Tanti riservati alla struttura.

**INGRESSO:** Raggiungibile tramite scivolo con pendenza inferiore all'8%.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV:**  
Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 90; profondità cm. 140; larghezza cm. 95; pulsantiera h. cm. 140, Braille; avvisatore acustico ad ogni fermata al piano.

**CAMERE:** 18 e sono tutte al piano reception; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 105; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 20.

**BAGNI ACCESSIBILI:** Dimensioni molto ampie; porta larga cm. 80, apertura verso l'esterno, maniglione sulla porta; WC h. cm. 46, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglioni e seggiolino h. cm. 55, campanello d'allarme.

**NOTA:** Per quanto riguarda l'installazione dei vari maniglioni, verticali ed orizzontali, sono mancati alcuni accorgimenti relativamente al loro posizionamento.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL SAINT - NICOLAS\*\*\***

**Fraz. Fossaz 4**

**Tel. 0165/ 908924 - Fax 0165/ 908927**

**Email: [hsn@libero.it](mailto:hsn@libero.it)**

**Web: <http://www.hotelsaintnicolas.com>**

**INGRESSO:** Rampa con pendenza superiore all'8%; porte d'accesso all'albergo a fotocellula.

**LOCALI COMUNI:** Accessibili.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile.

**ASCENSORE:** Apertura delle porte luce netta 90 cm. Profondità 120 cm.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Luce netta porta d'accesso cm. 90. Doccia a pavimento. Il bagno è dotato di ausili.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **SAINT – OYEN**

**Altitudine:** 1373 m.

## **Distanza**

da Aosta: 19 km.

## **Autostrade**

A5 a 21 km (uscita di Aosta est)

## **Strade**

SS 26 fino ad Aosta, quindi SS 27

## **Treni**

Stazione di Aosta a 19 km

## **Autobus**

Linea Aosta - Martigny / Linea Aosta - Saint-Rhèmy en Bosses - Gran San  
Bernardo (SAVDA)



**CASA PER FERIE  
CASA OSPITALIERA G.S. CHATEAU VERDUN**

**Località Flassin**  
**Tel. 0165/78247 Fax 0165/789512**  
**Email: [klaus-sarbach@tiscali.it](mailto:klaus-sarbach@tiscali.it)**

**PARCHEGGI:** 10 riservati alla struttura.

**INGRESSO - DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche, porta larga cm. 70 x 70.

**ZONA PRANZO – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA RIUNIONI:**  
Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**CAPPELLA INTERNA:** Dalla reception raggiungibile tramite servoscala.

**BAGNO COMUNE:** Al primo piano, dalla reception raggiungibile tramite ascensore.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 89; profondità cm. 140; larghezza cm. 96; pulsantiera h. cm. 125.

**CAMERE:** 15 doppie e triple, dalla reception raggiungibili tramite ascensore; sono tutte con lavandino in camera e bagno in comune. Porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 110; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 20; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 270 x cm. 270; porta larga cm. 82, apertura verso l'esterno; WC h. cm. 57 maniglioni a dx e a sx (\*); lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio troppo alto; doccia a pavimento con maniglioni, NO SEGGIOLINO, campanello d'allarme; vasca da bagno.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# HOTEL MONT VELAN\*\*

**Via Roma 23**

**Tel. 0165/ 78524 - Fax 0165/ 78532**

**Email: [hotel@montvelan.it](mailto:hotel@montvelan.it)**

**Web: [www.montvelan.it](http://www.montvelan.it)**

**INGRESSO:** Vi sono due possibilità d'accesso alla struttura : ingresso di fronte alla hall ( piccolissimo parcheggio sulla strada ) e parcheggio che si trova dietro ( salita con pendenza del 30% circa ), arrivo alla zona hall tramite utilizzo dell'ascensore.

**HALL:** Accessibile, ma molto stretta.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile. Non è molto facile accedervi in quanto vi è uno scivolo di fronte alla porta. Lavandino vuoto sotto. Accostamento frontale al water. Maniglione ribaltabile.

**ASCENSORE:** Apertura delle porte luce netta 90 cm. Profondità 140 cm. Simboli braille.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una singola ed una doppia ( con bellissimo abbaino ).

**BAGNO CAMERA SINGOLA:** Luce netta porta d'accesso 90 cm. Doccia con tenda, gradino del piatto doccia alto 8 cm. rispetto al piano calpestio.

**BAGNO CAMERA DOPPIA:** Luce netta porta d'accesso cm. 90. Water rialzato con gradino in muratura alla base che fuoriesce rispetto alla colonna. Bagno molto spazioso, ma nonostante questo non è possibile il trasferimento laterale al water! Doccia a pavimento con maniglione fisso ad " elle ".

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **SAINT – PIERRE**

**Altitudine:** 731 m.

## **Distanza**

da Aosta: 8 km.

## **Autostrade**

A5 a 2 km (uscita di Aosta ovest)

## **Strade**

SS 26

## **Treni**

Stazione di Saint-Pierre

## **Autobus**

Linee Aosta-Courmayeur / Aosta - Saint-Pierre (collina) / Aosta - Villeneuve / Aosta - Saint-Nicolas / Aosta - Valsavarenche / Aosta - Rhêmes (SAVDA)

# **VETAN**

Altitudine 1780 m. sul livello del mare

A5 a 18 km.

Stazione Ferroviaria a Saint - Pierre ( 15 km. )

## **HOTEL RESIDENCE CHATEAU\*\*\***

**Rue de la Liberté, 10**

**Tel. 0165/ 953820 Fax 0165/ 903751**

**Email: [info@hotelresidencechateau.com](mailto:info@hotelresidencechateau.com)**

**Web: [www.hotelresidencechateau.com](http://www.hotelresidencechateau.com)**

**PARCHEGGIO:** A 10 metri di distanza ci sono i parcheggi pubblici.

**INGRESSO:** Per accedervi bisogna superare 7 gradini.

**INGRESSO SECONDARIO:** Zona bar.

**RECEPTION:** Raggiungibile dalla zona bar senza barriere architettoniche.

**BAR – SALA PRIMA COLAZIONE:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 150 x cm. 150 (molto piccolo), con antibagno; porta larga cm. 78, scorrevole; WC h. cm. 48 maniglione a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**CAMERE:** Dalla reception raggiungibili tramite scala.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 singole; per entrare c'è un gradino di cm. 5; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 90; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 25; termostato per la regolazione della temperatura h. cm. 150.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 150 x cm. 190 (piccolo); porta larga cm. 75 con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 50, NO MANIGLIONI, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglioni e seggiolino, campanello d'allarme; phon h. cm. 140.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **MEUBLE “LO FLEYE”\*\*\***

**Fraz. Bussan Dessus, 91**  
**Tel. 0165/904625 – Fax. 0165/909714**  
**Web: [www.lofleye.com](http://www.lofleye.com)**  
**Email: [info@lofleye.com](mailto:info@lofleye.com)**

**INGRESSO:** diretto senza dislivelli.

**HALL – SALA PRIMA COLAZIONE – BAR:** diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** E' raggiungibile dalla hall e dal bar (sala prima colazione). Apertura porta cm. 90, lavabo vuoto sotto, trasferimento laterale. Non sono presenti ausili.

**ASCENSORE:** apertura porte cm. 80 – profondità cm. 147 (larghezza interna cm. 109).

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie (apertura porte cm. 77).

**BAGNI IN CAMERA:** Apertura porte cm. 80. Doccia a pavimento, box apertura cm. 85. Bidet laterale al WC con possibilità di doccetta estraibile, a fianco al WC maniglione fisso.

**NOTA:** in una delle due camere è possibile utilizzare un ampio terrazzo dove è presente una rampa per superare il dislivello.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL LA MERIDIANA\*\*\***

**Loc. Château Feuillet 17**

**Tel. 0165/ 903626 - Fax 0165/ 904149**

**Email: [info@albergomeridiana.it](mailto:info@albergomeridiana.it)**

**Web: <http://www.albergomeridiana.it>**

**INGRESSO:** Raggiungibile tramite una rampa dalla pendenza inferiore all'8% che parte dal parcheggio.

**HALL - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV:** Accessibili.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile. Maniglioni accanto al water e a parete.

**ASCENSORE:** Apertura delle porte luce netta 90 cm. Profondità 140 cm. Simboli braille.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Luce netta porta d'accesso 90 cm. Corrimano. Doccia a pavimento, seggiolino, maniglione a parete ad " elle ". Water con da una parte un maniglione ribaltabile e dall'altra fisso a parete verticale.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL NOTRE MAISON\*\*\***

**Loc. Vetan Villette 4**

**Tel. 0165/ 908960 - Fax 0165/ 908978**

**Email: [hotelnotremaison@tiscalinet.it](mailto:hotelnotremaison@tiscalinet.it)**

**Web: <http://www.hotelnotremaison.com>**

**INGRESSO:** Una leggera pendenza seguita da un piccolo gradino.

**GARAGE:** Tutto in piano, raggiungibile mediante l'utilizzo dell'ascensore.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV:** Accessibili.

**SOGGIORNI:** Accessibili, raggiungibili tramite l'utilizzo dell'ascensore in quanto si trovano nel piano sotto la hall, piano in cui vi sono le camere.

**SALA GIOCHI - TAVERNA:** Accessibili, raggiungibili tramite l'utilizzo dell'ascensore in quanto si trovano due piani sotto la hall oppure dall'esterno, entrata in piano.

**BAGNO COMUNE:** Si trova nel piano sotto la hall ( piano camere e soggiorni ). Porta d'accesso luce netta 90 cm. Water con colonna, altezza dal piano calpestio 45 cm., doccetta per igiene intima. Maniglioni lungo quasi tutte le pareti, componibili, sia orizzontali che verticali che ad angolo. Antibagno: Lavabo vuoto sotto.

**ASCENSORE:** Misure più che a norma, pulsantiera ribassata.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta d'accesso luce netta 90 cm. Doccia a pavimento con tenda. Bidet. Water con doccetta per igiene intima, altezza dal piano calpestio 45 cm. Lavabo vuoto sotto. Maniglione a muro lungo tutta la parete libera.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **SAINT-RHÉMY-EN-BOSSSES**

**Altitudine:** 1521 m.

## **Distanza**

da Aosta: 23 km.

## **Autostrade**

Autostrada A5 Torino-Aosta-Monte Bianco, uscita di Aosta Est a 25 km

## **Strade**

SS 26 fino ad Aosta, quindi SS 27 del Gran San Bernardo fino al traforo;  
svoltare a destra poco prima della barriera Saint-Rhémy-en-Bosses.

## **Treni**

Stazione ferroviaria di Aosta a 23 Km con collegamento di bus di linea.

## **Autobus**

Linea Aosta - Martigny / Linea Aosta - Saint-Rhèmy en Bosses - Gran San  
Bernardo (SAVDA)



# HOTEL DES ALPES\*\*\*

**Località Cuchepache, 15**  
**Tel. 0165/ 780818 Fax 0165/ 780916**  
**Email: [info@desalpeshotel.com](mailto:info@desalpeshotel.com)**  
**Web: [www.desalpeshotel.com](http://www.desalpeshotel.com)**

**PARCHEGGI:** 35 riservati alla struttura, dal piano parcheggi la reception è raggiungibile tramite ascensore.

**INGRESSO:** Con piccolo bordino di cm. 3.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR:** Raggiungibili dalla zona hall senza barriere architettoniche.

**TAVERNA – SALA RIUNIONI - CAMERE:** Dalla reception raggiungibili tramite ascensore.

**ZONA BENESSERE - PISCINA – SAUNA – PALESTRA:** Per accedervi ci sono due gradini.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 180 x cm. 180; porta larga cm. 90, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 47, NO MANIGLIONI, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 87, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 85; profondità cm. 137; larghezza cm 125; pulsantiera h. cm. 140, braille.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 1 singola ed 1 doppia: porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 110; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 15; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; distanza tra letto e muro cm. 78.

**BAGNO IN CAMERA:** Singola: dimensioni cm. 170 x cm. 256; camera doppia: dimensioni cm. 250 x cm. 250; porta larga cm. 89, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 53, maniglioni a dx e a sx (\*); bidet h. cm. 53, maniglione a sx (\*); lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; **piatto doccia standard con bordo di cm. 11**, con maniglioni e seggiolino; box, campanello d'allarme; phon h. cm. 140.

**CAMERE STANDARD:** 13 + 2 suites.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

**CASA PER FERIE  
CURE DE SAINT - RHEMY**

**Capoluogo, 5  
Tel. e Fax 0165/ 780601 Cell. 333/ 6816012**

**NOTA:** La struttura è agibile solamente durante il periodo estivo a causa della neve.

**PARCHEGGI:** La pavimentazione dei parcheggi è in ghiaia, cosa che crea molte difficoltà alla mobilità delle sedie a ruota; i parcheggi riservati alla struttura sono 10.

**INGRESSO:** Per accedervi c'è un gradino di cm. 20.

**RISTORANTE:** Si arriva al piano tramite ascensore; per accedere alla sala ristorante ci sono 3 gradini.

**SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV – SALA RIUNIONI:** Dalla reception raggiungibili senza barriere.

**BAGNO COMUNE:** Porta larga cm. 79, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 52, maniglioni a dx (\*); campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Non in funzione mancava la corrente e non è stato possibile salire ai piani superiori. Dimensioni: porta larga cm. 75; profondità cm. 130; larghezza cm. 80.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**NO CAMERE ACCESSIBILI**

**CAMERE STANDARD:** 12.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **SAINT – VINCENT**

**Altitudine:** 575 m.

**Distanza**  
da Aosta: 27 km.

**Autostrade**  
A5 a km.2 (uscita di Châtillon Saint-Vincent)

**Strade**  
SS 26

**Treni**  
Stazione di Châtillon a 2 km.

**Autobus**  
Linee Aosta - Ivrea - Torino / Châtillon - Saint-Vincent (SAVDA) / Valle  
d'Aosta - Chambéry (VITA) / Milano - Saint-Vincent (Casinò) (SAVDA)

## **HOTEL AU SOLEIL\*\*\***

**Via Marconi, 20**  
**Tel. e Fax 0166/ 512685**  
**Email: [info@ausoleil.it](mailto:info@ausoleil.it)**  
**Web: [www.ausoleil.it](http://www.ausoleil.it)**

**PARCHEGGI:** 5 riservati alla struttura, vicino all'ingresso, 10 posti macchina coperti a 100 metri di distanza.

**GARAGE:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**INGRESSO PRINCIPALE:** Si accede tramite rampa di scale.

**INGRESSO SECONDARIO – RISTORANTE – BAR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RECEPTION** ( punto ribassato cm. 87) – **SALA COLAZIONI – SALA TV:** Raggiungibili tramite ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 260 x cm. 160; porta larga cm. 90, scorrevole; WC h. cm. 48, maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** porta larga cm. 75; profondità cm. 135; larghezza cm. 80.

**CAMERE:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 1 Singola; 1 Doppia.

**BAGNO CAMERA SINGOLA:** Porta larga cm. 80, scorrevole; WC h. cm. 48, maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima, campanello d'allarme; WC e bidet sono posizionati ad una distanza di cm. 44; bidet h. cm. 48; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO, campanello d'allarme.

**CAMERA ACCESSIBILE:** Porta larga cm. 80; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; maniglia per l'apertura della finestra posizionata ad una altezza di cm. 144.

**BAGNO CAMERA DOPPIA:** Dimensioni cm. 220 x cm. 186; porta larga cm. 80, scorrevole; WC h. cm. 50, maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima, campanello d'allarme; bidet h. cm 50; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; piatto doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO, campanello d'allarme.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **HOTEL ALLA POSTA\*\*\***

**Piazza 28 Aprile, 1**  
**Tel. 0166/ 512250 Fax 0166/537093**  
**Email: [info@hotelpostavda.it](mailto:info@hotelpostavda.it)**  
**Web: [www.hotelpostavda.it](http://www.hotelpostavda.it)**

**PARCHEGGI:** 5 riservati alla struttura, si utilizza il piano dei parcheggi pubblici riservati agli hotels.

**INGRESSO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**INGRESSO SECONDARIO:** Si accede tramite scivolo raggiungendo la zona bar e l'ascensore.

**RECEPTION – BAR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE – SALA COLAZIONI – PEYO (tavernetta):** Raggiungibili dall'esterno tramite scivolo removibile per il superamento di un gradino.

**SOGGIORNO – SALA TV – DEHOR – SOLARIUM – SALA RIUNIONI:** Raggiungibili tramite ascensore al primo piano.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 200 x cm. 180; porta larga cm. 90, scorrevole; WC h. cm. 48 con alzawater, maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima; lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Raggiungibile tramite scivolo; porta larga cm. 78; profondità cm. 132; lo spazio di manovra per accedere dal piano terra è ridotto per la manovra delle sedie a ruota.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 130; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 23; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 360 x cm. 150; porta larga cm. 74, scorrevole; WC h. cm. 50 con alzawater; maniglione a dx (\*); campanello d'allarme; bidet h. cm. 39; lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO, campanello d'allarme.

**CAMERE STANDARD:** 36.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL BIJOU\*\*\***

**Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 3**

**Tel. 0166/ 510067 Fax 0166/ 513430**

**Contatto Titolare 0166/ 512821**

**Email: [info@bijouhotel.it](mailto:info@bijouhotel.it)**

**Web: [www.bijouhotel.it](http://www.bijouhotel.it)**

**NOTA:** La struttura si trova nel centro del paese.

**PARCHEGGI:** Vicino alla struttura c'è un parcheggio pubblico coperto, raggiungibile senza barriere architettoniche.

**INGRESSO – RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 230 x cm. 170; luci ad accensione automatica; porta antibagno cm. 73, con molla; porta bagno larga cm. 80; WC h. cm. 41, maniglioni a dx e a sx (\*); lavabo h. cm. 80, vuoto sotto.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 75; profondità cm. 130; pulsantiera h. cm. 130, braille.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERA ACCESSIBILE SINGOLA:** porta larga cm. 78; punti luce h. cm. 110.

**BAGNO IN CAMERA SINGOLA:** Porta larga cm. 80; WC h. cm. 43, maniglioni a sx (\*), doccetta per l'igiene intima, termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio troppo alto; piatto doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO; phon h. cm. 160.

**CAMERA ACCESSIBILE DOPPIA:** porta larga cm. 78; punti luce h. cm. 110; letto vuoto sotto.

**BAGNO IN CAMERA DOPPIA:** Dimensioni cm. 225 x cm. 170; porta larga cm. 80, scorrevole; WC h. cm. 42, maniglioni a sx (\*), doccetta per l'igiene intima, termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 81, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, maniglioni, seggiolino, campanello d'allarme.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# HOTEL BILLIA\*\*\*\*

Viale Piemonte, 72

Tel. 0166/5231 Fax 0166/523799

Email: [segreteria@grandhotelbillia.com](mailto:segreteria@grandhotelbillia.com)

Web: [www.grandhotelbillia.com](http://www.grandhotelbillia.com)

**PARCHEGGI:** Tanti riservati alla struttura, due vicino all'ingresso secondario sono riservate alle persone con disabilità.

**INGRESSO PRINCIPALE:** Per accedere c'è una rampa di scale.

**NOTA:** Nel piazzale del parcheggio non c'è un campanello per segnalare l'arrivo di una persona disabile.

**INGRESSO SECONDARIO:** Si accede tramite scivolo da un'uscita d'emergenza, con apertura solo dall'interno.

**RECEPTION – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE:** Ci sono più sale ristorante, alcune sono raggiungibili dalla zona reception ed altre dalla zona congressi.

**ZONA BENESSERE:** Raggiungibile tramite ascensore.

**ASCENSORI:** L'hotel è dotato di 6 ascensori. Dimensioni porta larga cm. 76; profondità cm. 112; larghezza cm. 140.

**ASCENSORE DI SERVIZIO:** Porta larga cm. 80; profondità cm. 160; larghezza cm. 140.

**BAGNI COMUNI:** Uomini e Donne, raggiungibili tramite ascensore al piano interrato; antibagno lavabi h. cm. 80 vuoti sotto, specchi ad altezza adeguata; dimensioni cm. 200 x cm. 320; porta larga cm. 90, con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 55, maniglioni a dx e a sx (\*); lavabo h. cm. 80, vuoto sotto.

**CAMERE STANDARD:** 240

**CAMERE ACCESSIBILI:** 6 doppie; dimensioni normali; porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 95; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; spazio vuoto tra pavimento e letto cm. 10.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 210 x cm. 208; porta larga cm. 95, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 42, NO MANIGLIONI, campanello d'allarme; bidet h. cm. 39; lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; piatto doccia standard con bordo di cm. 7, box normale con apertura max cm. 67, NO SEGGIOLINO NO MANIGLIONI, campanello d'allarme.

(\* Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL DE LA VILLE\*\*\*\***

**Via Aichino, 6 – Angolo Via Chanoux**

**Tel. 0166/511502 – Fax 0166/512142**

**Web: [www.saint-vincent-hotels.com](http://www.saint-vincent-hotels.com)**

**INGRESSO:** L'ingresso principale non è accessibile (4 gradini) – Esiste un ingresso secondario (viene fornita la chiave) accessibile.

**HALL – BAR - SALA TV:** Diretto senza dislivelli.

**SALA PRIMA COLAZIONE:** Tramite ascensore

**BAGNI COMUNI:** E' accessibile ed è raggiungibile dalla hall.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 90 – Profondità cm. 146.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due camere doppie

**BAGNO IN CAMERA:** Porta luce netta cm. 80. Doccia a pavimento, maniglioni, seggiolino, box ad apertura totale.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



## **HOTEL PARADISE \*\*\***

V.le Piemonte, 54

Tel. 0166/510051 – Fax. 0166/510051

**Email:** [info@hparadise.com](mailto:info@hparadise.com)

**Web:** [www.hparadise.com](http://www.hparadise.com)

**INGRESSO:** Diretto senza dislivelli.

**RECEPTION –BAR – SALA PRIMA COLAZIONE:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile è raggiungibile dalla reception, tramite l'ascensore, nella zona riservata a massaggi e sauna.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 80 (larghezza interna cm. 110) – Profondità cm. 140.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due camere doppie

**BAGNO IN CAMERA:** Porta luce netta cm. 85. Doccia a pavimento, box ad apertura totale. Lavabo con fascione, trasferimento frontale al WC. Il bagno è dotato di alcuni maniglioni.

**NOTA:** L'hotel offre solo servizio di prima colazione.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL LES SAISONS \*\*\***

**Via Ponte Romano, 134**

**Tel. 0166/512573**

**Email: [lessaisons@inwind.it](mailto:lessaisons@inwind.it)**

**Web: [www.hotellessaisons.com](http://www.hotellessaisons.com)**

**INGRESSO:** Diretto senza dislivelli.

**RECEPTION – BAR:** Diretto senza dislivelli.

**SALA PRIMA COLAZIONE:** E' raggiungibile tramite l'ascensore.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 80 (larghezza interna cm. 109) – Profondità cm. 140.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una doppia e una singola.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta luce netta cm. 80. Doccia sporge cm. 22 dal piano calpestio, box apertura cm. 40 ed è presente un seggiolino. Di lato al WC è presente un maniglione ed è dotato di una "ciambella" per il rialzo.

**NON ACCESSIBILE**

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **RESIDENCE SAINT VINCENT \*\*\***

**Via Roma, 25**

**Tel. 0166/510010 – 510106 – 510107**

**Email: [info@residencestvincent.it](mailto:info@residencestvincent.it)**

**Web: [www.residencestvincent.it](http://www.residencestvincent.it)**

**INGRESSO:** Diretto senza dislivelli.

**RECPTION:** Non è accessibile si trova al piano superiore.

**ASCENSORE:** Apertura porte cm. 88 – Profondità cm. 120.

**APPARTAMENTI ACCESSIBILI:** Due appartamenti. Uno con due letti e angolo cottura. L'altro con 3 letti e angolo cottura.

**BAGNO NEGLI APPARTAMENTI:** Apertura porte cm. 80.

Doccia a pavimento, senza box e seggiolino. Di lato alla doccia il wc dotato di maniglioni. Lavabo vuoto sotto.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **ATAHOTEL MIRAMONTI\*\*\*\***

**Via Ponte Romano 25**  
**Tel. 0166/ 512222 - Fax 0166/ 511435**

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere. Porta a fotocellula.

**GARAGE:** Raggiungibile tramite l'utilizzo dell'ascensore.

**HALL - SOGGIORNI - SALA TV - SALA CONGRESSI/ RIUNIONI:** Accessibili.

**RISTORANTE - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA LETTURA:** Accessibili, raggiungibili mediante l'utilizzo dell'ascensore in quanto si trovano al secondo piano.

**BAGNI COMUNI:** Ve ne sono due: uno nella zona hall e l'altro vicino al ristorante. Porta scorrevole luce netta 80 cm. Lavandino vuoto sotto. Water rialzato. Maniglioni a tutta parete sia orizzontali che verticali.

**ASCENSORE:** Misure a norma, corrimano, pulsantiera ribassata, segnali braille, suono al piano.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Tre doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta scorrevole luce netta 80 cm. Lavandino vuoto sotto. Doccia a pavimento con tenda, maniglioni fissi a tutta parete sia verticali che orizzontali. Water e bidet rialzati, altezza dal piano calpestio 45 cm., trasferimento al water a sinistra. Fra il water ed il bidet maniglioni fissi sia verticali che orizzontali.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL SUISSE\*\*\***

**Via Ponte Romano 72**

**Tel. 0166/ 511633 - Fax 0166/ 511634**

**Email: [info@suissestvincent.com](mailto:info@suissestvincent.com)**

**Web: [www.suissestvincent.com](http://www.suissestvincent.com)**

**PARCHEGGI:** Si trovano nel piano sotto la hall, raggiungibili con l'utilizzo dell'ascensore.

**INGRESSO:** Diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV :** Accessibili.

**SALA RIUNIONI - SALA BILIARDI:** Raggiungibili dalle camere e dai locali comuni tramite l'utilizzo dell'ascensore o direttamente dai parcheggi.

**BAGNO COMUNE:** Si trova nel piano sotto la hall e quindi è raggiungibile tramite l'utilizzo dell'ascensore. Porta d'accesso luce netta 90 cm. Water con rialzo alla base in muratura, altezza dal piano calpestio 45 cm., trasferimento a destra, a sinistra maniglione ribaltabile. Lavandino vuoto sotto.

**ASCENSORE:** Misure a norma, pulsantiera ribassata, segnale sonoro al piano, corrimano.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Misure più che buone sia per le camere che per i bagni. Porte d'accesso sia per le camere che per i bagni luce netta 90 cm. Lavandino vuoto sotto, maniglioni ai lati. Water con rialzo alla base in muratura, altezza dal piano calpestio 45 cm., trasferimento a sinistra, maniglione ribaltabile a destra. Bidet con colonna. Doccia con tenda, gradino 5 cm., seggiolino fisso con appoggi ai lati, maniglione componibile : verticale - orizzontale - orizzontale.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **SARRE**

**Altitudine:** 631 m.

**Distanza**  
da Aosta: 5 km.

**Autostrade**  
A5 a 1 km (uscita di Aosta ovest)

**Strade**  
Strada Statale 26

**Treni**  
Stazione di Sarre linea Aosta - Prè-St-Didier

**Autobus**  
Linee Aosta - Courmayeur / Aosta - Rhêmes / Aosta - Valsavarenche /  
Arnad - Villeneuve (SAVDA) - Aosta - Cogne - linee urbane 2, 3, 7  
(SVAP)

# **VILLE SUR SARRE**

Altitudine 1200 m. sul livello del mare

A5 a 6,5 km.

Stazione Ferroviaria a Sarre ( 6 km. )

## **CAMPING INTERNAZIONALE TOURING \*\*\***

**Località Arensod, 10 - SS 26 km. 106**

**Tel. e Fax 0165/ 257061**

**Email: [campingtouring@libero.it](mailto:campingtouring@libero.it)**

**Web: [www.campingtouring.com](http://www.campingtouring.com)**

**PARCHEGGI:** Tanti riservati alla struttura.

**RECEPTION:** Raggiungibile tramite scivolo con pendenza inferiore all'8%.

**RISTORANTE – BAR:** Per accedere c'è un gradino di cm. 15, al bisogno si posiziona una pedana in legno removibile.

**PISCINA:** La piscina è all'aperto, il bordo della stessa è a filo pavimento; ci sono due docce a pavimento prive di ausili.

**PIAZZOLE DI SOSTA:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**PARCO GIOCHI PER BAMBINI:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 210 x 230; porta larga cm. 89, con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 52, maniglione a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, con maniglioni e seggiolino, tenda, campanello d'allarme.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **AGRITURISMO L'ARC-EN-CIEL**

**Fraz. Vert, 1**

**Tel. 0165/257843 – Cell. 349/1989266**

**Email: [info@agriturismelarcenciel.com](mailto:info@agriturismelarcenciel.com)**

**Web: [www.agriturismelarcenciel.it](http://www.agriturismelarcenciel.it)**

**INGRESSO:** Diretto senza dislivelli.

**RISTORANTE:** Diretto senza dislivelli.

**BAGNO COMUNE:** Si accede dalla zona ristorante. Ampie misure del bagno buona accessibilità.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una camera doppia.

**BAGNO IN CAMERA:** Apertura porta cm. 86. Doccia a pavimento dotata di tenda. Lavabo vuoto sotto. Trasferimento al WC lateralmente, maniglione ribaltabile.

Dalla camera si accede ad un terrazzo.

La struttura è aperta tutto l'anno.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



# **HOTEL ETOILE DU NORD\*\*\***

**Loc. Arensod 11/A**

**Tel. 0165/ 258219 - Fax 0165/ 258225**

**Email: [info@etoiledunord.it](mailto:info@etoiledunord.it)**

**Web: [www.etoiledunord.it](http://www.etoiledunord.it)**

**INGRESSO:** Porte a fotocellula; diretto, senza dislivelli o barriere.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV:**  
Accessibili.

**CABINE TELEFONICHE:** Perfettamente fruibili da persone su sedia a ruote !!  
Il ripiano sul quale è posto l'apparecchio ha un'altezza dal piano calpestio di 85 cm.; la larghezza delle due cabine, totalmente aperte, è di 1.40 m., e la loro profondità è di 95 cm.

**SALA CONGRESSI/ RIUNIONI:** Si trova nel piano sotto la hall, è accessibile e raggiungibile tramite l'utilizzo dell'ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Si trova nel piano sotto la hall ed è raggiungibile con l'ascensore. Porta d'accesso luce netta 80 cm. Lavabo vuoto sotto. Water con colonna, altezza dal piano calpestio 50 cm., trasferimento a destra, a destra maniglione fisso verticale, staccato dalla parete e che, dal pavimento, raggiunge un'altezza di 1.70 m. A sinistra maniglione fisso a parete orizzontale che arriva fino alla porta.

**ASCENSORE:** Misure a norma, bottoniera esterna ribassata.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Misure più che a norma. Porta d'accesso luce netta 90 cm. Water rialzato, altezza da terra 50 cm., trasferimento a sinistra, maniglione ribaltabile. Doccia senza nè box nè tenda, gradino di 20 cm. Maniglioni componibili a parete sia verticali che orizzontali. Lavandino vuoto sotto, maniglione orizzontale a sinistra.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **HOTEL PANORAMIQUE\*\*\***

**Loc. Pont d' Avisod 32**

**Tel. 0165/ 551246 - Fax 0165/ 552747**

**Email: [info@htlpanoramique.com](mailto:info@htlpanoramique.com)**

**Web: [www.htlpanoramique.com](http://www.htlpanoramique.com)**

**INGRESSO:** Scivolo con pendenza di molto inferiore all'8%.

**GARAGE:** Accessibile, si trova al piano in cui ci sono le camere accessibili.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV:**  
Accessibili.

**TAVERNA:** Non accessibile in quanto per raggiungerla bisogna superare delle scale.

**SALA CONGRESSI/ RIUNIONI:** Non accessibile per scale.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile dalla hall e dal ristorante. Porta luce netta 85 cm. Lavandini nell'antibagno. Water con colonna, altezza dal piano calpestio 50 cm. Maniglione orizzontale fissato al pavimento che fuoriesce dalla parete per 40 cm., da utilizzare sia per effettuare il trasferimento sul WC che per appoggiarvisi una volta seduti sull'elemento, altezza dal piano calpestio 75 cm.

**ASCENSORE:** Misure a norma, suono al piano.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie. Misure più che a norma sia per le camere che per i bagni.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta d'accesso luce netta 85 cm. Doccia a pavimento. Water con colonna, maniglione a parete a destra e a sinistra verticale fino a terra. Lavandino vuoto sotto. Bidet.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# TORGNON

## **AIAT Monte Cervino - Ufficio Media Valle del Cervino**

P.zza A. Rolando, 1

11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)

Telefono: 0166.548266

Fax: 0166.548388

E-mail: [antey@montecervino.it](mailto:antey@montecervino.it)

Internet: <http://www.montecervino.it>

Note:

Nella località è presente un ufficio turistico comunale con apertura annuale.

Tel +39 0166.540433 - fax +39 0166.540991

[info@torgnon.net](mailto:info@torgnon.net) - [www.torgnon.net](http://www.torgnon.net)

**Altitudine:** 1489 m.

### **Distanza**

da Aosta: 39 km.

### **Aeroporti**

Aosta 39 Km

### **Strade**

SS 26 fino a Châtillon, quindi S.R. 46 per Cervinia e S.R. 9 per Torgnon

### **Treni**

Linea Torino Chivasso Aosta - Stazione ferroviaria di Châtillon Saint Vincent a 15 km

### **Autobus**

Linea Châtillon - Torgnon (Savda)

In periodi e giornate di alta stagione, durante la stagione estiva e invernale, viene istituito un servizio di navetta che collega i vari villaggi del comune

# HOTEL ZERBION\*\*

**Località Mongnod**

**Tel. 0166/ 540239/540603 Fax 0166/ 540091**

**Email: [hotelzerbion@tiscalinet.it](mailto:hotelzerbion@tiscalinet.it)**

**Web: [www.hotelzerbion.com](http://www.hotelzerbion.com)**

**PARCHEGGI:** 25 riservati alla struttura.

**GARAGE:** Raggiungibile tramite rampa con pendenza inferiore all'8%.

**INGRESSO:** Si accede direttamente senza barriere architettoniche.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV – DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**ZONA BENESSERE:** Raggiungibile tramite ascensore, all'ingresso ci sono 3 gradini superabili con il servoscala. SAUNA, porta con bordo di cm. 20; VASCA IDROMASSAGGIO, non raggiungibile a causa di 3 gradini.

**SALA RIUNIONI:** A richiesta si utilizza la sala ristorante, per accedere c'è un gradino di cm. 15.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 200 x cm. 190; porta larga cm. 80, scorrevole; WC h. cm. 48 maniglione a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 90; profondità cm. 140; larghezza cm. 110; pulsantiera h. cm. 130, braille.

**CAMERE STANDARD:** 22, raggiungibili dalla reception tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 100; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 8; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta larga cm. 84, scorrevole; WC h. cm. 48, maniglione a dx (\*), campanello d'allarme; bidet h. cm. 48; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglioni e seggiolino, box ad apertura totale, campanello d'allarme.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# AFFITTA CAMERE JOUR ET NUIT

**Località Verney 2/3**

**Tel. 0166/ 540333 Fax 0166/ 540921**

**Email: [info@jouretnuit.it](mailto:info@jouretnuit.it)**

**Web: [www.jouretnuit.it](http://www.jouretnuit.it)**

**PARCHEGGI:** 18 riservati alla struttura a 20 mt di distanza.

**INGRESSO:** Per accedere allo scivolo c'è un gradino di cm. 15, lo scivolo ha una pendenza che supera l'8%.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SALA COLAZIONI – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**DEHOR:** Raggiungibile dalla reception tramite la strada la cui pendenza supera l'8%.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 180 x 220; porta larga cm. 87, scorrevole; WC h. cm. 47, maniglione a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**CAMERE:** Raggiungibili dalla strada, la cui pendenza supera l'8%; c'è la possibilità di parcheggiare la macchina vicino alla camera accessibile.

**CAMERA ACCESSIBILE:** 1 doppia; BAGNO NON ACCESSIBILE; porta larga cm. 84; punti luce h. cm. 120; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 25; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; distanza tra letto e muro cm. 110; termostato per la regolazione della temperatura h. cm. 140.

**BAGNO IN CAMERA NON ACCESSIBILE:** Porta larga cm. 85, con apertura a battente verso l'interno; WC h. cm. 47, campanello d'allarme; bidet h. cm. 47, lavabo h. cm. 86, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; piatto doccia standard con bordo cm. 26; phon h. cm. 130.

**CAMERE STANDARD:** 6.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# AGRITURISMO LA CLOCHETTE

Frazione Nozon

Tel. 0166/ 540179 Cell. 333/ 9279301

Web: [www.fiscali.it/nozon/agriturismo.htm](http://www.fiscali.it/nozon/agriturismo.htm)

Effettua servizio di camera + prima colazione, uso cucina in comune.

**PARCHEGGI:** 6 riservati alla struttura.

**GARAGE:** Si accede tramite scivolo la cui pendenza supera l'8%.

**INGRESSO:** Si accede tramite scivolo la cui pendenza supera l'8%.

**RECEPTION – RISTORANTE – SALA COLAZIONI – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm 200 x cm. 175; porta larga cm 80, scorrevole; WC h. cm. 41, maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 86, vuoto sotto.

**CAMERE STANDARD:** 7, raggiungibili senza barriere architettoniche.

**CAMERA ACCESSIBILE:** 1 doppia molto ampia; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 110; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 30; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; distanza tra letto e muro cm. 100; termostato per la regolazione temperatura h. cm. 150; cassaforte h. cm. 170.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 290 x cm. 175; porta larga cm. 80, scorrevole; WC h. cm. 41, maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme; bidet h. cm. 41, maniglione a sx (\*); lavabo h. cm. 86, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglione e seggiolino, tenda per la doccia, campanello d'allarme.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **CASA PER FERIE OASI DI BETANIA**

**Frazione Septumian, 30**

**Tel. 0166/ 540286 Titolare 0331/ 430394**

**Email: [parvicol@tiscali.it](mailto:parvicol@tiscali.it)**

**PARCHEGGI:** A mt 50 di distanza parcheggio pubblico con tanti posti auto.

**INGRESSO:** Per accedervi bisogna un gradino di cm. 5.

**RECEPTION – BAR – SOGGIORNO – SALA COLAZIONI – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE:** Per accedervi c'è un gradino di cm. 15.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 185 x cm. 250; porta larga cm. 90, apertura a battente; WC h. cm. 49, maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 82, vuoto sotto.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 80; profondità cm. 143; larghezza cm. 80; pulsantiera h. cm. 135, braille.

**CAMERE – SALA GIOCHI:** Dalla reception raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE STANDARD:** 14.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# VALGRISENCHE

**Altitudine:** 1664 m.

**Distanza**  
da Aosta: 31 km.

**Autostrade**  
Autostrada A5 Torino-Aosta-Monte Bianco, uscita di Aosta Ovest a 23 km

**Strade**  
SS 26 in direzione Arvier poi si prosegue sulla SR 25 di Valgrisenche.

**Treni**  
Stazione ferroviaria di Aosta a 31 Km

**Autobus**  
Linea Aosta - Valgrisenche (Benvenuto)



## **AREA CAMPER**

- E' situata ai piedi del muraglione della diga.
- C'è carico e scarico acque.
- Attacchi per la corrente.
- BAGNI ACCESSIBILI.
- Il gestore è lo stesso dell'Hotel Foyer de Montagne.

# HOTEL FOYER DE MONTAGNE \*\*\*

**Località Mondanges, 1**

**Tel. 0165/ 974106 Fax 0165/ 974921**

**Cell. 347/ 8351227**

**Email: [info@hotels-valledaosta.com](mailto:info@hotels-valledaosta.com)**

**Web: [www.hotels-valledaosta.com](http://www.hotels-valledaosta.com)**

**PARCHEGGI:** 40 riservati alla struttura, parcheggio vicino all'ingresso riservato ai disabili.

**GARAGE:** Raggiungibile senza barriere architettoniche.

**INGRESSO** (porte ad apertura automatica) – **RECEPTION** – **RISTORANTE** – **BAR** – **SALA COLAZIONI** – **SALA TV** – **SALA CONGRESSI** – **DEHOR** – **SALA GIOCHI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**SOGGIORNO:** Raggiungibile tramite ascensore, al primo piano.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 170 x 175; porta larga cm. 90, apertura verso l'esterno, WC h. cm. 53, maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ZONA BENESSERE:** Raggiungibile senza barriere architettoniche; **SAUNA:** porta larga cm. 55, (il gestore farà allargare la porta a cm. 80); bagno turco accessibile; doccia a pavimento con maniglioni, seggiolino, termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua.

**NOTA:** Al primo piano ci sono due bagni comuni completamente accessibili. La struttura è predisposta per l'accoglienza di tante persone disabili, ideale per gruppi.

**CAMERE:** Raggiungibili tramite ascensore

**ASCENSORE:** porta larga cm. 90; profondità cm. 150; larghezza cm. 140; pulsantiera h. cm. 120, braille.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 Singole; 6 Doppie; 2 Suites; 15 camere normali, i cui bagni sono visitabili, hanno il piatto doccia a pavimento ed il termostato per regolare la temperatura dell'acqua; porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 98; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 25; punti luce vicino al letto in posizione adeguata, distanza tra il letto ed il muro cm. 140; termostato riscaldamento h. cm. 160.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 280 x 145; porta larga cm. 85, con apertura verso l'interno; WC h. cm. 52, maniglione a sx (\*), doccetta per l'igiene intima e termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento con maniglione e seggiolino, campanello d'allarme, tenda; phon h. cm. 160.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET

**POSTO TAPPA LE VIEUX QUARTIER  
SLM 1685**

**Località Capoluogo, 39**  
**Tel. e Fax 0165/ 974101 Cell. 329/ 1585737**  
**Email: [info@levieuxquartier.com](mailto:info@levieuxquartier.com)**  
**Web: [www.levieuxquartier.com](http://www.levieuxquartier.com)**

**PARCHEGGI:** 10 riservati alla struttura, per le persone disabili c'è la possibilità di parcheggiare o vicino alle camere o vicino al ristorante, dalle camere al ristorante la strada è molto ripida.

**GARAGE:** Raggiungibile dalla strada che è molto ripida.

**INGRESSO – RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA RIUNIONI – DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 173 x 190; porta larga cm. 80, con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 53, NO MANIGLIONI, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**CAMERE:** Dalla zona reception sono raggiungibili dall'esterno tramite la strada molto ripida.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2; porta larga cm. 78; punti luce h. cm. 90, spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 25; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta larga cm. 85 con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 58 (troppo alto), maniglione a sx (\*); bidet h. cm. 58; lavabo h. cm. 78, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO; tenda; campanello d'allarme.

**CAMERE STANDARD:** 8.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **CASA PER FERIE ORATORIO SAN GRATO**

**Località Capoluogo**

**Tel. e Fax 0165/ 97107 Cell. 340/ 6720256**

**PARCHEGGI:** La struttura non ha parcheggi riservati, ma c'è un parcheggio pubblico nelle vicinanze.

**INGRESSO:** Per accedere c'è un gradino di cm. 10, porta larga cm. 108.

**SALA PRANZO – SOGGIORNO – SALA TV – SALA RIUNIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**CUCINA:** Autogestita.

**CAMERE:** 2 camere doppie al piano terra, con bagno in comune; porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 100; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 28; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; distanza tra letto e muro cm. 100.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 226 x 260; porta larga cm. 90, con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 52 con maniglioni a dx e a sx (\*); bidet h. cm. 52, maniglione a sx (\*); lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio troppo alto; doccia a pavimento, con seggiolino, NO MANIGLIONI.

**CAMERE STANDARD:** 11 sono al primo piano, dalla reception raggiungibili solo tramite scale.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

**RIFUGIO CHALET EPÉE  
SLM 2370**

**Località Epée des Plontains  
Tel. 0165/ 97215 – 0165/ 762696**

Periodo aperture 15/06 – 20/09 (aprile/maggio su prenotazione aperto nei week-end).

In macchina si arriva vicino all'ingresso del rifugio, il piazzale è in pendenza.

**INGRESSO – RISTORANTE – BAR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 225 x cm. 230; porta larga cm. 90, con apertura verso l'interno; WC h. cm. 50, maniglione a sx (\*), doccetta per l'igiene intima e termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio troppo alto; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO, box ad apertura totale.

**POSTI LETTO:** A piano terra sono 50, al primo piano 30, dalla reception sono raggiungibili tramite scale interne.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# VALPELLINE

**Altitudine:** 964 m.

**Distanza**  
da Aosta: 12 km.

**Autostrade**  
A5 a 18 km (uscita di Aosta est)

**Strade**  
SS 26 fino ad Aosta, quindi bivio sulla SS 27 fino a Variney e SR  
28 di Bionaz

**Treni**  
Stazione di Aosta a 12 km

**Autobus**  
Linea Aosta - Bionaz - Ollomont (SAVDA)

## **LE LIEVRE AMOUREUX \*\*\* (DIPENDENZA)**

**Loc. Chozod, 12**

**Tel. 0165/713966 – fax 0165/713960**

**Web: [www.lievre.it](http://www.lievre.it)**

**Email: [info@lievre.it](mailto:info@lievre.it)**

**INGRESSO:** Con scivolo di circa l'8%, c'è anche un ingresso secondario sul retro privo di barriere.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 1 camera doppia.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta cm. 86. Piatto doccia sporge cm 5 dal piano calpestio ed è dotata di box ad apertura totale.

**NOTA:** La dipendenza dell'hotel è costituita da chalets costruiti di fianco all'hotel. Tutti gli altri servizi sono presenti all'interno dell'albergo.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL LE LIEVRE AMOUREUX\*\***

**Loc. Chozod 12**

**Tel. 0165/ 713966 - Fax 0165/ 713960**

**Email: [info@lievre.it](mailto:info@lievre.it)**

**Web: [www.lievre.it](http://www.lievre.it)**

**INGRESSO:** Rampa con pendenza inferiore all'8%.

**LOCALI COMUNI:** Accessibili.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile, raggiungibile dalla zona hall e dal ristorante. Porte d'accesso luce netta 95 cm. La porta che dà sulla hall dispone del dispositivo di chiusura automatica a spinta. Water sospeso, maniglioni laterali, accostamento frontale. Lavandino vuoto sotto con maniglioni ai lati. Miscelatore a leva.

**ASCENSORE:** Apertura porte luce netta 90 cm. Profondità 150 cm. Pulsantiera ribassata.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una singola ed una doppia.

**BAGNI IN CAMERA:** Porta d'accesso luce netta cm. 80. Doccia a pavimento con tenda, seggiolino ribaltabile, maniglione fisso. Water altezza dal piano calpestio 55 cm.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



# **VALSAVARENCHÉ**

**Altitudine:** 1540 m.

**Distanza**  
da Aosta: 24 km.

**Autostrade**  
A5 a 16 km (uscita di Aosta ovest)

**Strade**  
SS 26 fino a Villeneuve, quindi SR 23 di Valsavarenche

**Treni**  
Stazione di Villeneuve a 14 km

**Autobus**  
Linea Aosta - Valsavarenche (SAVDA)

# **AGRITURISMO LO MAYEN**

**Frazione Bien**

**Tel. e Fax 0165/ 905735**

**PARCHEGGI:** 20, riservati alla struttura.

**INGRESSO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche, con battente della porta cm. 5.

**RECEPTION – RISTORANTE – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – DEHOR – GIARDINO:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Al piano inferiore, vicino alla sala colazioni; dimensioni cm. 225 x 300; WC h. cm. 40; bidet h. cm. 40; lavabo h. cm. 80, con piedistallo, specchio ad altezza adeguata; doccia: presenta un dislivello verso il basso di cm. 4.

**CAMERE:** Raggiungibili dall'interno tramite scale, dall'esterno dalla strada che presenta una leggera pendenza.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 1 singola; dimensioni cm. 320 x 240; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 120; spazio tra letto e pavimento cm. 20; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; distanza tra il letto ed il muro cm. 80.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 180 x 250; porta larga cm. 89, apertura verso l'esterno; WC h. cm. 50 con doccetta per l'igiene intima e termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua, NO MANIGLIONI, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 82, rubinetto estraibile, vuoto sotto, specchio troppo alto; DOCCIA NON A PAVIMENTO, NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO.

**CAMERE STANDARD:** 8.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# HOTEL PARCO NAZIONALE\*\*\*

Loc. Degioz 75

Tel. 0165/ 905706 - Fax 0165/ 905805

Email: [gabriele@hotelparconazionale.it](mailto:gabriele@hotelparconazionale.it)

Web: [www.hotelparconazionale.it](http://www.hotelparconazionale.it)

**INGRESSO PRINCIPALE:** Una rampa di scale.

**INGRESSO SECONDARIO:** Salita con pendenza superiore all'8% da superare con l'autovettura, piccolo spiazzo lastricato, porta in piano.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV:** Accessibili.

**BAGNI COMUNI:** Ve ne sono due: uno a pian terreno ( zona hall ), uno al primo piano ( zona ristorante ). Porta d'accesso luce netta 75 cm. Water rialzato, trasferimento a destra, maniglione fisso a parete a destra. Lavandini vuoti sotto nell'antibagno.

**ASCENSORE:** A norma, corrimano sulla parete in fondo, pulsantiera ribassata, simboli braille anche sulla pulsantiera esterna.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due singole.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta d'accesso luce netta 85 cm. Lavabo vuoto sotto. Altezza dal piano calpestio del water e del bidet rialzati 45 cm. Trasferimento a destra, maniglione ribaltabile a destra del WC imbullonato al pavimento ( consigliato al proprietario di fissare l'attacco alla parete e di spostarlo a sinistra in quanto a destra vi è già la parete e risulta quindi inutile e a sinistra ora non vi è nulla ). Doccia a pavimento.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# HOTEL A L'HOSTELLERIE DU PARADIS\*\*\*

**Loc. Eaux Rousses**

**Tel. 0165/ 905972 - Fax 0165/ 905971**

**Email: [info@hostellerieduparadis.it](mailto:info@hostellerieduparadis.it)**

**Web: [www.hostellerieduparadis.it](http://www.hostellerieduparadis.it)**

**INGRESSO:** Scivolo.

**HALL:** Accessibile.

**RISTORANTE:** Piccolo scivolo.

**BAR:** Accesso esterno ( salita ).

**SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE:** Accessibili, raggiungibili mediante l'utilizzo di un montascale, che supera una piccola rampa di scale.

**PISCINA:** Ascensore esterno con cabina.

**BAGNO:** Accessibile, molto ampio, water, lavandino, phon, maniglioni a parete.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile dalla zona ristorante. Porta d'accesso luce netta 70 cm. Water rialzato con colonna e copritazza bucato anteriormente, altezza 50 cm. dal piano calpestio. Antibagno: Lavandino regolabile.

**ASCENSORE:** Apertura delle porte 60 cm. Profondità 100 cm.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Tre doppie. Tutte le camere hanno l'entrata sull'esterno, o a piano o con scivolo.

**BAGNO NELLA CAMERA n. 1:** Porta d'accesso luce netta 75 cm. Doccia a pavimento con tenda. Lavandino regolabile. Water con colonna, altezza 50 cm. dal piano calpestio, doccetta per igiene intima, trasferimento frontale in quanto si trova fra il lavandino ed una parete.

**BAGNO NELLA CAMERA n. 2:** Trasferimento frontale al water in quanto si trova fra il bidet ed il muro. Doccia con tenda, gradino 15 cm.

**BAGNO NELLA CAMERA n. 3:** Doccia a pavimento con tenda, seggiolino ribaltabile, maniglione a parete a destra. Lavandino ad inclinazione regolabile. Trasferimento al water a sinistra, maniglione a parete a destra, doccetta per igiene intima.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# VALTOURNENCHE

**Altitudine:** 1524 m.

**Distanza**  
da Aosta: 42 km.

**Aeroporti**  
AirVallée (Aosta)

**Autostrade**  
Autostrada A5 Torino-Aosta-Monte Bianco, uscita a Châtillon-St.Vincent;  
in seguito proseguire per 20 km lungo la SR 46.

**Strade:**  
SS 26 fino a Châtillon, quindi SR 46 della Valtournenche.

**Treni:**  
Stazione ferroviaria di Châtillon a 20 Km

**Autobus:**  
Châtillon - Valtournenche - Breuil-Cervinia  
Torino - Châtillon  
Milano - Valtournenche - Breuil-Cervinia  
Milano - Châtillon  
Genova - Valtournenche - Breuil-Cervinia  
Genova - Châtillon

# **HOTEL LES ROCHERS \*\*\***

**Località Singlin, 1**  
**Tel. e Fax 0165/ 92119**  
**Email: [info@lesrochers.com](mailto:info@lesrochers.com)**  
**Web: [www.lesrochers.com](http://www.lesrochers.com)**

**PARCHEGGI:** 18 riservati alla struttura.

**INGRESSO – RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SALA COLAZIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**SOGGIORNO – SALA TV:** Per raggiungerli c'è un gradino di cm. 14.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 190 x 220; porta larga cm. 80, apertura a battente verso l'interno; WC h. cm. 44, maniglione a sx (\*), campanello d'allarme, lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ZONA BENESSERE:** Raggiungibile tramite ascensore; SAUNA porta larga cm. 59, per entrare c'è un gradino di cm. 8; ci sono due docce non accessibili.

**ASCENSORE:** Porta larga cm 79; profondità cm 140; larghezza cm. 95.

**CAMERE:** Dalla reception raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILE:** 2 doppie; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 110; spazio vuoto tra pavimento e letto cm. 15; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 322 x 172; porta larga cm. 76, scorrevole; WC h. cm. 42, maniglione a sx (\*); bidet h. cm. 42; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI E SEGGIOLINO; box ad apertura totale, campanello d'allarme; phon h. cm. 130.

**CAMERE STANDARD:** 12.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL GRANDES MURAILLES \*\*\***

**Via Roma 78 - Località Paquier**  
**Tel. 0166/ 932702 Fax 0166/ 932956**  
**Email: [info@hotelgmurailles.com](mailto:info@hotelgmurailles.com)**  
**Web: [www.hotelgmurailles.com](http://www.hotelgmurailles.com)**

**NOTA:** L'hôtel si trova in centro al paese.

**PARCHEGGI:** 2 riservati alla struttura + i parcheggi pubblici a 50 mt di distanza.

**INGRESSO:** Per raggiungere l'ingresso principale bisogna superare una rampa di scale composta da 8 gradini.

**INGRESSO SECONDARIO:** Si accede dal lato strada; la porta è larga cm. 70 + 70.

**RECEPTION – SOGGIORNO:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE – BAR – SALA COLAZIONI:** Raggiungibili dalla reception tramite ascensore e al piano inferiore rispetto alla reception.

**NO BAGNO COMUNE ACCESSIBILE**

**ZONA BENESSERE:** Raggiungibile dalla reception tramite ascensore; le dimensioni delle stanze sono molto ridotte.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 76; profondità cm. 130; larghezza cm. 76.

**CAMERE:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 110; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 20; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; distanza tra il muro ed il letto cm. 100; termostato per la regolazione della temperatura h. cm. 142.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 196 x 280; porta larga cm. 70, scorrevole; WC h. cm. 42, maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme; bidet h. cm. 42, maniglione a dx (\*); lavabo h. cm. 81, vuoto sotto; specchio troppo alto; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI E SEGGIOLINO, box ad apertura totale.

**CAMERE STANDARD:** 16.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# CASA PER FERIE VILLA DEL SEMINARIO

**Località Muranche**

**Tel. 0166/ 92209 Fax 0166/ 932012**

**Direttore Cell. 335/ 6834659**

**Email: [info@lavilladelseminario.com](mailto:info@lavilladelseminario.com)**

**Web: [www.lavilladelseminario.com](http://www.lavilladelseminario.com)**

**NOTA:** Per soggiornare nella struttura bisogna pagare una tessera d'iscrizione.

**PARCHEGGI:** 50 riservati alla struttura.

**GARAGE:** Raggiungibile dalla strada esterna che presenta una pendenza superiore all'8%.

**INGRESSO:** Per accedervi bisogna superare una rampa di scale composta da 15 gradini.

**INGRESSO SECONDARIO:** Si accede dalla parte sotto, dal piazzale dei parcheggi.

**RECEPTION – BAR – SALA COLAZIONI – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**RISTORANTE – SOGGIORNI – SALA CONGRESSI – DEHOR – GIARDINI :** Raggiungibili dalla reception tramite ascensore.

**BAGNI COMUNI:** Un bagno vicino alla zona ristorante ed uno nella zona bar; dimensioni cm. 180 x 180; porta larga cm. 90 a battente verso l'esterno; WC h. cm. 48, maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme, lavabo h. cm. 86 con rubinetto estraibile, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 80; profondità cm. 110; larghezza cm. 110.

**CAMERE:** Raggiungibili dalla reception tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie; dimensioni ampie; porta larga cm. 90; punti luce h. cm. 100; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 30; punti luce vicino al letto in posizione adeguata.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 210 x 210; porta larga cm. 85, a battente con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 50, maniglioni a dx e a sx (\*) con doccetta per l'igiene intima, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, rubinetto estraibile, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, maniglioni, NO SEGGIOLINO, campanello d'allarme, phon h. cm. 150.

**CAMERE STANDARD:** 24.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.



## **CAMPEGGIO GLAIR \*\***

**Frazione Glair, 6**  
**Tel. 0166/ 92077 Fax 0166/ 92080**  
**Email: [info@campingglair.it](mailto:info@campingglair.it)**  
**Web: [www.campingglair.it](http://www.campingglair.it)**

**PARCHEGGI:** Piazzale con tanti parcheggi; si ha anche la possibilità di parcheggiare vicino alle piazzole.

**RECEPTION:** Raggiungibile dalla zona sterrata che presenta una pendenza superiore all'8%, per accedere alla reception ci sono 3 gradini.

**RISTORANTE – BAR:** Al momento del sopralluogo stavano completando i lavori; vi si accede tramite scivolo la cui pendenza è dell'8% circa.

**BAGNO COMUNE:** Piccola rampa per accedere; dimensioni cm. 180 x 230; porta larga cm. 83 con apertura verso l'esterno; WC h. cm. 50, maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, rubinetto estraibile, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, maniglioni e seggiolino, campanello d'allarme.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# **AGRITURISMO LA PÉRA DOUSSA**

**Fraz. Loz 31**

**Tel. 0166/92777 – fax 0166/92767**

**Web: [www.aostanet.com/agriturismo](http://www.aostanet.com/agriturismo)**

**Email: [lapéradoussa@tiscali.it](mailto:lapéradoussa@tiscali.it)**

**INGRESSO:** Esiste un ingresso secondario accessibile.

**RISTORANTE:** Raggiungibile tramite ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Accessibile. Apertura porta cm. 80. Dimensioni più che a norma.

**ASCENSORE:** Apertura porta cm. 74 – profondità cm. 135.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Una camera doppia

**BAGNO:** Apertura porta cm. 88. Doccia a pavimento, box ad apertura totale. Trasferimento frontale al WC. Non sono presenti ausili.

**NOTA:** Si segnala la possibilità di fare gite a cavallo.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

## **HOTEL TOURIST\*\*\***

**Via Roma 32**

**Tel. 0166/ 92070 - Fax 0166/ 93129**

**Email: [info@hostellerieduparadis.it](mailto:info@hostellerieduparadis.it)**

**Web: <http://www.hostellerieduparadis.it>**

**PARCHEGGI:** Si trovano sotto la hall e sono raggiungibili tramite l'utilizzo dell'ascensore.

**INGRESSO:** Si può accedere sia dalla parte della hall che dalla parte del bar ( porte a fotocellula ).

**HALL - RISTORANTE - BAR - SOGGIORNI - SALA PRIMA COLAZIONE - SALA TV - SALA GIOCHI:** Accessibili.

**TAVERNA:** Piano sotto la hall, raggiungibile dai parcheggi o tramite l'utilizzo dell'ascensore, accessibile.

**BAGNO COMUNE:** Porta luce netta 90 cm. Lavandino ad inclinazione regolabile. Water trasferimento a sinistra, a destra maniglione fisso a parete, a sinistra maniglione ribaltabile. Dalla parte del lavandino maniglione a tutta parete. Specchio grande ad inclinazione regolabile.

**ASCENSORE:** Bottoniera ribassata. Suono al piano. Misure: larghezza apertura delle porte 70 cm.; profondità 115 cm.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Tre doppie. Camere spaziosissime, così i bagni. Porte d'accesso luce netta 90 cm.

**BAGNI IN CAMERA:** Lavandino vuoto sotto. Docce a pavimento con tenda. Due maniglioni componibili a parete. Water con colonna e rialzo sopra. Trasferimento a sinistra, con maniglione ribaltabile dalla stessa parte.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# VERRAYES

**Altitudine:** 1017 m.

**Distanza**  
da Aosta: 24 km.

Autostrade  
A5 Km.13 (uscita di Châtillon - St-Vincent)

Strade  
Strada Statale 26 fino a Chambave, quindi bivio SR 11 di Verrayes

Treni  
Stazione di Chambave a 8 km - Linea Aosta - Chivasso - Torino

Autobus  
Linea Châtillon - Pontey - St-Denis - Verrayes - Linea Aosta - St-  
Barthélemy (SAVDA)

## **AGRITURISMO LA VRILLE**

**Frazione Grandzon, 1 Champagne**  
**Tel. 0166/ 543018 Cell. 333/ 2393695**  
**Email: [lavrille@tiscali.it](mailto:lavrille@tiscali.it)**  
**Web: [www.lavrille-agriturisme.com](http://www.lavrille-agriturisme.com)**

**PARCHEGGI:** 10 riservati alla struttura.

**INGRESSO:** Raggiungibile senza barriere architettoniche, solo un piccolo bordo del battente della porta.

**RECEPTION – RISTORANTE – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI - DEHOR:**  
Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**BAGNO COMUNE:** Raggiungibile dall'esterno; dimensioni cm. 180 x 180; porta larga cm. 86, apertura a battente verso l'esterno; WC h. cm. 50, maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. max cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 doppie raggiungibili dall'esterno tramite marciapiede; porta larga cm. 90; punti luce cm. 108; spazio vuoto tra pavimento e letto cm. 20; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; distanza tra letto e muro cm. 115.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta larga cm. 80, scorrevole; WC h. cm. 50, maniglioni a dx e a sx (\*), campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, seggiolino, box doccia ad apertura totale, campanello d'allarme.

**CAMERE STANDARD:** 6, dalla reception raggiungibili tramite scala.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

**CASA PER FERIE  
SOGGIORNO SANTA LUISA DI MARIA**

**Frazione Voisinal, 4  
Tel. 0166/ 43112 Titolare 335/ 6408235 011/ 781068**

**PARCHEGGI:** 20 riservati alla struttura.

**GARAGE:** Raggiungibile dalla strada esterna con pendenza inferiore all'8%.

**INGRESSO:** La strada si raccorda con il marciapiede vicino all'ingresso secondario, le porte sono larghe cm. 50 + 50.

**RECEPTION:** L'accoglienza si effettua in una sala soggiorno.

**RISTORANTE – SALA COLAZIONI – SALA TV - DEHOR:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**SALA RIUNIONE:** Raggiungibile tramite scala.

**CAMERE:** 2 al piano terra; dimensioni cm. 280 x 430; punti luce h. cm. 120; spazio vuoto tra pavimento e letto cm. 27.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 142 x 164; porta larga cm. 79, apertura a battente verso l'esterno, WC h. cm. 50, doccetta per l'igiene intima, campanello d'allarme; antibagno con lavabo h. cm. 82, vuoto sotto; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO.

**CAMERE STANDARD:** Raggiungibili tramite scala.

(\* Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# VERRES

## Comune

11029 VERRES (AO)

Telefono: 0125/929324

Fax: 0125/920614

Email: [segreteria@comune.verres.ao.it](mailto:segreteria@comune.verres.ao.it)

**Altitudine:** 391 m.

## Distanza

da Aosta: 38 km.

## Autostrade

A5 Km.0,5 (uscita di Verrès)

## Strade

SS 26

## Treni

Stazione di Verrès - Linea Aosta - Chivasso - Torino

## Autobus

Linee Aosta - Ivrea - Torino / Aosta - Caselle / Verrès - Saint-Jacques  
(V.I.T.A.) / Circolare di Verrès / Circolare di Echallod (VITA)

# **HOTEL EVANÇON \*\*\***

**Via Circonvallazione, 9**

**Tel. e Fax 0125/ 929152**

**PARCHEGGI:** N. 30 davanti e sul retro della struttura.

**POSTI MACCHINA AL COPERTO:** Raggiungibili dall'esterno.

**INGRESSO:** Per accedere all'ingresso principale bisogna superare 7 gradini.

**INGRESSO SECONDARIO:** Con campanello; porta cm. 75 + 35; pedana elevatrice per il superamento del dislivello.

**RECEPTION – RISTORANTE – BAR – SOGGIORNI – SALA COLAZIONI – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**SALA RIUNIONI:** Raggiungibile tramite ascensore.

**DEHOR:** Raggiungibile dall'esterno.

**CAMERE:** Dalla reception raggiungibile tramite ascensore.

**SCALE:** Tutte le rampe delle scale hanno il corrimano a dx (riferimento a dx salendo le scale).

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 183 x 228; porta larga cm. 85, scorrevole; maniglioni a dx e a sx (\*); lavabo h. cm. 82, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**ASCENSORE:** Porta cm. 90; profondità cm. 140, larghezza cm. 110; pulsantiera h. max cm. 131, braille.

**CAMERE ACCESSIBILI:** N. 2 doppie; porta larga cm. 80; punti luce h. cm. 107; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; spazio vuoto tra letto e pavimento cm. 3; distanza tra il letto ed il muro cm. 94.

**BAGNO CAMERA:** Dimensioni cm. 164 x 380; porta larga cm. 74, scorrevole; WC h. cm. 43, maniglioni a dx e a sx (\*); bidet h. cm. 43; lavabo h. 80, vuoto sotto, specchio troppo alto; doccia a pavimento, NO MANIGLIONI, seggiolino, tenda, campanello d'allarme.

**CAMERE STANDARD:** N. 20.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET



## **HOTEL RELAIS SAINT - GILLES \*\*\***

**Via Circonvallazione, 119/A**  
**Tel. 0125/ 920148 Fax 0125/ 921163**  
**Email: [restaurantst.gilles@tiscali.it](mailto:restaurantst.gilles@tiscali.it)**

**PARCHEGGI:** Davanti alla struttura c'è un piazzale enorme con tanti parcheggi.

**INGRESSO – RECEPTION – RISTORANTE – SALA COLAZIONI – BAR – SOGGIORNO – SALA RIUNIONI:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**NOTA:** Il bar è ad uso esclusivo dei clienti dell'hôtel.

**BAGNO COMUNE:** Dimensioni cm. 166 x 193; porta larga cm. 84, apertura a battente; WC h. cm. 51, maniglioni a dx e a sx (\*); campanello d'allarme; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto; specchio troppo alto.

**ASCENSORE:** Porta larga cm. 97, profondità cm. 150, larghezza cm. 140, pulsantiera h. cm. 116, braille.

**CAMERE:** Dalla reception raggiungibili tramite ascensore.

**CAMERE ACCESSIBILI:** 2 singole; dimensioni ottime; porta larga cm. 83; punti luce h. cm. 106; spazio vuoto tra pavimento e letto cm. 10; punti luce vicino al letto in posizione adeguata; termostato per la regolazione della temperatura h. cm. 124.

**BAGNO IN CAMERA:** Dimensioni cm. 202 x 242; porta larga cm. 86; WC h. cm. 51, maniglioni a dx e a sx (\*), doccetta per l'igiene intima, termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua; campanello d'allarme; bidet h. cm. 51; lavabo h. cm. 80, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata; doccia a pavimento, **NO MANIGLIONI, NO SEGGIOLINO PER LA DOCCIA;** campanello d'allarme; phon h. cm. 140.

**CAMERE STANDARD:** 13.

(\* ) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# OSTELLO DELLA GIOVENTU' IL CASELLO

**Via della Stazione, 79**

**Tel. 0125/ 921652 Fax 0125/ 923674**

**Email: [info@ilcaselloverres.it](mailto:info@ilcaselloverres.it)**

**Web: [www.ilcaselloverres.it](http://www.ilcaselloverres.it)**

**PARCHEGGI:** 40 riservati alla struttura.

**INGRESSO PRINCIPALE:** Per accedervi bisogna superare n. 3 gradini.

**INGRESSO SECONDARIO:** Si accede dal retro tramite scivolo con pendenza inferiore all'8%; le porte d'accesso sono larghe cm. 117.

**RECEPTION – RISTORANTE – SALA COLAZIONI – SALA TV:** Raggiungibili senza barriere architettoniche.

**CAMERE:** 8 sono al primo piano, dalla reception raggiungibili solo tramite scale interne, 2 sono al piano terra (comunicanti tra loro), raggiungibili senza barriere architettoniche e le dimensioni di queste ultime sono ampie.

**NOTA:** Non ci sono bagni in camera, bisogna utilizzare il bagno comune.

**BAGNO COMUNE AL PIANO TERRA:** Dimensioni cm. 300 x 158; porta larga cm. 74, scorrevole; WC h. cm. 55, maniglione a dx (\*), h. da pavimento cm. 90, doccetta per l'igiene intima, campanello d'allarme; lavabo h. cm. 85, vuoto sotto, specchio ad altezza adeguata.

**NOTA:** Per fare la doccia la persona disabile può utilizzare la doccetta vicino al WC, lo scarico è a filo pavimento, mancano MANIGLIONI E SEGGIOLINO.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.

# VILLENEUVE

**Altitudine:** 665 m.

**Distanza**  
da Aosta: 10 km.

**Autostrade**  
A5 a 4 km (uscita di Aosta ovest)

**Strade**  
SS 26

**Treni**  
Stazione di Villeneuve - Linea Aosta - Prè-St-Didier

**Autobus**  
Linee Aosta - Courmayeur / Aosta - Rhêmes / Aosta - Valsavarenche /  
Aosta - Aymavilles - Villeneuve (SAVDA) / Valle d'Aosta - Chambéry  
(VITA)

# HOTEL DES ROSES\*\*\*

Loc. Trepont

Tel. 0165/ 95426 - Fax 0165/ 95044

Email: [aventure@aostanet.com](mailto:aventure@aostanet.com)

**INGRESSO PRINCIPALE:** Gradini. Vi è comunque la possibilità di utilizzare una rampa che parte dalla zona dei parcheggi.

**HALL - RISTORANTE - BAR - SALA TV - SALA PRIMA COLAZIONE - TAVERNA - SOGGIORNI:** Accessibili. Alcuni di questi locali si trovano nel piano in cui vi è la hall, altri nel piano sotto, raggiungibile con l'utilizzo dell'ascensore.

**BAGNO COMUNE:** Si trova nel piano sotto la hall ed è raggiungibile tramite l'utilizzo dell'ascensore. Porta d'accesso luce netta 80 cm. Lavabo vuoto sotto. Water normale con rialzo superiore, trasferimento laterale. Maniglioni orizzontali a muro lungo tutte le pareti. Doccia a pavimento, senza box o tenda.

**ASCENSORE:** A norma, simboli braille.

**CAMERE ACCESSIBILI:** Due doppie.

**BAGNO IN CAMERA:** Porta d'accesso luce netta 80 cm. Doccia a pavimento senza box nè tenda. Maniglioni a muro orizzontali lungo tutte le pareti. Lavabo vuoto sotto. Water normale, trasferimento laterale.

(\*) Il riferimento dx e sx è sempre relativo alla posizione seduta sul WC od il BIDET.