

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Oggetto: **costruzione impianto elettrico MT/BT per allacciamento nuovo ptp denominato "CHANTROIL" in frazione Chantroil nel Comune di VERRAYES della Regione Autonoma della Valle d'Aosta (L.E. n. 860 - AG/2908)**

L'impianto elettrico in oggetto sarà costituito da una linea elettrica aerea in fili nudi alla tensione di esercizio di 15 kV per uno sviluppo complessivo di circa 15 m, da una linea elettrica aerea di BT per uno sviluppo complessivo di circa 50 m, da una linea elettrica in cavo sotterraneo di BT per uno sviluppo complessivo di circa 2 m e dalla posa di un posto di trasformazione su palo denominato "Chantroil".

La costruzione si rende necessaria al fine di sopperire alle criticità della rete elettrica nella località di Chantroil.

L'impianto dipartirà dalla linea elettrica aerea in fili nudi a 15 kV esistente (L.E. n. 315), autorizzata con Decreto n. 1006/Ter rilasciato dal Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici in data 05.01.1956, e percorrendo un tratto di circa 15 m in linea elettrica aerea e mediante la posa di un sostegno, si attesterà al nuovo posto di trasformazione su palo denominato "Chantroil" sito nell'omonima località del Comune di Verrayes.

L'impianto in oggetto verrà realizzato in conformità a quanto risulta dagli allegati: scheda tecnica, planimetria scala 1:1.000 e corografia in scala 1:5.000 nella quale è indicato il tracciato di massima delle linee in progetto; nella determinazione del tracciato si è tenuto conto, oltreché dei vincoli dettati dalle leggi speciali richiamati in seguito, anche in modo comparativistico, delle condizioni dei fondi attraversati e di quelli limitrofi, nonché dell'importanza dell'impianto stesso.

L'impianto elettrico verrà costruito in rispetto della regola dell'arte, delle norme CEI e di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il taglio della vegetazione arborea che si rendesse necessario all'atto della costruzione dell'impianto elettrico in oggetto e successivamente durante l'esercizio, sarà contenuto entro una zona di rispetto di 8,00 m per ciascuna parte dell'asse della linea aerea.

Vincoli normativi nell'area oggetto di intervento

L'impianto elettrico ricade in una zona vincolata ai sensi di:

- art.35 L. R. 11/1998 – Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso;
- art.36 L. R. 11/1998 – Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni;
- Strada Comunale;

Con osservanza

Il Presidente e Amministratore Delegato
(ing. Giorgio PESSION)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Deval S.p.A. e costituisce copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso la società.

AR/ap