

## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

**Oggetto: manutenzione impianto elettrico aereo a 15 kV tra le località Santa Barbara e Chabodey in Comune di LA SALLE della Regione Autonoma della Valle d'Aosta (L.E. n. 898 - AG/2973)**

L'impianto elettrico in oggetto sarà costituito da una linea elettrica aerea alla tensione di esercizio di 15 kV per uno sviluppo complessivo di circa 1210 m.

La manutenzione della linea elettrica si rende necessaria al fine di garantire il servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune di La Salle e nei Comuni limitrofi.

La linea elettrica n. 898 avrà le seguenti caratteristiche:

- dalla cabina elettrica esistente denominata CHABODEY" (L.E. n. 25), autorizzata con Decreto n. 5618 rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Idraulici - in data 11.01.1937, percorrendo un tratto di circa 420 m in linea elettrica aerea in cavo aereo a 15 kV mediante la posa di 3 nuovi sostegni, si attesterà al traliccio esistente P6, da dove dipartono le linee elettriche aerea esistenti a 15 kV (L.E. n. 0312 e 25);
- dal sostegno esistente P7 dipartirà una linea elettrica aerea in cavo aereo a 15 kV, e percorrendo un tratto di circa 810 m mediante la posa di 6 nuovi sostegni, si attesterà al traliccio esistente P14, da dove dipartono le linee elettriche aerea esistenti a 15 kV (L.E. n. 805 e 25).

L'impianto in oggetto verrà realizzato in conformità a quanto risulta dagli allegati: scheda tecnica, planimetria scala 1:1.000 e corografia in scala 1:5.000 nella quale è indicato il tracciato di massima delle linee in progetto, nella determinazione del tracciato si è tenuto conto, oltreché dei vincoli dettati dalle leggi speciali richiamati in seguito, anche in modo comparativistico, delle condizioni dei fondi attraversati e di quelli limitrofi, nonché dell'importanza dell'impianto stesso.

L'impianto elettrico verrà costruito in rispetto della regola dell'arte, delle norme CEI e di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il taglio della vegetazione arborea che si rendesse necessario all'atto della costruzione dell'impianto elettrico in oggetto e successivamente durante l'esercizio, sarà contenuto entro una zona di rispetto di 2,00 m per ciascuna parte dell'asse della linea aerea.

### **Vincoli normativi nell'area oggetto di intervento**

L'impianto elettrico ricade in una zona vincolata ai sensi di:

- D. Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 137/2002;
- R.D.L. 3267/1923 – Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreno montani;
- art.33 L. R. 11/1998 – Aree boscate;
- art.35 L. R. 11/1998 – Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso;
- art.36 L. R. 11/1998 – Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni.

Con osservanza

**Il Presidente e Amministratore Delegato  
(ing. Giorgio PESSION)**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Deval S.p.A e costituisce copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso la società.

AR/ap